

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Постъпили въпроси по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (отм.) с наименование „Доставка на газови котли“, идент. номер: 160-013 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за разяснение по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо рег. № БТГ-24-01-194 от 14.04.2016 г. от лице, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (отм.), Ви представяме следното разяснение по документацията:

Въпрос: В приложение № 1 „Техническа спецификация“ към пълното описание на предмета на поръчката се изисква доставка на чугунен котел с мощност 100-110kW на природен газ и КПД над 90%. Съгласно регламент 813/2013 на ЕК във връзка с директива 2009/125/UE след 26.09.2015 г. всички произведени в ЕС котли за отопление с мощност под 400 kW трябва да отговарят на изискванията за клас на енергийна ефективност и да имат съответната маркировка. На тези изисквания могат да отговорят само кондензационните котли. Котлите с чугунен топлообменник не могат да бъдат кондензационни, поради корозионното действие на конденза, образуващ се по време на работа на котела. Моля за разяснение в тази връзка.

Разяснение: Съгласно чл. 8 от регламент 813/2013 на Европейската комисия, приложното поле на същия включва „отоплителни котли, отоплителни когенерационни агрегати и отоплителни термopомпени агрегати, осигуряващи топлинна енергия за водни централни отоплителни инсталации за отоплителни цели, комбинирани котли за отопление и БГВ и комбинирани термopомпени агрегати, осигуряващи топлинна енергия за водни централни отоплителни инсталации за отоплителни цели и топлинна енергия за снабдяване с гореща вода за пиене и за санитарни нужди. Тези топлоизточници са проектирани да използват газообразно или течно гориво, включително горива, произведени от биомаса (освен ако те се използват като основно гориво), електрическа енергия и топлинна енергия от заобикалящата среда или от отпадна топлина“.

Котлите, които се използват от „Булгартрансгаз“ ЕАД, в т.ч. котлите от техническата спецификация на поръчката, са предназначени единствено за **технологичен подгрев** на газа при Автоматични Газо-регулаторни станции (АГРС и ГРС) и в тази връзка, предназначението им попада извън приложното поле на регламента.

Също така следва да се има предвид, че котлите, предмет на поръчката са за подмяна на съществуващи конвенционални отоплителни котли, осигуряващи топлинна енергия за съществуващи топлообменни апарати за подгрев на природен газ с температури на топлоносителя 90/70 °C и доставката на котли, различни от вложените, в т.ч.

ОД-ВН-004, v01

„Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

кондензационни котли (чиято температура на топлоносителя е 60/40°C или 60/50°C), би довела до преработка не само на цялата инсталация, но и на сградните помещения, комини и др.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП (отм.) и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,

Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“ и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП (отм.), във връзка с § 18 от ПЗР към ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-72 от 18.04.2016 г.