

Рег. №БТГ 24-00-737
07.04.2008**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ**

Относно: постъпил въпрос от лице, закупило документация в открита процедура по ЗОП по Обособена позиция №1 на поръчка с предмет: "Доставка на газова арматура" с идент. №80-020

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви представяме отговор на поставен въпрос относно документацията за участие в горепосочената процедура, както следва:

Въпрос:	Отговор:
1. Моля да уточните работните параметри – работно налягане P_r и работна температура T_r за следните позиции от Обособена позиция №1 от Техническата спецификация: <ul style="list-style-type: none">- поз. №18 – Клапан обратен DN200 PN160;- поз. №19 – Клапан обратен DN80 PN63;- поз. №21 – Клапан обратен DN50 PN16.	1. – За позиция №18 (Клапан обратен DN200 PN160) необходимите данни за режима на работа и температурата са посочени в същата; <ul style="list-style-type: none">– За позиция №19 (Клапан обратен DN80 PN63) дадените в спецификацията за позицията технически данни DN и PN са достатъчни за заявяване на оборудването за доставка;– Цитираният клапан с параметри DN50 PN16, се намира в поз. №20, а не както е посочено във въпроса - в поз. №21. Дадените в спецификацията за позиция №20 технически данни DN и PN са достатъчни за заявяване на оборудването за доставка.
2. Моля да определите материала на тръбата с размер 219x16, към която подлежи на свързване чрез заварка позиция №18 - Клапан обратен DN200 PN160.	2. Материалът на тръба $\varnothing 219 \times 16$, към която ще се заварява клапан обратен поз. №18, е посочен в самата поз. №18 и е съгласно БДС EN 10208, а именно - L245.

С уважение,

**Ангел Семерджиев
Изпълнителен директор**