



**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО ПРОЦЕДУРАТА**

Относно: Постъпил въпрос от лице, закупило документация по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS), Идентификационен № 130-136**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос с писмо (Вх. № БТГ-1241-4832/31.10.2013 г.) от лице, закупило документация по процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, Ви представяме следното разяснение по документацията:

Въпрос: Моля за уточнение, за всяка една от позициите при каква активна мощност (W) е желаната автономия (min)?

Отговор:

За позиция 1 – UPS 100VA – устройството трябва да може да работи 24 часа на пълно натоварване - 100% (100VA).

За позиция 2 – UPS 2000VA – устройството трябва да може да работи 45 минути при натоварване 1000W.

За позиция 3 – UPS 3000VA – устройството трябва да може да работи 1 час при натоварване 50% и 20 минути при натоварване 100%.

Настоящото разяснение на основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП се изпраща до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция и става неразделна част от документацията за участие, която ще се предоставя на други лица.

**С уважение,
КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД**

