


**ДО  
ВСИЧКИ ЛИЦА,  
ЗАКУПИЛИ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
И ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**



**В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  
НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
С ОБЕКТ:**

**„ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАД ЗА ПРОБИВНА МАШИНА  
„УИЛЯМСЪН“ КЪМ БАЗА НА БТРВ – БОТЕВГРАД”  
И ИДЕНТ. № 100-110**

ОТНОСНО: Постъпили въпроси за разяснения по документацията за участие.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили запитвания за разяснение по документацията за участие (писма вх. №№ БТГ442/20.06.2011г. и БТГ БТГ452/21.06.2011г.), на основание чл. 10, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви представяме отговорите на поставените въпроси, както следва:

### **1. Въпрос**

Бихте ли уточнили броя и вида на вратите в подобект: Триетажна секция, част: "Архитектура", а именно:

- по Количествена сметка са : Метална врата 100/200 - 2 бр., Интериорна врата MDF - 100/200 - 2 бр.
- по Спецификация на врати са: В4 -метална врата лява 100/210 - 3 бр.
- по чертеж от CD на част: архитектурна са: В4 самозатваряща се, димоуплътняваща врата, лява - 3 бр.

Кое е вярно?

### **1. Разяснение по Въпрос 1:**

В Работния проект, извлечение от който е приложен в Документацията за участие, вида и количествата на вратите са посочени в част „Архитектурна”, документи „Количествена сметка”, „Спецификация на вратите” и в „Чертежите”. След уточнение с проектантите, автори на работния проект, при подготовка на своята оферта, участниците трябва да оферират в количествената и съответно в количествено-стойностната сметка по част „Архитектурна” следното: по позиции №3 и № 4, „Метална врата 100/200 - 2 бр., Интериорна врата MDF - 100/200 - 2 бр.” към т.3 „Врати и прозорци” на подобект „Триетажна секция – работилница и архив” **да се оферира** позиция „В4 100/210 врата, самозатваряща се, димоуплътняваща, лява - 3 бр.”

## 2. Въпрос

В Количествената сметка по част: "Архитектурна", подобект Метално хале, т.4 Други, подточка 4.1. Обзавеждане е записано: Стелажи (в.ж. част Конструктивна) - 4 бр.

В чертежите по част "Архитектурна" са записани 7 бр. метални стелажи и 4 бр. мобилни стелажи, които не са посочени в Количествената сметка.

Кое е вярно?

## 2. Разяснение по Въпрос 2:

Обзавеждането да се предвиди по архитектурни чертежи с номера 25/27, 26/27 и 27/27 и наименования, както следва: „Спесификация на обзавеждане  $\pm 0,00$ ”; „Спесификация на обзавеждане +2,80”; „Спесификация на обзавеждане +5,60”. В тези спесификации са посочени и размерите на съответното оборудване. В Количествената сметка по част: "Архитектурна", подобект Метално хале, т.4. Други, подточка 4.1. да се оферират **7 броя метални стелажи** (с размери 208x158 с h =250) и **4 броя мобилни стелажи** (с размери 432x116,8 с h =230).

## 3. Въпрос

В Количествената сметка по част „Вертикална планировка” т. 1.5. и т. 1.6. е записано „Неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см”. Да считаме ли, че е допусната техническа грешка в т. 1.6. и става въпрос за „Плътен асфалтобетон 4 см”?

## 3. Разяснение по Въпрос 3:

В зависимост от плътността на асфалтобетонните смеси асфалтобетонът се дели на неплътен или порьозен асфалтобетон (5-10% пори) и плътен (до 5% пори). Неплътният се използва за долен пласт на двупластови настилки, а плътния – за горен износващ слой. В количествената сметка по част „Вертикална планировка” да се оферира в раздел 1 - „Асфалтобетонова настилка” по т. 5. „**Неплътен асфалтобетон с дебелина 4 см**” (E=1 000 МРа), а по т.6 - „**Плътен асфалтобетон 4 см**” (E=1 200 МРа).

## 4. Въпрос

Къде да се разположи временната строителна база?

## 4. Разяснение по Въпрос 4:

Приложение № 3 към Документацията за участие е част „План за безопасност и здраве”. На черт. № 1 – „Строителен ситуационен план” е показано местоположението, предвидено за разполагане на временна база на Строителя, т.е. временната строителна база може да бъде изградена на посоченото в ПБЗ място или на друго място по преценка на Изпълнителя. В случай, че временната база е предвидена за изграждане на терен, който не е собственост на Възложителя, то Участникът следва да предвиди в своята оферта средства за временно наемане на терени.

## 5. Въпрос

На стр.7 от Указания за подготовка на офертата пише, че може да се ползват ресурсите на други физически или юридически лица, при условие, че се докаже, че участникът ще има на разположение тези ресурси.

Съгласно чл. 51а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) „Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Условието се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица”.

Под "ресурси" следва да се разбират активи /техника, сгради и т.н./, както и персонал, но не и оборот, брой договори и т.н. Причината за това е, че с оборота и броя изпълнени договори участникът доказва своите собствени възможности и резултати за минал период.

ЗОП не поставя изисквания относно формата на доказателствата, чрез които се удостоверява възможността за ползване на чужд ресурс. Това могат да бъдат договори за наем или декларации, от които да е видно, че предоставящото лице изразява недвусмислено съгласие да представи ресурса си на участника в обществената поръчка.

Настоящите отговори да се считат като разяснения и неразделна част от документацията за участие в горепосочената процедура.

С уважение,

**ИВАН ДРЕНОВИЧКОВ**  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

