

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**



ОТНОСНО: Постъпили въпроси, във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с Идентификационен №: 150-017, даден от Възложителя, с уникален № 01351-2015-0017 в Регистъра на обществените поръчки, воден от Агенцията по обществени поръчки, с предмет:
Основно обновяване на канализационната система на ПГХ „Чирен“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили искания за разяснения, касаещи документацията за участие в обществената поръчка с цитирания предмет Ви, предоставям следните отговори:

ВЪПРОС № 1:

Моля да подадете информация за местоположението на депото за строителни отпадъци и земни маси, както и за размера на таксата за извозване на земни маси и строителни отпадъци в района на ПГХ „Чирен“.

РАЗЯСНЕНИЕ № 1:

Проучването и съгласуването на депата за строителни отпадъци, както и проучването на техните такси е задължение на участника в процедурата. В т.3.2.14. от документа „Техническа спецификация“ е записано: „Изпълнителят трябва да проучи и съгласува депата за извозване на строителни отпадъци с община „Враца“, като необходимите за това такси са за негова сметка“.

ВЪПРОС № 2: Моля да бъде предоставен детайл за „Дъжд. Канавка за трот. – сгл. ст. бет. елементи с реш. С кл. На нат.. В125, от позиция **№20:**

„Д+М НА ДЪЖД. КАНАВКА ЗА ТРОТ. – СГЛ. СТ. БЕТ. ЕЛЕМЕНТИ, С РЕШ. С КЛ. НА НАТ..В125 – 27 м“

Подчаст:**12.2. ВК-Дъждовна канализация;**

Част:**12 Канализация на площадката; шиф:413А-200,201,202**

Количествено-стойностна сметка за поръчка: **„Основно обновяване канализационната система на ПГХ „Чирен“**

РАЗЯСНЕНИЕ № 2: Към документа „Техническа спецификация“ са приложени всички проектни части, касаещи поръчката и включващи: обяснителни записки, подробни количествени сметки и чертежи, детайли, спецификации.

В публикуваното в профила на купувача „Булгартрансгаз“ ЕАД Приложение №1 – част от документацията за участие в процедурата, както и на диска към документацията за участие, предоставяна на хартиен носител, в папка „VK“, подпапка „kanalizacia PGH“ има файл: 001-10-001A BOQ.xls, който представлява подробна количествена сметка по част ВК – подобект: „Канализации на площадката“ и обхваща всички необходими за изпълнение на поръчката за този подобект видове и количества СМР и материали. В позиция 31а (част „Дъждовна канализация“) от цитираната сметка (която съответства на позиция 20 от обобщената количествена сметка) е записано: „Доставка и монтаж на дъждовна канавка за тротоари от сглобяеми готови елементи, покрита с решетка за клас на натоварване В125 с наклон 0,005 с ширина 0,10 м, дълбочина 15 см, дължина: 5 бр.х2 м; 2 бр.х2 м; 2 бр.х1,80 м; 4 бр.х2,20 м“ – общо количество – 27 м.

В същата подпапка „kanalizacia PGH“ има файл: 001-10-001A DSCR.doc - обяснителна записка към работния проект, касаеща отново подобект: „Канализации на площадката“, в чиито раздел 5. „Изпълнение на канализациите“ също е записано, че канавките ще се изпълняват от готови елементи и решетки.

ВЪПРОС № 3: Моля да бъде предоставен детайл и характеристики за Мазниноуловител от позиция **№15: „Н-ВА И М-Ж НА МАЗНИНОУЛОВИТЕЛ ПО ДЕТАЙЛ – 1 БР.“**

Подчаст: **12.1. ВК-Битова канализация;**

Част: **12 Канализация на площадката; шиф:413А-200,201,202**

Количествено-стойностна сметка за поръчка: **„Основно обновяване канализационната система на ПГХ „Чирен“**

РАЗЯСНЕНИЕ № 3: В публикуваното в профила на купувача „Булгартрансгаз“ ЕАД Приложение №1 – част от документацията за участие в процедурата, както и на диска към документацията за участие, предоставяна на хартиен носител, в папка „VK“, подпапка „kanalizacia PGH“, има файл: 001-10-001A BOQ.xls, който представлява подробна количествена сметка по част ВК – подобект: „Канализации на площадката“ и обхваща всички необходими за изпълнение на поръчката за този подобект видове и количества СМР и материали. В позиция 12а (част Битова канализация) от цитираната сметка (която съответства на позиция 15 от обобщената количествена сметка) е записано: „Направа на мазниноуловител от ламарина по детайл за монтаж под мивка и в умивална **или доставка на готов за Q 2l/s“ – 1 бр.**

С УВАЖЕНИЕ,

ГЕОРГИ ГЕГОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД



ОД-ВН-004, v01