



**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА,
ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
И ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

във връзка с обявена Публична покана № БТГ-04-19-152/ 16.01.2013г. за отриване на обществена поръчка с наименование:

КС „Провадия” - Ремонт на фундаменти под технологични съоръжения
Идент. № 120-178

ОТНОСНО: Постъпили въпроси за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка, провеждана по реда на Глава осма „а”, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване за разяснение по документацията за участие (Публична покана и приложения към нея), на основание на Указанията за подготовка на офертата и чл. 29, ал. 1 и 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме отговор на поставените въпроси, както следва:

Въпрос: До каква дълбочина под равнището на бетоновата настилка трябва да достигне инжектирания разтвор ?

Отговор: Защитната система около фундаментите следва да се изпълни по цялата им околна повърхност и височина. Във връзка с горното дълбочината на инжектиране под бетонната настилка е функция от техните размери и е различна за различните видове. Необходимо е за всички отделни видове фундаменти модифицираният циментов състав да достигне до дълбочина най – малко 10 cm под нивото на основната им плоскост (долната им повърхност).

Във връзка със запитването, могат да се уточнят следните количества на материалите и дейностите по инжектирането към т.3 от количествената сметка към документацията:

№	Материал	Ед. мярка	Количество
3.	Инжектиране на защитен циментов разтвор в подземните части на фундаментите, в т. ч.:	брой точки	2300
3.1.	Обща дължина на инжекционните пакери	m	2300
3.2.	Циментов разтвор за инжектиране в подземните части на фундаментите (цимент СЕМ II/A-P 42,5 – 280 тона, разширяваща се добавка Intraplast A - 2,8 тона и вода – 140 m ³)	m ³	230

Забележка: Представените количества са осреднени, като точното количество на инжекционния разтвор зависи от вида и степента на уплътнение на почвата около фундаментите.

Въпрос: Можете ли да ни предоставите фундаментен план, съдържащ вертикални разрези, указващи дълбочината на фундиране на различните типове фундаменти и броя на подобните фундаменти от всеки тип ?

Отговор: С информацията, предоставена в отговора на първия въпрос са уточнени необходимите материали за изпълнението на предвиденото в количествената сметка инжектиране на защитен циментов разтвор в подземните части на фундаментите, което е достатъчно за подготовка на офертата.

Фундаментният план /ситуация/ и кофражни планове на фундаментите ще бъдат предоставени при необходимост на избрания Изпълнител.

Направеното по-горе разяснение става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,
КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ
Изпълнителен директор



ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
БУЛГАРТАНСО
СОФИЯ