



БУЛГАРТРАНСГАЗ



**До
Всички заинтересовани лица**

ОТНОСНО: Постъпили въпроси по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с наименование „Доставка на генератори“ с идент. номер 150-089 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за разяснение по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо рег. № БТГ-24-01-3327 от 04.08.2015 г. от лице, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следното разяснение по документацията:

Въпроси:

1. В техническата спецификация, в описанието на продукт No.1 и No.3, сте посочили максимална мощност, без да посочвате обseg на стойностите, както сте посочили например в продукт No.2. Това означава ли, че оферираниите от нас продукти трябва задължително да достигат тези стойности и ще бъде ли декласиран продукт с по-ниска от посочените стойности, независимо каква е разликата? Въпросът е важен тъй като мощностите имат пряко отношение към цената на продуктите.

2. В техническата спецификация, в описанието на продукт No.3, сте посочили: максимална мощност - 37kW; максимална мощност - 29.6 kVA. Възможно ли е да става въпрос за техническа грешка, тъй като обикновено стойностите на максимална мощност в kVA надвишават стойностите на максимална мощност в kW?

Разяснение:

По отношение на въпрос по т.1 по-горе:

Достигането на посочената максимална мощност за позиции №1 и №3 от Техническата спецификация е задължително и съгласно изискванията на Възложителя, посочени в т. 2 в Пълно описание на предмета на поръчката, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка, участниците следва да представят генератори, които да отговарят на изискванията, посочени в Техническата спецификация.

По отношение на въпроса по т.2 по-горе:

По позиция №3 от Техническа спецификация, приложение към Пълно описание на предмета на поръчката е допусната явна фактическа грешка: вместо "максимална мощност - 37kW" и "максимална мощност - 29.6 kVA", да се чете "максимална мощност - 29.6 kW" и "максимална мощност - 37kVA". Установената явна фактическа грешка е отстранена с решение за промяна № БТГ-РД-07-04-84А от 05.08.2015г.

ОД-ВН-004, У01

„Булгартрансгаз“ ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
е: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBGBSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,

ДЕЛЯН ДИМИТРОВ

*Пълномощник на изпълнителния директор
съгласно пълномощно № БТГ-92-01-182 от 29.07.2015 г.*

