



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 01351 Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД Изходящ номер: БТГ-04-19-962 от дата 29/03/2012 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител "Булгартрансгаз" ЕАД		
Адрес бул. "Панчо Владигеров" 66		
Град София	Пощенски код 1336	Страна България
Място/места за контакт "Булгартрансгаз" ЕАД	Телефон 02 9396180	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Калин Ананиев		
E-mail kananiev@bulgartransgaz.bg	Факс 02 9250063	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: http://www.bulgartransgaz.bg Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): http://www.bulgartransgaz.bg		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input checked="" type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за аварийно електро захранване в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в публикуваната на сайта на възложителя техническа спецификация.		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	31682510	

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Един брой система за аварийно електро захранване.

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

КС "Петрич", п.к. 2863, с. Рупите, Община Петрич, обл. Благоевградска код NUTS:
BG41

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изисквания към обекта на поръчката и място за изпълнение на доставката.

- Да се извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за аварийно електро захранване, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в публикуваната на сайта на възложителя техническа спецификация.

- Място за изпълнение на доставката: Компресорна станция /КС/ Петрич, п.к. 2863, с. Рупите, Община Петрич, област Благоевградска.

2. Срок за изпълнение: Възможно най-кратък, предложен от оферента.

3. Гаранционен срок - не по-малък от 3 /три/ години от датата на подписване на приемно-предавателния протокол.

4. Цена и начин на плащане:

4.1. Офериранията от Вас цена следва да бъде в лева без ДДС и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката съгласно изискванията, посочени в настоящата покана, в т.ч.:

- Стойността на стоката;

- Разходите за транспорт, мита, данъци, такси, разходи за труд и др.

4.2. 100 % от цената се заплаща в срок до 10 дни след извършване на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на системата и представяне на следните документи в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: гр. София 1336, ж.к. „Люлин-2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66:

- Оригинална фактура за дължимата сума;

- Приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни, удостоверяващ извършената доставка и дейностите по монтаж и въвеждане в експлоатация в съответствие с договорените изисквания;

- Сертификат за качество;

- Сертификат за съответствие;

- Техническо описание на стоката на български език;

- Инструкция за експлоатация на български език;

- Гаранционна карта или писмена гаранция за периода на гаранционния срок.

5. При подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП, декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и декларации по чл. 4, ал. 7 и чл.6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

6. Преди изпълнението на поръчката Изпълнителят трябва да изпрати до Възложителя писмено искане за разрешение за достъп до

<p>КС «Петрич», в което да са визирани:</p> <ul style="list-style-type: none"> - трите имена, единния граждански номер и адреса на лицето, както и конкретната задача, която ще изпълнява; - актуално копие на Свидетелство за съдимост; - актуално копие на Свидетелство от психодиспансер. 	
<p>Критерий за възлагане</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> най-ниска цена <input type="checkbox"/> икономически най-изгодна оферта</p>	
<p>Показатели за оценка на офертите</p> <hr/>	
<p>Срок за получаване на офертите</p> <p>Дата: 10/04/2012 дд/мм/гггг Час: 17:00</p>	
<p>Европейско финансиране Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Допълнителна информация</p> <p>Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:</p> <p>Съдържание на офертите:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подробно описание на предлаганата стока и при възможност представяне на каталожни материали; - Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; - Ценово предложение (единични цени и обща стойност). - Срок за изпълнение - възможно най-кратък, предложен от оферента; - Гаранционен срок - не по-малък от 3 /три/ години от датата на подписване на приемно-предавателния протокол; - Точен адрес и лице за кореспонденция; - Срок на валидност на офертата - най - малко 60 /шестдесет/ дни от обявената крайна дата за получаване на офертите. <p>Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката. Не се приемат варианти.</p> <p>При представяне на офертите върху плика се посочва наименование на участника и референтен номер на поръчката 120-007. Офертата следва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адреса на Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, 1336, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66.</p>	

РАЗДЕЛ IV

<p>Срок на валидност на публичната покана (включително)</p> <p>Дата: 10/04/2012 дд/мм/гггг</p>

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката:	Система за аварийно електрозахранване
Идент. номер на поръчката:	12г004 Продукт 1231455


№	Описание на продуктите и услугите	Единица мярка	К-во	Задължителни дейности от кандидата
1.	<p>Изправител на системата за аварийно електрозахранване.</p> <p>Технически изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тип захранване 3x380V, 50Hz, $I_{зар} = 12A$. - Изходно напрежение от изправителя $V = 230 (255) V DC$, $I_{изх} = 25A$. - Устройството да е снабдено с релейни изходи /сух контакт/ за следене състоянието на отделните компоненти на устройството /изправител батерия/. - Устройството да е снабдено с пусковорегулираща и защитна апаратура, теченкристален дисплей за показания на работните параметри на устройството. - Софтуер за наблюдение в реално време, конфигурация и настройка на устройството. - Допълнителна окомплектовка – междуелементни връзки и монтажни болтове, ако е необходимо. 	К-т	1	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация
2.	<p>Батерия на системата за аварийно електрозахранване.</p> <p>Технически изисквания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Номинален капацитет на батерията - 200 Ah. - Тип на батерията – необслужваема, капсулована, оловно – киселина. - Номинално напрежение – 255V DC. - Експлоатационен срок на батерията при 20°C – минимум 15 години. - Устойчивост на дълбок разряд. - Допълнителна окомплектовка – междуелементни връзки и монтажни болтове, ако е необходимо. 	К-т	1	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация
3.	<p>Стелаж едноредов за монтаж на батерията на системата за аварийно електрозахранване.</p>	К-т	1	Доставка и монтаж

Системата за аварийно електрозахранване трябва да е придружена с пълен комплект документация, съгласно изискванията на БДС и европейското законодателство, както следва:

- Сертификат за качество;
- Сертификат за съответствие;
- Техническо описание на български език;
- Инструкция за експлоатация на български език.


Гаранционен срок на системата за аварийно електрозахранване не трябва да бъде по-малък от 3 (три) години.

Съгласували:


Инж. Кирил Марковски – Началник на Главно управление „Техническа експлоатация“


Инж. Уляна Димова – Ръководител на сектор „Енергия“

Изготвил:


Инж. К. Бонев - Ръководител на ЮЗЕР Ихтиман