

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ**

Относно: постъпил въпрос от лице, закупило документация в открита процедура по ЗОП по Обособена позиция №1 на поръчка с предмет: "Доставка на газова арматура" с идент. №80-020

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви представяме отговор на поставен въпрос относно документацията за участие в горепосочената процедура, както следва:

Въпрос:	Отговор:
1. Необходимо е да се специфицират материалите на всички тръби, понеже трябва да се подбере съвместим материал за изработването на крановете и клапаните.	1. Класът на стоманата на тръбите е даден в позициите на кранове, които са на заварка, а именно – БДС EN 10208 L245, т.е. ниско легирана стомана, която по ANSI/API 5L е Grade B. От същия клас стомана се доставят и контрафланците на крановете и клапаните, които са фланцови.
2. Дали означението на околната температура +/-40°C трябва да се разбира -40°C до +40°C.	2. Да.

С уважение,

**Ангел Семерджиев
Изпълнителен директор**