

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**Относно:** *Постъпили въпроси по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с наименование: „Проектиране и прокарване на експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище „Чирен“ с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа”, с идент. номер: 150-055 на „Булгартрансгаз“ ЕАД*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило писмо с рег. № БТГ 24-00-1688/07.04.2015 г. от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосоченото наименование с искане за разяснения по документацията за участие, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗОП, ви представям следните разяснения по документацията за участие:

„ По приложение №1 и по приложение №4.1 към Техническата спецификация, бихте ли уточнили, Възложителя или Изпълнителя ще извърши доставката на следните видове материали ”:

**Въпрос 1:**

**1. За подобект “Шлейф за сондаж Е-73”**

- Изолационна връзка ИК – 4”, 1500#, /DY 133/ - 1 бр.
- Кран спирателен – сферичен фланцов в комплект с контрафланци и свързващи елементи /DY 100/ - 1 бр.

**Разяснение 1:**

Съгласно т. 7.3 от Техническото задание и т.3.2.5. на Пълно описание на предмета на поръчката, Изпълнителя е длъжен да осигури (достави) за своя сметка всички материали и оборудване не включени в приложение №1 към Техническата спецификация. В приложение №4.1 към Техническата спецификация е описана минималната комплектация и изисквания към “Индивидуалния сепарационен възел” включени елементи от „Индивидуалния сепарационен възел”. В приложения №1 и №4.1 към Техническата спецификация, Възложителят не третира доставката на Изолационна връзка ИК – 4”, 1500#, /DY 133/ и Кран спирателен – сферичен фланцов в комплект с контрафланци и свързващи елементи /DY 100/. В тази връзка, ако за изпълнението на предмета на поръчката е задължително, съгласно нормативни актове и/или по преценка на Изпълнителя е необходимо използването на Изолационна връзка ИК – 4”, 1500#, /DY 133/ - 1 бр. и Кран спирателен – сферичен фланцов в комплект с контрафланци и свързващи елементи /DY 100/ - 1 бр., то доставката е задължение на Изпълнителя.

## Въпрос 2:

### 2. За подобект "Индивидуална сепарация и измерване на газа от сондаж Е-73"

- Изолационна връзка IK – 4", 1500#, /DY 114/ - 2 бр.

## Разяснение 2:

Съгласно т. 7.3 от Техническото задание и т.3.2.5. на Пълно описание на предмета на поръчката, Изпълнителят е длъжен да осигури (достави) за своя сметка всички материали и оборудване не включени в приложение №1 към Техническата спецификация. В приложение №4.1 към Техническата спецификация е описана минималната комплектация и изисквания към "Индивидуалния сепарационен възел" включени елементи от „Индивидуалния сепарационен възел“. В приложения №1 и №4.1 към Техническата спецификация, Възложителят не третира доставката на Изолационна връзка IK – 4", 1500#, /DY 114/. В тази връзка, ако за изпълнението на предмета на поръчката е задължително, съгласно нормативни актове и/или по преценка на Изпълнителя е необходимо използването на Изолационна връзка IK – 4", 1500#, /DY 114 - 2 бр., то доставката е задължение на Изпълнителя.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача и се изпраща на електронния адрес, посочен от лицето, поискало разяснението, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,

**ГЕОРГИ ГЕГОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

