

**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА,
ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
И ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

за открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), открита с Решение № БТГ-РД-07-07/05.02.2013 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с наименование: „Модернизация на системите за автоматично управление на ГКА и общостанционните системи на КС “Вълчи Дол” и КС “Полски Сеновец”, Идентификационен № 120-139

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси за разяснение по документацията за участие по горепосочената поръчка с писма (вх. № БТГ-287-1093/11.03.2013 г. и вх. № БТГ-286-1091/11.03.2013 г.) от лице, закупило документацията за участие в процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение за промяна № БТГ-РД-07-07А/12.03.2013 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с което са удължени сроковете за получаване на документация за участие и за получаване на оферти, Ви представяме следните разяснения по документацията:

Въпрос 1:

Нивото на сигурност, което трябва да осигурява системата за аварийно спиране на КС, съгласно т. 3.4.2. „Изисквания към системите за управление на ГКА”, трябва да покрива изискванията на SIL-3 според IEC/EN 61508, докато в т. 3.5.4. - „Изисквания към системите за аварийно спиране на КС”, нивото на сигурност, което трябва да осигурява системата за аварийно спиране на КС, трябва да покрива изискванията на SIL-2 според IEC/EN 61508. Моля да уточните какви са изискванията към системата за аварийно спиране.

Отговор на Въпрос 1:

Както бе отговорено на „въпрос 1” от писмо с рег. № БТГ-24-00-966/11.03.2013 г., системите за управление на КС и ГКА и за двете компресорни станции, трябва да отговарят на ниво на сигурност SIL-3 съгласно IEC/EN 61508.

Въпрос 2:

Във връзка с нанесени корекции, от страна на обслужващата банка, на формуляр банкова гаранция за участие, моля да потвърдите, че е възможно да се ползва в процедурата приложения и коригиран образец.

Отговор на Въпрос 2:

Направената корекция в образеца на банковата гаранция за участие, изразяваща се в отпадането на текста „Ние сме информирани, че Вие може да поискате от Участникът да удължи тази гаранция до момента на сключване на договор за обществената поръчка.” е

допустима и потвърждаваме, че същата може да се ползва (прилага) в така коригираният и вид, тъй като информация по отношение на възможността за удължаване на срока на валидност на банковата гаранция се съдържа и в условието по буква в) от образа на същата, а именно: „не е изпълнил задължението да поддържа валидност на банковата гаранция за участие в срок до сключване на договор за изпълнение на поръчката, като не е представил в срок до три дни преди изтичане на настоящата гаранция, гаранция със срок на валидност до сключване на договор и с условия както в настоящата.”

Настоящото разяснение на основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП се изпраща до всички лица, които са получили документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция и става неразделна част от документацията за участие.

С уважение,

Кирил Темелков
Изпълнителен директор
на „Булгартрансгаз“ ЕАД

