




Район Вълчи дол
гр. Вълчи дол 9280, обл. Варненска
20 49, факс: 05131 23 72, www.bulgartransgaz.bg



**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ**

Относно: Представяне на оферти
/Наш реф.номер на поръчката : 1042307/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Информираме Ви, че "Булгартрансгаз" ЕАД район Вълчи дол набира оферти за Сервизно ежегодно обслужване на пожарогасители за 2010г. в обекти както следва:

КС Вълчи дол:

53бр. въгледвуокисни в т.ч.13 бр.за изпитание през 2010г.

106 бр.прахови в т.ч.19 бр.без патрон

КС Кардам

45 бр. въгледвуокисни в т.ч.7 бр.за изпитание през 2010г.

64 бр. прахови в т.ч. 33 бр. без патрон

КС Провадия

16 бр. въгледвуокисни в т.ч. 10 бр. за изпитание през 2010г.

40 бр. прахови в т.ч. 11 бр. без патрон

Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:

1. Сервизното обслужване включва:

- Извършване проверка на пожарогасителите в съответствие с изискванията на производителя и БДС EN3 и БДС EN 1866, в това число и на арматури, маркучи и обезопасяващи елементи
- Привеждане в изправност – пожарогасители или техни части, които повече не удовлетворяват техническите изисквания за безопасност да бъдат подменени, както и да бъдат бракувани със съгласието на собственика;
- Напълване – подмяна на гасителното средство вследствие на безупречно ново зареждане или прибавянето на същото пожарогасително средство към налични още остатъци, докато се получи количеството на зареждане съгласно изискванията
- Надписване след проверка и привеждане в изправност – на всеки пожарогасител да бъде поставен стикер от самозалепващо фолио, удостоверяващ срокът на функционална годност; инстанцията, извършила сервизното обслужване и привеждане в изправност и срокът за следващата техническа инспекция, а след проведено изпитание да се поставят и надписи, съгласно изискванията, удостоверяващи годината на изпитание и годината за следващото изпитание

2. Място и условия на предаване и приемане на пожарогасителите

КС Кардам, КС Вълчи дол и КС Провадия с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни.

3. Срок за изпълнение

Съгласно срока в приложението – възможно най-кратък срок за посочените със срок за проверка м.04.2010г. и останалите - м.10.2010г.

4. Изисквания към съдържанието на офертата:

- Цена за проверка на пожарогасител CO2 без изпитание
- Цена за презареждане/пълно зареждане/ на пожарогасител CO2 и цена за дозареждане /прибавяне до достигане на количество съгласно изискванията/
- Цена за изпитание на пожарогасител CO2
- Цена за проверка на прахов пожарогасител без патрон
- Цена за проверка на прахов пожарогасител с патрон
- Всички цени да са в лева без ДДС и да включват всички разходи/ по възможност в т.ч. и транспортните разходи/ и да са посочени по видове пожарогасители, съгласно приложението
- Точен адрес и лице за кореспонденция
- Друга информация по преценка на оферента
- Към офертата да се приложат копия на документи, удостоверяващи правото да извършват сервизно обслужване на пожарогасители

5. Начин на плащане

След представяне на оригинална фактура и приемо-предавателни протоколи подписани от представители на двете страни, удостоверяващи извършените дейности на съответната партида пожарогасители.

6. Срок и място за представяне на офертите

Офертите могат да се представят в срок до 17.00 часа на 19.04.2010г. лично, чрез факс 02/9396672 или на адрес:

9280 гр.Вълчи дол
обл.Варненска
“Булгартрансгаз”ЕАД

На вниманието на инж.Друмчо Друмев – Ръководител ОРЗ СИЕР “Вълчи дол”

За допълнителна информация лице за контакти: Румяна Колева 0885002817 или 05131/2049 или Rumyana.Koleva@bulgartransgaz.bg.

7. Валидност на офертите:

Най-малко 30 дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.

8. Оценка на офертите

Офертите ще се оценяват на база предложена най-ниска цена за поръчката.

Приложение: Таблица с разпределение на пожарогасителите по видове и площадки на КС.

Очакваме Вашите оферти.

С уважение;
Ръководител ОРЗ СИЕР “Вълчи дол”;



№ по ред	Обект	Въгледвуокисни пожарогасители						Прахови пожарогасители					Срок на годност
		Бр./в т.ч. за изпитанне /И/						Бр.					
		4.2 кг	4.5 кг	5.0 кг	5.6 кг	6.0 кг	ръчно возими с по 2бр.бутилк и 50л	1кг	2кг	6кг	12кг	25кг	
1.	КС Вълчи дол	-	3 в т.ч. 2бр. за И	6 в т.ч. 1бр. за И	15 /в т.ч. 4бр. за И/	27 /в т.ч. 4бр. за И/	2 в т.ч. 2бр.бутилки за И	7 с патрон 6 без патрон	10 с патрон 2 без патрон	58 с патрон 11 без патрон	7 с патрон	5 с патрон	<u>CO2</u> м.10.2010 <u>прахови</u> м.04.2010
2.	КС Кардам	20 в т.ч. 1 бр. за И	12 в т.ч. 1 бр. за И	5	-	8 в т.ч. 5 бр. за И	-	4 без патрон	2 без патрон	22 без патрон 30 с патрон	5 без патрон	1 с патрон	<u>CO2 и</u> <u>прахови</u> м.04.2010
3.	КС Провадия	-	-	-	16 в т.ч. 10бр. за И	-	-	6 с патрон	-	23 с патрон	11 без патрон	-	<u>CO2</u> <u>4бр.</u> м.04.2010 <u>12бр.</u> м.10.2010 <u>Прахови</u> <u>14бр.</u> м.04.2010 <u>26бр.</u> м.10.2010