

**ДО  
ВСИЧКИ ЛИЦА,  
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
И ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**



**за открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), открита с Решение № БТГ-РД-07-53/ 28.08.2013 г. и допълнена с Решение за промяна № БТГ-РД-07-53а/ 11.09.2013 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с наименование: „ПГХ Чирен – ремонт на вентилационни кули“**  
**Идентификационен № 130-014**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили Писма № БТГ-1118-4277/27.09.2013г. и № БТГ-1127-4301/30.09.2013г. от лица, получили документация по процедурата, с въпроси за разяснение по документацията за участие по горепосочената поръчка, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представям следните разяснения по документацията:

**Въпрос №1.** Променените позиции в КС от 11.09.2013г. – Артикул HVA-UW не съществува в номенклатурата на Хилти България. Моля за отговор дали може да се замени със стандартното HVU.

**Отговор на Въпрос №1:** Hilti лепящ анкер HVA-UW (M8x80 и M12x110) е наименованието по стар каталог на Хилти, наименованието и сигнатурата по последния каталог е лепящ анкер HVU M8x80 KPL и лепящ анкер HVU M12x110 KPL.

**Въпрос №2.** Посочените в изменението втулки HIS-R не отговарят на стандартните размери, които се предлагат от Хилти България. Възможно ли е и с кои от стандартните да се заменят.

**Отговор на Въпрос №2:** Анкерна щанга HAS-R и втулка HIS-R M8x80 и M12x110 са наименованията по стар каталог на «Хилти», наименованията и сигнатурата по последния каталог са Шпилка HAS-E-R M8X80/14 и Шпилка HAS-E-R M12X110/28.

В Решението за промяна № БТГ-РД-07-53а/ 11.09.2013 г. на Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД в КС от 11.09.2013г. е изписано HILTI лепящ анкер HVA-UW с анкерна щанга HAS-R и втулка HIS-R - съответно M8x80 и M12x110 или анкери от аналогичен вид и параметри (които да се посочат).

Всеки участник има право да предложи анкери от аналогичен вид, като изискването на възложителя е същите да бъдат и с аналогични параметри, които изрично да се посочат от участника. Независимо от своя вид, те трябва да осигурят достатъчно надеждно закрепване при условията, на които ще са подложени в процеса на експлоатация - на водна агресия и атмосферни влияния, като задължително се посочва вида, параметрите и търговската марка. Трябва да се представи и проспектен материал за посочените видове анкери.

**Въпрос №3.** Моля да отговорите: С какви размери следва да бъде таблото по част: Електро 2000/1600/400 (както е дадено в спецификацията на тръжната документация по част Ел) или с 2400/1600/400, както е дадено в черт. 9/11 по част Ел?

**Отговор на Въпрос №3:** Таблото да бъде с размери 2400/1600/400, както е показано на чертежите в част: Електро - 9/11; 10/11; 11/11 и описано на стр. 2 от обяснителната записка по част Електро.

**Въпрос №4.** Моля да бъде пояснено: Как следва да бъде представена количествено-стойностната сметка в образец ОЗ – ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА - част Електро: разбита на табло, кабели и ПКД-21 или следва дадената „Спецификация на съоръженията в табло Ел и КИП и окабеляване“ да се счита за количествена сметка по част Ел, тъй като част от материалите в нея не са специфицирани?

**Отговор на Въпрос №4:** Количествената сметка следва да бъде представена като позиции за доставка и монтаж на ел. табло (в която се включват всички специфицирани съоръжения, които се монтират в таблото), Доставка и монтаж на кабели (чиито количества са изписани в „Спецификация на съоръженията в табло Ел и КИП и окабеляване“ като позиции 19 и 20), Доставка и монтаж на ПКД-21 (IP65) и т.н.

**Въпрос №5.** Моля да бъде отговорено: Задължително ли е елементите в електротаблото да бъдат на фирма Schneider electric или се допуска същите да бъдат от друга реномирана фирма като Siemens, ABB и др.?

**Отговор на Въпрос №5:** Не е задължително елементите в електротаблото да бъдат на посочената в проекта фирма (в случая - Schneider electric), но е задължително предлаганите съоръжения и елементи да бъдат със същите технически параметри и данни, като посочените в проекта. Участникът следва да представи информация за материалите и оборудването, с посочен вид, параметри и приложени проспектни материали за тях, както и да посочи производителите и страна на произход, както е посочено в образец О2 (Предложение за изпълнение на поръчката) от документацията за участие в процедурата.

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП, настоящото разяснение се изпраща до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, и става неразделна част от документацията, която предстои да се предоставя на други участници.

С уважение,  
**КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**  
**„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД**

