

**До
Всички заинтересовани лица**

ОТНОСНО: Постъпили въпроси по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (отм.) с наименование „Доставка на газова арматура“, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове и предпазна арматура“; обособена позиция № 2 „Доставка на трипътни сферични кранове“, идент. номер 160-005 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси за разяснения по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо рег. № БТГ-24-01-256 от 03.05.2016 г. от лице, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (отм.), Ви представяме следните разяснения по документацията:

Въпрос № 1: Ще съответства ли на техническите изисквания предложената арматура, надземните компоненти на която ще са боядисани с устойчива на корозия боя жълта цвят RAL 1021, и арматурата ще е сертифицирана за пожароустойчивост (fire-safe)?

Разяснение: Преценката за съответствието на предложенията на участниците с изискванията на възложителя се извършва от комисията за провеждане на процедурата, която ще бъде определена след изтичане на крайния срок за представяне на оферти в процедурата. Независимо от горното, следва да се има предвид, че боядисването и защитните покрития на крановете, за които има поставени такива изисквания, следва да бъдат изпълнени, съгласно условията, посочени в съответните информационни листове.

Въпрос № 2: Молим Ви да уточните протоколът. Наистина ли протокол тип HART се изисква за електрозадвижване поз. 1, съгласно обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове и предпазна арматура“?

Разяснение: Съгласно изискванията на възложителя, посочени в графа „Експлоатация на крана“ от информационен лист № 1, управлението на крана по позиция № 1 обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове и предпазна арматура“, трябва да може да се осъществи, както с аналогов сигнал $4 \div 20$ mA, така и с HART протокол.

Въпрос № 3: Максималната работна температура от +120 °C се случва за кратко време или е дълготрайна?

Разяснение: Въпросът не представлява искане за разяснение по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОП (отм). Следва да се има предвид, че заложената максималната работна температура е съгласно изискванията на API spec 6D, ISO 14313, както и на „Наредбата за устройството и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ“.

ОД-ВН-004, v01



Въпрос № 4: Молим Ви да се уточни какво се разбира под „Система за автоматично затваряне - Механична“? Какъв е принципът на работа?

Разяснение: Механична система за автоматично затваряне означава използването на енергията на работния газ, без външна енергия или електричество за аварийното затваряне на крана.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП (отм.) и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,



Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“ и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП (отм.), във връзка с § 18 от ПЗР към ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-72 от 18.04.2016 г.