

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Постъпил въпрос по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с наименование „Доставка на средства за първоначално пожарогасене“, с идент. номер 150-026 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за разяснения по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо рег. № БТГ-24-00-1163 от 20.03.2015 г. от лице, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следното разяснение по документацията:

Въпрос:

В документацията за участие е посочено, че пожарогасителите и противопожарните одеяла трябва да притежават гасителна ефективност, удовлетворяваща изискванията за минимални категории пожари (изпитвателни огнища), съгласно разпоредбите на:

- за носимите пожарогасители - т. 6.4 от БДС EN 3-7:2004+A1:2007 "Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване";
- за возимите пожарогасители - т. 8 от БДС EN 1866-1:2008 "Возими пожарогасители.
- за носимите пожарогасители - т. 15 от БДС EN 3-7:2004+A1:2007 "Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване";
- за возимите пожарогасители - т. 8 от БДС EN 1866-1:2008 "Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване".

За позиция 1 – **Пожарогасител прахов АВС – 1 кг.** от техническата спецификация на поръчката, няма фирма в България, която да удовлетворява посочените изисквания. Единственото разрешително за гасителна ефективност за продукт: **Пожарогасител прахов АВС – 1 кг.** е с изтекъл срок на валидност (18.01.2015 г), като в регистъра фигурира продукт: **Прахов пожарогасител ВС – 1 кг.** с валиден срок на разрешително за гасителна ефективност.

Моля да уточните: При тези обстоятелства какъв продукт: Прахов пожарогасител 1 кг ще удовлетворява Вашите изисквания:

- Прахов пожарогасител **АВС – 1 кг.** с изтекло разрешително за гасителна ефективност
или
- Прахов пожарогасител **ВС – 1 кг.** с валидно разрешително за гасителна ефективност?

Разяснение:

Съгласно позиция 1 от Техническата спецификация участниците следва да представят Пожарогасител прахов АВС – 1 кг. Във връзка с поставения въпрос, участниците следва

„Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
е: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

да предложат „Пожарогасител прахов ABC – 1 кг“, който да отговаря на изискванията на възложителя, заложи в документацията за участие в процедурата.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕГОВ

Изпълнителен директор

