

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР № 150-182**

Относно: Постъпило искане за разяснения по документацията за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с наименование: „Доставка на арестори и бариери“, открита с решение № БТГ-РД-07-10 от 31.03.2016г., с идентификационен №: 150-182

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с писмо с рег. № БТГ-24-01-204 от 15.04.2016г. искане за разяснения по документацията за участие на горепосочената процедура на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (отм.), Ви представяме разяснения по документацията за участие в срок, както следва:

Въпрос: Какво е присъединяването на уредите, за които ще се използват аресторите от т.1.1. – 2-, 3- или 4 – проводно?

Разяснение на въпрос: В графа „Описание на продуктите“, по т. 1.1. от техническата спецификация за обособена позиция №1 с наименование „Доставка на арестори“ е посочено, че аресторите за защита от пренапрежение на контролни вериги са за дискретни и аналогови сигнали.

Предвид горното обстоятелство, присъединяването на уредите, за които ще се използват аресторите е двупроводно и трипроводно, тъй като дискретните сигнали са единствено за двупроводно присъединяване, а аналоговите могат да се използват за двупроводно или трипроводно присъединяване.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП (отм.) и става неразделна част от документацията за участие.

С уважение,

ЛЮБОМИР КРЪСТЕВ



Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“ и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП (отм.), във връзка с § 18 от ПЗР към ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-72 от 18.04.2016 г.

ОД-ВН-004, 001