



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01351

Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД

Изходящ номер: БТГ-04-19-1939 от дата 11/07/2012

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

"Булгартрансгаз" ЕАД

Адрес

бул. "Панчо Владигеров" 66

Град

София

Пощенски код

1336

Страна

България

Място/места за контакт

бул. "Панчо Владигеров" 66

Телефон

02 9396110

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Ралица Велкова

E-mail

rvelkova@bulgartransgaz.bg

Факс

02 9250063

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

<http://www.bulgartransgaz.bg>

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

<http://www.bulgartransgaz.bg>

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на маломаслен прекъсвач тип ММО/110/1250/20У1 или еквивалент

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код

Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет

31214100

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Следва да се извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой маломаслен прекъсвач

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

КС "Вълчи дол", землището на община Вълчи дол, област Варненска, между с. Брестак, гр. Вълчи дол и с. Генерал Киселово

код NUTS:
BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Да се извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на маломаслен прекъсвач, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в публикуваните на сайта на Възложителя Пълно описание и Техническа спецификация.
2. Срок на доставка: възможно най-кратък, в календарни дни, считано от датата на сключване на договор.
3. Гаранционен срок: по предложение на оферента (не по - кратък от 12 месеца), считано от датата на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стоката.
4. Изисквания за изпълнение и качество на стоката: Съгласно Пълното описание и Техническата спецификация.
5. Цена и начин на плащане:
 - 5.1. Офериранията цена да бъде в лева, без ДДС и да включва всички разходи по изпълнение на поръчката.
 - 5.2. Начин на плащане - 100 % от цената се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след извършване на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стоката и представяне на следните документи в Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД:
 - 5.2.1. Оригинална фактура за дължимата сума;
 - 5.2.2. Приемно-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни, удостоверяващ доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на стоката;
 - 5.2.3. Изпитателни протоколи на прекъсвача (заводски изпитания съгласно IEC 62271-100);
 - 5.2.4. Сертификати за качество на изделията и материалите;
 - 5.2.5. Инструкцията за експлоатация;
 - 5.2.6. Декларация за съответствие на стоката с действащите в Р България стандарти или европейски норми /EN 97/23/ЕС и др./
6. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, е длъжен в срок не повече от 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаване на покана от Възложителя за сключване на договор, да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и декларации по чл. 6, ал. 2, по чл. 4 ал. 7 и по чл. 6 ал. 5 т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
7. За осигуряване на достъп до КС "Вълчи Дол", преди подписване на договора избрания за изпълнител се задължава да представи на "Булгартрансгаз" ЕАД:
 - 7.1. списък на персонала (трите имена, ЕГН и длъжност) с посочване на конкретната задача, която ще изпълнява;
 - 7.2. актуално копие на свидетелство за съдимост ;
 - 7.3. актуално копие на удостоверение от психо-диспансер.

Документите по т. 7.2. и 7.3. се представят за всяко от лицата, които ще извършат дейности по предмета на договора.	
Критерий за възлагане	
<input checked="" type="checkbox"/> най-ниска цена	<input type="checkbox"/> икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите	
Срок за получаване на офертите	
Дата: 23/07/2012 дд/мм/гггг	Час: 17:00
Европейско финансиране	
Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	
Допълнителна информация	
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:	
Съдържание на офертата:	
Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката. Не се приемат варианти.	
1. Подробно описание на предлаганата стока.	
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.	
3. Участниците следва да представят в офертите си следните документи:	
3.1. Копия от Удостоверения за квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, изисквана съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ бр. 34/27.04.2004 г., изм. и доп. ДВ бр.19/01.03.2005 г.) за лицата, които ще изпълняват монтажа и въвеждането в експлоатация на прекъсвача.	
4. Срок за изпълнение на поръчката (възможно най-кратък в календарни дни, считано от датата на сключване на договор).	
5. Гаранционен срок (не по-малко от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация).	
6. Срок на валидност на офертата (най-малко 60 дни от обявената крайна дата за получаване на офертите).	
7. Ценово предложение (единични цени и обща стойност).	
8. Точен адрес и лице за кореспонденция.	
Офертите следва да са под формата на писмени предложения и да се представят в запечатан, непрозрачен плик - лично, чрез препоръчана поща или по куриер на следния адрес: "Булгартрансгаз" ЕАД - Централно управление; гр. София, 1336, ж.к. „Люлин-2“, п.к. 3, Бул. "Панчо Владигеров" No 66, на вниманието на отдел "Придобиване на активи".	
Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 6110.	
Лице за контакт: Ралица Велкова, email: rvelkova@bulgartransgaz.bg	
Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от представляващия Участника или упълномощен от него представител. При представяне на офертите върху плика се посочва наименование на участника и референтен номер на поръчката: 120-111	

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 23/07/2012 дд/мм/гггг

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на маломаслен прекъсвач тип ММО/110/1250/20У1 или еквивалент
Идент. № на поръчката	120-111

1. Съществуващо състояние:

Компресорна станция Вълчи дол се захранва от два независими електропровода 110кV и е втора категория по сигурност на ел. захранване. Основният ел. провод извод е "Пропан", а резервният е "Долина".

Схемата на ОРУ 110 кV е непълна Н, изпълнена с 5 броя маломаслени прекъсвачи ,два входни, два към трансформаторите и един секционен, със съответните им линейни разединители. Маломаслените прекъсвачи са тип ММО/110/1250/20У1. Въводните разединители са тип РМММ 110/1250. Те са два броя. Останалите разединители са тип РММ 110/1250. Двата трансформатора са тип ТМР 1600/110 110+12Х1,25/6,3кV Р-16000кVA Ynd 5 Uk %10.87
I n.x. 1.14 ONON 72.02/1466A

2. Цел на поръчката:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на маломаслен прекъсвач тип ММО/110/1250/20У1 или еквивалент

3. Изисквания към изпълнителя:

3.1. Да притежава опит при извършване на подобен вид услуги (монтаж и въвеждане в експлоатация).

3.2. Да представи копия от Удостоверения за квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, изисквана съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ бр. 34/27.04.2004 г., изм. и доп. ДВ бр.19/01.03.2005 г.) за лицата, които ще изпълняват монтажа и въвеждането в експлоатация на прекъсвача.

4. Нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят предоставените продукти: IEC56,-BS116,-БДС6096-73,-БДС6054-73,-ГОСТ687-78,-ГОСТ688-67,- TGL 16441;

5. Изисквания относно документите, които следва да се представят при изпълнение на договора:

5.1 Изпитателни протоколи на прекъсвача (заводски изпитания съгласно IEC 62271-100).

5.2 Сертификати за качество на изделията и материалите;

5.3 Инструкция за експлоатация.

5.4 Декларация за съответствие на оборудването с действащите в Р България стандарти или европейски норми /EN 97/23/ЕС и др./

5.5 Цялата документация по т. 5 трябва да бъде представена на български език.

6. Изисквания за поддръжка през гаранционния срок.

Гаранционен срок на доставеното оборудване – не по-малък от 12 месеца от датата на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.

7. Място на изпълнение – КС “Вълчи дол”, землището на община Вълчи дол, област Варненска, между с. Брестак, гр. Вълчи дол и с. Генерал Киселово.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката	Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на маломаслен прекъсвач тип ММО/110/1250/20У1 или еквивалент
Идент. № на поръчката	120-111

№	Технически данни	Стойност
1	Номинално напрежение kV	110
2	Най-голямо работно напрежение kV	126
3	Номинален ток, А	1250
4	Номинален ток на изключване, кА	20
5	Номинално относително съдържание на апериодическите съставки	0,25
6	Максимално напрежение на ел. ток на термическа устойчивост, кА	20
7	Време за изтичане на максималното напрежение на тока на тока на термическа устойчивост, сек, не по-малко	3
8	Максимално напрежение на правия ток кА а/ амплитуда б/ начално ефективно значение на периодическите съставки	52 20
9	Номинален ток на включване, кА а/ амплитуда б/ начално ефективно значение на периодическите съставки	52 20
10	Време на изключване на прекъсвача със задвижното устройство, сек	0,08
11	Собствено време за изключване на прекъсвача от задвижващото устройство, сек,	0,05
12	Собствено време за включване на прекъсвача със задвижното устройство, сек.	0,15
13	Минимална безтокова пауза при АПВ, сек. – 0,3	0,3
14	Неедновременост между полюсите, сек. – 0,01	0,01
15	Изкл.на тока в условията на противофаза, кА – 5	5
16	Изкл.на тока при неотделни къси съединения, кА	18

17	Изкл.на тока при ненатоварена линия, А – 31,5	31,5
18	Номинално напрежение във веригата на управление, сигнализацията и блокирането на задвижващото устройство а/ на постоянния ток, V	220
19	Ток на електромагнитното управление /включващия и изключващия/ При постоянно напрежение на тока V, А 220V, А	1,5
20	Номинален ток на сигнално блокировачните контакти, А	10
21	Брой на сигнално блокировачните контакти Прекъсващи Включващи Моментни	9 9 1
22	Време за действие на моментния контактор, сек.	0,02
23	Ном.напрежение на ел.предавки при включване на пускащата пружина – постоянен ток, V	220
24	Мощност на електродвигателя, W	2 000
25	Време за пускане на включващите пружини по номинално напрежение на стяг на ел.двигателя, сек. Не повече – 18	18
26	Минимално – допустимо напрежение на стяг на електродвигателя, % 80	80
27	Време за пускане на включващата пружина при минимално допустимо напрежение на стяг на двигателя, сек.не повече	20
28	Напрежение на нагревателното устройство на предавката V	~220

Общи изисквания към продуктите:

- Предоставяне на документация при доставката.
- Оригинални сертификати за качество на продукта и други изисквания съгласно т. 5 от пълното описание на предмета на поръчката.