



До
всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Писмени разяснения по условията на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с наименование „Доставка на кабели“, идент. номер 140-091

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с писмо с рег. номер БТГ-24-01-3106 от 21.07.2015 г. от заинтересовано лице, Ви представяме следното разяснение по условията на горесцитираната обществена поръчка:

Въпрос: Бихме искали да попитаме допустимо ли е да се предложи еквивалент по последната точка (3.5) от обособена позиция № 3: силови кабели: OPVC-JZ-YCY 34 x 1.5 мм², като разбира се, предложената алтернатива ще отговаря на всички технически показатели на търсения кабел.

Разяснение: Изискванията и условията, посочени в документацията на обществената поръчка, в т.ч. в техническата спецификация, са задължителни за участниците. Възложителят, за позиция № 5 „Кабел OPVC-JZ-YCY 34 x 1.5 мм²“ от обособена позиция № 3 „Доставка на силови кабели и проводници“, не е предвидил възможност за алтернативен кабел, предвид обстоятелството, че кабела е предназначен за използване в системите за аварийно спиране на агрегатите в КС Вълчи дол, и неговата замяна би довела до несигурната им работа.

Настоящото разяснение, на основание и в срока по чл. 1016, ал. 6 от ЗОП, се публикува в профила на купувача (<http://www.bulgartransgaz.bg/bg/tenders/publicni-rokani-i-obyavi-4.html>).

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕГОВ

Изпълнителен директор

