

ДО  
ВСИЧКИ ЛИЦА  
КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ  
В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  
МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
С ИДЕНТ. НОМЕР 100-013



**Относно:** Поставени въпроси по документацията за участие в процедура - открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка и избор на изпълнител по реда на чл. 3, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), по време на провеждане на огледа на ПГХ „Чирен”, състоял се на 19.04.2010г., във връзка с изпълнение на обект: „Проектиране и изпълнение на ремонтно-възстановителни дейности на шахти на 17 експлоатационни сондажи в района на ПГХ Чирен”

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с въпроси, възникнали от огледа на строителната площадка и на основание чл. 10, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви представяме нашите отговори, както следва:

**1. Въпрос:** Каква дебелина да се заложи на просечената ламарина?

**Отговор:** Дебелината на ламарината да се заложи 4 мм.

**2. Въпрос:** Може ли да се използват ел. инструменти за работа на площадките?

**Отговор:** Могат да се използват, но задължително трябва да се спазва Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ бр.67/2004г.)

**3. Въпрос:** На колко километра се намира сметището за строителни отпадъци?

**Отговор:** Сметището за строителни отпадъци се намира на средно на 35 км от площадките на сондажите.

**4. Разяснение по документацията:** В позиция 7 от ориентировъчната количествена сметка е включено и извозването на строителни отпадъци.

С уважение, .....

Иван Дреновички  
Изпълнителен директор на  
„Булгартрансгаз” ЕАД

