



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 01351
Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД
Изходящ номер: БТГ-04-19-2846 от дата 03/10/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител

"Булгартрансгаз" ЕАД

Адрес

бул. "Панчо Владигеров" 66

Град

София

Пощенски код

1336

Страна

България

Място/места за контакт

бул. "Панчо Владигеров" 66

Телефон

02 9396392

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Фани Рогачева

E-mail

Fani.Rogacheva@bulgartransgaz.bg

Факс

02 9250063

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

<http://www.bulgartransgaz.bg>

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):

<http://www.bulgartransgaz.bg>

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание

Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на газотурбинен привод Д336-2Т зав. № 70833831061405

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код

Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет

42112300

РАЗДЕЛ III**Количество или обем**

Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на 1 брой газотурбинен привод Д336-2Т

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

Ремонтна база на изпълнителя

код NUTS: BGZ

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на горепосочения привод, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в пълното описание на предмета на поръчката и техническата спецификация.

2. Изисквания към участниците:

2.1. Да притежават опит в извършването на дейностите, предмет на поръчката. Да се представи списък с изпълнените през последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) договори за извършена дефектация на ГТП тип Д336.

2.2. Да представят в офертата следните документи:

2.2.1. Разрешение от завода-производител за извършване на дефектацията на горепосочения привод (копие);

2.2.2. Декларация, че участникът притежава ремонтна база с необходимите условия, капацитет и техническо оборудване за извършване на дефектацията, придружена от описание на условията, капацитета и параметрите на оборудването (оригинал, изготвен от участника);

2.2.3. Списък на лицата, които ще ръководят извършването на услугата, с посочване на техния опит и квалификация (оригинал, изготвен от участника);

Минимално изискване: Участниците трябва да са извършили дефектация на минимум 5 /пет/ ГТП от фамилията Д336 през последните три години.

Забележка: В случай, че участник в процедурата се явява заводът-производител на ГТП тип Д 336-2Т (или негов приемник), не е необходимо представянето на документите по т. 2, както и не е необходимо покриване на минималното изискване за изпълнение договори през последните три години.

3. Транспорт на оборудването до ремонтната база на Изпълнителя. „Булгартрансгаз“ ЕАД ще извърши доставката на оборудването при условия DAP/DDP-ремонтна база на Изпълнителя съгласно ИНКОТЕРМС-2010. За дата на доставката ще се счита датата на получаването на оборудването в ремонтната база на Изпълнителя, удостоверена с подпечатана товарителница от Изпълнителя или негов представител.

4. Срок на изпълнение /от датата на пристигане на оборудването в ремонтната база на изпълнителя/ - по предложение на оферента.

5. Цена и начин на плащане:

5.1. Оферираната от Вас цена трябва да бъде в български лева, евро или щатски долари без ДДС и да включва извършването на пълния обем от работи съгласно Пълното описание на предмета на

поръчката и техническата спецификация.

5.2. Начин на плащане – 100 % от цената на услугата в срок до 15 работни дни от представяне на следните документи:

- а) Доклад от извършената дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на газотурбинен привод Д336-2Т зав. № 70833831061405;
- б) Оригинална фактура за дължимата сума;
- в) Приемно-предавателен протокол, удостоверяващ извършването на дефектацията в съответствие с изискванията на Възложителя.

6. Гаранционни условия: Гаранционният срок на достоверността на заключенията в "Доклад от дефектацията и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на ГТП Д 336-2Т" по т. 3.1.17. от Пълното описание на предмета на поръчката не трябва да бъде по-малък от 12 месеца от датата на съгласуването.

7. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и декларации по чл. 6, ал. 2, по чл. 4 ал. 7 и по чл. 6 ал. 5 т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 23/10/2012 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Съдържание на офертата:

1. Подробно описание (предложение) за изпълнение на услугата, включително:

- Описание на планираната последователност и продължителност на отделните работи по т. 3.1. от Пълното описание на предмета на поръчката като начало за изготвяне на графика да се счита датата на пристигането на оборудването в ремонтната база на Изпълнителя.

- Описание на методите за дефектация и изпитания, които ще бъдат приложени съгласно т. 3.1.10. от Пълното описание на предмета на поръчката.

2. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец/; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

За чуждестранни лица - копие на документ за регистрация съобразно националното им законодателство.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) - да се

представи заверено Копие на Договор за създаване на обединение, документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ или посочване на БУЛСТАТ номер. Чуждестранни обединения представят заверено копие на договор за създаване на обединение и съответен еквивалентен документ на БУЛСТАТ номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата за регистрация на обединението, в случай че такава е предвидена по местното законодателство.

3. Документите, посочени в т. 2 от раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката" от настоящата покана;

4. Срок за изпълнение;

5. Гаранционен срок;

6. Ценово предложение;

7. Точен адрес и лице за кореспонденция.

Офертите следва да са под формата на писмени предложения и да се представят в запечатан, непрозрачен плик - лично, чрез препоръчана поща или по куриер на следния адрес:

"Булгартрансгаз" ЕАД - Централно управление; гр. София, 1336, ж.к. „Люлин-2“, п.к. 3, Бул. „Панчо Владигеров“ No 66, на вниманието на отдел „Придобиване на активи“.

Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 939 63 92.

Лице за контакт: Фани Рогачева, email:

Fani.Rogacheva@bulgartransgaz.bg

Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от представляващия Участника или упълномощен от него представител.

При представяне на офертите върху плика се посочва наименование на участника и референтен номер на поръчката: 120-137.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 23/10/2012 дд/мм/гггг

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно възстановителните работи на газотурбинен привод Д336-2Т зав.№70833831061405
Идент. номер на поръчката:	120-137

Настоящият документ съдържа пълното описание на предмета на поръчката, техническа спецификация, условията и изискванията към изпълнението на поръчката

1. Съществуващо състояние:

1.1.Общи положения:

Газотурбинният привод (ГТП) Д336-2Т е топлинна машина, която се използва, като източник на механична енергия за задвижване на центробежен компресор за природен газ в състава на газотурбокомпресорния агрегат (ГТКА). ГТП е конструктивно завършен модул, оборудван с навесни механизми, агрегати и системи. Състои се от газгенератор (ГГ) и силова турбина (СТ), от която се сема механичната мощност за задвижването на компресора за природен газ. За гориво се използва природен газ с определени параметри. ГТП Д336-2Т е произведен от завод ОАО"Мотор Сич"-гр. Запорожие,Украйна.

1.2.Техническо състояние на ГТП:

1.2.1.1.ГТП е изведен от експлоатация на 17.03.2011г. по причина :

- Пукнатина с дължина 350-400 мм по повърхността на пламната тръба на горивната камера.
- Заклинване на ротора на ТВД при ръчно завъртане.

1.2.1.2.Данни за ГТП към дата 17.03.2011г.

- Дата на въвеждане в експлоатация в състава на ГТКА№3 от КС „Лозенец” след първи капитален ремонт-12.06.2009 г.
- Дата на въвеждане в експлоатация в състава на ГТКА№3 от КС „Лозенец” след гаранционен ремонт-19.10.2010 г.
- Нарботка след последен гар.ремонт (СГР) -2787 часа,
- Нарботка след последен капитален ремонт (СКР) -5658 часа
- Нарботка от начало на експлоатация (ОНЕ) -30787 часа.

1.2.1.3.ГТП е комплектован и монтиран в щатен транспортен контейнер съгласно Ръководството по техническа експлоатация.

2. Цели на поръчката:

2.1. Извършване на дефектация (оценка на техническото състояние) на ГТП Д336-2Т с цел определяне на обема на последващи ремонтно-възстановителни работи, осигуряващи надеждна и безаварийна експлоатация.

2.2.Дефектацията да се извърши в съответствие с актуалната, утвърдени от завода - производител на ГТП ОАО “МоторСич” гр. Запаражие, Украина (или негов приемник), версия на “Техническите условия за ремонт”.

Забележка: Ремонта, на база определения по тази процедура обем на ремонтно-възстановителните работи, ще бъде извършен по друга процедура.

3. Изисквания за изпълнение и качество на поръчката:

3.1. Технологичен процес на дефектация на ГТП Д336-2Т.

Технологичният процес на дефектация, като част от ремонта на ГТП ще бъде извършен в специализираната база на Изпълнителя.

Технологичният процес на дефектация да включва минимум:

3.1.1. Разопаковане, разконсервиране, измиване и входящ контрол. Проверка на комплекцията и съпровождащата документация. Изготвяне на протокол от входящия контрол.

3.1.2. Монтаж на заводски демонтажен стенд.

3.1.3. Демонтаж на отделни модули и възли. Измервания.

3.1.4. Разглобяване на отделните модули и възли на отделни детайли. Измервания.

3.1.5. Почистване и подготовка на детайлите за дефектация.

3.1.6. Други технологични операции по разглобяването на ГТП.

3.1.7. Изготвяне и попълване на необходимите документи от разглобяването.

3.1.8. Визуален контрол на модули, възли и детайли с възможно присъствие на представители на Възложителя. При присъствие на представители на Възложителя изготвяне на констативен протокол за състоянието на отделните модули, възли и детайли.

3.1.9. Микрометричен обмер.

3.1.10. Специални методи на дефектация и изпитания на елементите на ГТП в зависимост от изискванията на Техническите условия за ремонт, като на пример:

- Капилярна дефектоскопия. Луминисцентна и цветна дефектоскопия.
- Магнитен и магнитно прахов контрол.
- Ултразвуков контрол.
- Вихротоков контрол.
- Рентгенов контрол.
- Металографски изследвания.
- Специални изпитания.
- Други.

3.1.11. Изготвяне на спецификация на подлежащите на бракуване и обезателно заменяеми детайли.

3.1.12. Изготвяне на спецификация на възли и детайли, които ще бъдат монтирани на мястото на бракуваните и обезателно заменяемите.

3.1.13. Изготвяне на спецификация на детайли и възли подлежащи на възстановяване и ремонт.

3.1.14. Изготвяне и попълване на необходимите документи и маршрутно-операционни карти за резултатите от дефектацията.

3.1.15. Изготвяне на “Доклад от дефектацията и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на ГТП Д 336-2Т”.

3.1.16. Допуска се обединяване на спецификациите от т.3.1.11. до т.3.1.13. с “Доклад от дефектацията и обема на ремонтно-възстановителните работи на ГТП Д336-2Т” по т. 3.1.15.

3.1.17. Представяне на Възложителя на “Доклад от дефектацията и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на ГТП Д 336-2Т” за съгласуване.

3.1.18. В случай, че Възложителят съгласува доклада по т.3.1.17., но откаже изпълнението на ремонта, Изпълнителят трябва да комплектова и сглоби ГТП (с отклонения от заводската технология за сглобяване) във вид подходящ за обратно транспортиране в базата на Възложителя. Изпълнителят да представи спецификация на

дейностите и техните стойности за обратното сглобяване на ГТП и монтаж в транспортния контейнер.

4. Нормативи, стандарти и други изисквания към Изпълнителя:

4.1. Качеството и обхвата на извършените дейности по дефектцията трябва да отговаря на всички действащи нормативи, стандарти и технически условия за ремонт на завода - производител на ГТП.

4.2. Да притежава специализирана база с необходимото оборудване, условия и капацитет за извършване на дефектцията по т.3.1.

4.3. В предложението си за изпълнение на поръчката да опише подробно планираната последователност и продължителност на работите по т.3.1. Като начало за изготвяне на графика за работите по т. 3.1 да се счита датата на пристигането на оборудването в базата на Изпълнителя.

4.4. В предложението си за изпълнение на поръчката да опише подробно методите за дефектцията и изпитания, които ще приложи по т. 3.1.10.

4.5. Ако Изпълнителя не е завод-производител на ГТП да потвърди, чрез представяне на копие от документи издадени от завода-производител за:

- разрешение за извършване на дефектцията на ГТП Д336-2Т в;
- доказателства за притежаване на специализирана база с необходимите технологични условия, специализирани инструменти, изпитателни стендове, лаборатории, апаратура и др. за извършване на дефектцията на ГТП Д336-2Т;
- Технически условия за ремонт на ГТП Д336-2Т;
- доказателства за извършени през последните 3 години дефектцията на минимум 5 броя ГТП от фамилията Д336.

5. Изисквания към персонала на Изпълнителя:

5.1. Да разполага с необходимото количество квалифицирани специалисти, да извърши описаните дейности .

5.2. Персоналът на Изпълнителя да притежава необходимия опит в извършването на всички дейности по дефектцията на ГТП Д336-2Т.

5.3. Ако Изпълнителя не е завод-производител да потвърди, чрез представяне на копие от документите потвърждаващи компетентността на всеки изпълнител на дейностите по дефектцията.

6. Гаранционни условия:

6.1. Гаранционният срок на достоверността на заключенията в “Доклад от дефектцията и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи на ГТП Д 336-2Т” по т. 3.1.17. не трябва да бъде по-малък от 12 месеца от датата на съгласуването.

7. Дейности, условия и документи, които Възложителя ще предостави на Изпълнителя при изпълнението на поръчката:

7.1. Възложителят транспортира опакования в транспортен контейнер ГТП, заедно със съпровождащата го документация, до ремонтната база на Изпълнителя.

7.2. Надлежно попълнен Формуляр на ГТП Д336-2Т, зав.№ 70833831061405.

7.3. Технически данни от експлоатацията на ГТП Д336-2Т, зав.№ 70833831061405 – при поискване.

7.4. Участие във визуалната дефектцията на оборудването- след уведомяване и съгласуване на период на извършване.

Приложение: Техническа спецификация

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката:	Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно възстановителните работи на газотурбинен привод ДЗ36-2Т зав.№70833831061405
Идент. номер на поръчката:	120-137

№	Описание на продуктите и услугите	Единица мярка	К-во	Задължителни дейности от кандидата	Заб.
1.	Дефектация на газотурбинен привод ДЗ36-2Т, зав.№ 70833831061405	бр.	1	<ul style="list-style-type: none">• Входящ контрол• Разглобяване• Промивка• Дефектация.• Определяне и съгласуване на обема на ремонтно-възстановителните работи.• Изготвяне на необходимата Документация съгласно Пълното описание на обекта на поръчката.	Няма