

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР № 150-054**

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение по документацията за участие в откритата процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка филтри за природен газ“, идент. номер: 150-054

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за разяснение по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо вх. № БТГ-24-01-1457 от 02.04.2015 г. в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следното разяснение по документацията:

Въпрос:

Във връзка с техническата спецификация на поръчка с предмет: “Доставка на филтри за природен газ”, идент. номер: 150-054, бихте ли уточнили какво е максималното разчетно налягане, при което е предвидено филтрите да запазват своята работоспособност.

Разяснение:

Максималното разчетно налягане е равно на налягането, съответстващо на цитираните в техническата спецификация стандартни налягания по ANSI.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача и се изпраща на електронния адрес, посочен от лицето, поискало разяснението, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие.

С уважение,
ГЕОРГИ ГЕГОВ
Изпълнителен директор

