



ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Постъпил въпрос от заинтересовано лице за участие в обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП) по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на средства за първоначално пожарогасене“, с идент. № 140-033

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за уточнение по горепосочената обществена поръчка, Ви представяме следното разяснение по техническата спецификация, приложена към публичната покана:

Въпрос:

В техническата спецификация е посочен продукт (т.19 от същата) – пожарогасител CO2 - 15 кг.- като същият не е по стандарт. Възможно ли е в офертата си участник да предложи пожарогасител CO2 - 10 кг. вместо пожарогасител CO2 - 15 кг.?

Разяснение:

В т.19 от техническата спецификация е допусната грешка, която не може да бъде отстранена, без това да доведе до промяна на условията, при която обществената поръчка е обявена. Същата се изразява в посочване на пожарогасител CO2 – 15кг., който не отговаря на императивните изисквания на Наредба Из – 1543/27.07.2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност, тъй като не притежава гасителна ефективност, удовлетворяваща изискванията за минимални категории пожари, съгласно разпоредбите на т. 8 от БДС EN 1866-1:2008 "Возими пожарогасители.Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване".

Предвид горното, обществената поръчка с предмет „Доставка на средства за първоначално пожарогасене“, с идент. № 140-033 няма да бъде възложена по настоящата Публична покана с изх.№ БТГ- 04-19-2414/30.06.2014г., а същата ще бъде обявена отново в съответствие с нормативните изисквания, регламентиращи характеристиките на средствата за първоначално пожарогасене.

Настоящото разяснение се публикува на официалната страница на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с което се уведомяват всички заинтересовани лица за участие в горепосочената обществена поръчка.

С уважение,

КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

