

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Постъпили въпроси по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с наименование „Доставка на газова арматура“, разпределена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на спирателна и предпазна арматура за природен газ“; Обособена позиция № 2 „Доставка на трипътни сферични кранове за природен газ“; Обособена позиция № 3 „Доставка на предпазни пружинни клапани за природен газ“, с идент. номер 140-121 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за разяснения по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо рег. № БТГ-24-01-755 от 25.02.2015 г. от лице, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следното разяснение по документацията:

Въпроси:

1. По обособена позиция 1 са предоставени 16 информационни листа за позиции от 1 до 16 + 1 допълнително публикуван информационен лист за позиция 24. Дали има възможност да се предоставят информационните листове и за останалите позиции от спецификацията, както и за арматурата по другите 2 обособени позиции?
2. Моля за уточнения по следните технически характеристики за арматурата по обособена позиция 1, като се има предвид всички позиции, които нямат информационни листове:
 - 2.1. За сферичните кранове: посочете флуида, минимални/ максимални работни налягания и температури, позиция на инсталиране (подземна или надземна), материал на корпуса и вътрешните елементи, типа на уплътняване (меко седло или метал-метал);
 - 2.2. За възвратни клапани: посочете флуида, минимални/ максимални работни налягания и температури, позиция на инсталиране (подземна или надземна), материал на корпуса и вътрешните елементи, и проходност: пълно или редуцирано пропускане (full or reduced bore);
 - 2.3. За пробковите (plug) кранове: посочете флуида, минимални/ максимални работни налягания и температури, позиция на инсталиране (подземна или надземна), материал на корпуса и вътрешните елементи, типа на уплътняване (меко седло или метал-метал), и проходност: пълно или редуцирано пропускане (full or reduced bore).

Разяснение:

По отношение на въпросите по т. 1 по-горе: В обособена позиция № 1 са дадени 17 броя информационни листа (data sheet) с данни за арматура, която изисква по-

„Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

подробно описание, относно вида на конструкцията, типа на задвижване и управлението на крановете. Поясненията за обособени позиции № 2 и № 3 са дадени съответно в приложения № 1 и № 2 към техническата спецификация. В тези приложения са посочени исканите габарити и присъединителни размери на арматурата, тъй като тя е за подмяна на съществуваща.

Посочените в техническата спецификация и приложенията към нея данни са достатъчни за участниците, с оглед изпълнение на изискванията на възложителя по всички обособени позиции.

По отношение на въпросите по т. 2.1, 2.2 и 2.3 по-горе: Всички сферични кранове, възвратни клапи и пробкови кранове са за природен газ, като същото е посочено в т. 2.1 от пълно описание на предмета на поръчката. Работните налягания и позицията на инсталиране са посочени в техническата спецификация на обособена позиция № 1. Работната температура е съгласно т. 3.1 от пълно описание на предмета на поръчката - продуктите по обособена позиция №1 следва да съответства на изискванията на Наредбата за устройството и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ бр. 67/2004, чл. 4, изм. ДВ бр. 7/2011 г.). Видът и типът на всеки един от елементите, съставляващи позициите от техническата спецификация, за които не са посочени изрично изисквания в пълното описание предмета на поръчката и приложенията към него, може да бъде предложен по преценка на участника.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕГОВ

Изпълнителен директор

