



**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Относно: Постъпил въпрос от лице, закупило документация в открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) по Обособена позиция № 2, 4 от поръчка с предмет: "Доставка на газова арматура", открита с решение № БТГ-РД-07-62 от 30.07.2008 г. на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с идент. № 80-109.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви представяме отговор на поставен въпрос относно документацията за участие в горепосочената процедура, както следва:

Въпрос:	Отговор:
<p>Относно позиция 25 от Обособена позиция № 2 Доставка на спирателна арматура с ръчно управление: Трипътен смесителен вентил (за отопление; 2 входа, 1 изход) ДН 25 PN 16 bar, фланцов с контрафланци и скрепителни елементи, с пневматичен терморегулатор (ТР) с дължина на капилярката L=4000мм, присъединителна резба към вентила M38x1,5; дължина на потопяемата част L=178мм, M27x2; температурен диапазон на измерване: -30 С до +50 С (за природен газ), производителят има следните въпроси, за които желае да получи Вашия отговор.</p> <p>Доколкото разбираме трипътния вентил е за подгряване на водна или парна риза най – вероятно на арматура за природен газ). Възможно ли е температурната сонда да бъде до -10⁰С и възможно ли е вентила да бъде с пряко действие или пък с пневматична задвижка Pt100 сензор? В случай, че вентила е с пневматична задвижка Pt100 сензор температурния обхват на сензора може да бъде - 50 ⁰С до +50 ⁰С.</p> <p>Изискванията към самия вентил не би</p>	<p>Има разработен проект и не може да се променят параметрите на изделието.</p>

трябвало да бъдат за -30°C . Това така ли е?	
Относно позиция 1 от Обособена позиция № 4 Доставка на термостатичен трипътен кран, производителят моли за Вашия отговор на въпроса: Възможно ли е термостатичния трипътен клапан DN3" PN16 bar да не бъде от неръждаема стомана?	Желанието на Възложителят е материалът, от който е направен термостатичния трипътен клапан DN3" PN16 bar да бъде само и единствено от неръждаема стомана.

С уважение,



Ангел Семерджиев
Изпълнителен директор



**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Относно: Постъпил въпрос от лице, закупило документация в откритата процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) по Обособена позиция № 3 от поръчка с предмет: "Доставка на газова арматура", открита с решение № БТГ-РД-07-62 от 30.07.2008 г. на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с идент. № 80-109

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви представяме отговор на поставен въпрос относно документацията за участие в горепосочената процедура, както следва:

Въпрос:	Отговор:
Относно позиция 1 от Обособена позиция № 3. Доставка на кран регулиращ за природен газ DN12" ANSI600, моля да ни дадете данни за разстоянието от кота 0 до оста на газопровода, на който се изисква да се монтира регулиращия кран, като посочите дали имате Ваши изисквания за размера на площта на фундамента. Информацията ни е необходима, за да прецени производителят нуждата от фундамент за тази позиция.	Регулиращият кран ще се монтира на изцяло нова линия на газопровода, която ще бъде проектирана спрямо реалните размери на доставения кран. Задължително е спазването на техническите условия дадени в спецификацията. Възложителят няма претенции относно разстоянието от оста на тръбопровода до кота "0", както и изисквания за размерите и площта на фундамента, ако се наложи изработването му. Предвижда се проектиране на фундамента според крана.



С уважение,

Ангел Семерджиев
**Ангел Семерджиев
Изпълнителен директор**