

Изх.764/14.05.2008г.

ПОКАНА

“Булгартрансгаз“ ЕАД район Вълчи дол Компресорна станция Провадия набира оферти за доставка на **Климатизатори – 2 бр.**
Референтен номер **831317** от Годишната програма за инвестиции и поддръжка за 2008 г.

I.Климатизатори - 2 бр, както следва:

I.1. Климатизатор в МСС-зала

1. Климатизатор – инверторен; целогодишно в режим на охлаждане – да осигурява температура от 20 °С
2. Размери на помещението :
Дължина – 9 м
Ширина – 7 м
Височина – 3.4 м
3. Вид на строителството – YTONG с допълнителна термоизолация.
4. Вид на дограмата – алуминиева дограма.
5. Излъчвана мощност в помещението от ел.системи - 20 kW.
6. Разположение на помещението - изток.
7. Гаранционен срок – поне 3 години пълна гаранция; осигурен следгаранционен сервиз
8. Да отговаря на ЗТИП и Наредбите към него

I.2. Климатизатор във ведомствен стол

1. Климатизатор – инверторен; , осигуряващ температура от 22 °С
2. Размери на помещението :
Дължина – 9 м
Ширина – 6 м
Височина – 3.2 м
3. Вид на строителството – YTONG с допълнителна термоизолация.
4. Вид на дограмата – алуминиева дограма.
5. Излъчвана мощност в помещението от ел.системи - 15 kW.
6. Разположение на помещението – юг/запад.
7. Гаранционен срок – поне 3 години пълна гаранция; осигурен следгаранционен сервиз

8. Да отговаря на ЗТИП и Наредбите към него

Офертите по т.І.1 и І.2 трябва да съдържат минимум следната информация :

1. Гаранционен срок и наличие на следгаранционен сервиз;
2. Цена в левове за всеки от изброените климатизатори, без начислен ДДС;
3. Размер на аванса в процент (ако се предвижда заплащането на такъв);
4. Срок и условия на монтажа;
5. Срок на валидност на офертата.
6. Документация за съответствие със изискванията на ЗТИП и Наредбите към него

Очакваме Вашите предложения на факс №05131 23-72 или на адрес , чрез препоръчана поща:

Гр.Вълчи дол 9280
“ БУЛГАРТРАНСГАЗ “ ЕАД
На вниманието на инж.Друмчо Друмев

Краен срок за набиране на оферти до 17 часа на 28.05.2008 г .

Допълнителна информация. на телефони 0518/47154, 0889660156 или факс 02/9396670 - инж. Свилен Стоянов .