



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 01351 Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД Изходящ номер: БТГ-04-19-1872 от дата 21/05/2014 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Възложител "Булгартрансгаз" ЕАД		
Адрес бул. "Панчо Владигеров" 66		
Град София	Пощенски код 1336	Страна България
Място/места за контакт "Булгартрансгаз" ЕАД	Телефон 02 9396180	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Калин Ананиев		
E-mail kananiev@bulgartransgaz.bg	Факс 02 9250063	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: http://www.bulgartransgaz.bg Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): http://www.bulgartransgaz.bg		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Сервизно обслужване на пожароизвестителните, пожарогасителна система, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	75251000	

РАЗДЕЛ III

Количество или обем

Дейностите по експлоатираните, съществуващи пожароизвестителни системи, пожарогасителна система, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители са подробно описани по вид и количество в приложените Пълно описание на предмета на поръчката и Техническа спецификация.

Прогнозна стойност

(в цифри): _____ Валута:

Място на извършване

Централно управление (ЦУ) на “Булгартрансгаз” ЕАД (БТГ) - град _____ код NUTS: BG София; Учебно възстановителен център (УВЦ) “Република” – курортен комплекс (к. к.) “Златни пясъци”- град Варна; РЗРБ “Ботевград” – град Ботевград; СИЕР “Вълчи дол” - град Вълчи дол, Област Варна; КС “Кардам” – с. Кардам, Област Добрич; КС “Провадия” – с. Кривня, Област Варна; ПГХ – “Чирен” – с. Чирен, община Враца, област Враца; ЮЗЕР “Ихтиман” – с. Стамболово, община Ихтиман, област София; КС “Петрич” – с. Карналово, община Петрич, област Благоевград.

Изисквания за изпълнение на поръчката

1. Изпълнителят (Изп.) следва да отговаря на всички нормативни изискв., свързани с извършв. на дейността, посочени в приложеното на сайта на Възложителя (Възл.) Пълно описание на предмета на поръчката (ПО).
2. Обхватът на дейностите, които Изп. следва да извършва при периодичното сервизно обсл., трябва да включва мин. дейностите, посочени в т. 3.1 от ПО.
3. Обхватът на дейностите, които Изп. следва да извършва при отстраняване на възникналите повреди са посочени в т.3.4 от ПО.
4. Сроковете за изпълнение на дейностите по периодичното сервизно обсл. и отстраняване на възникналите повреди на ПИС, ПГС, с-ми за управление на дим и топлина, пожарните кранове, пожарните хидранти и носимите пожарогасители са посочени в т.3.2 и т.3.3 от ПО.
5. Цена и начин на плащане:
 - 5.1. Възл. заплаща на Изп. ст-стта за всяко извършено периодично сервизно обсл. на с-мите по т.3.1 от ПО в срок до 10 раб. дни след извършв. на съотв. дейности и след представяне в ЦУ на Възл. на фактура за съотв. сума и пр-ли за извършените дейности.
 - 5.2. Стойността на периодичното сервизно обсл. по т.5.1 се определя на база на обсл. инсталации за конкретния период и съгласно единичните цени, посочени в ценовото предл. на участника /по образец/.
 - 5.3. Възл. заплаща разходите за труд и трансп. разходи, направени от Изп. до съотв. база на Възл. за отстраняване на възникнали повреди и/или неизправн. по ед.цени, посочени в т.5 и т.6 от цен. предложение в срок до 10 раб. дни след извършването на съотв. дейност и след представяне в ЦУ на Възл. на ф-ра за съотв. сума и двустранно подписан п-л.
 - 5.4. Възл. заплаща стойността на зареждането на празни или с недостатъчно количество CO2 бутилки, преизпитването на якост на бутилките за CO2, както и изпитването и маркирането в лицензирана лаборатория по ед. цени съгласно цен.предложение в

срок до 10 раб. дни след извършването на съотв. дейност и след представяне в ЦУ на Възл. на оригинална ф-ра за съотв. сума и двустранно подписан п-л.

5.5. Доставените елементи, необх. за отстраняване на повреда и/или неизправност, се заплащат от Възл. в срок до 10 раб. дни след представяне в ЦУ на Възл. на оригинална ф-ра в размера на съгласуваната от Възл. ст-ст и п-л, удостоверяващ извършената доставка и/или отстраняване на повредата при осигуряване на съотв. елемент от Възл.

6. Гаранц. срокове са съгласно т.6 от ПО.

7. Договорът с определения изпълнител ще бъде сключен за срок до 22.07.2015 г.

8. Условия за достъп на персонала на Изпълнителя до обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД.

- За осигуряване на достъп до обектите на БТГ ЕАД по т. 2 от ПО (стратегически обекти по смисъла на ПМС 181/2009 г., изм.с ПМС 3/2013 г.) в срок до 5 дни след получаване на уведомлението за класиране на участниците, участникът определен за Изп. следва да представи на Възл.: трите имена, ЕГН копие от документ за самоличност и длъжност на служителите от представения списък на техническите лица по т. 5.1 от ПО, които ще изпълнят дейностите предмет на поръчката и да приложи следните документи: актуално копие на свидетелство за съдимост, актуално копие на удостоверителен документ за липса на псих. заболявания и документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни произв. за престъпления от общ характер за всяко от лицата за получаване на разреш. за достъп на лицата до обектите на БТГ ЕАД.

9. Необходими документи за сключване на договор с избрания Изп.:

- Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за Изп., е длъжен да представи документи от съответните комп. органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП, декл. за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и декл. по чл. 4, ал. 7 и чл.6, ал. 2 от ЗМИП.

- При сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка между изпълнителя и възложителя ще бъде подписано споразумение по чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Критерий за възлагане

най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 28/05/2014 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране

Да Не

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго:

Съдържание на офертите. Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката. Не се приемат варианти.

1.Списък на осн. договори за услуги аналогични с тези от предмета на настоящата общ. поръчка, изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата,

включително стойностите, датите и получателите (оригинал на декл. по Образец 0-8), придружен от препоръки за добро изп. за посочените в списъка договори /заверени от участника копия/. Под договори за услуги с аналогичен предмет се разбира договори за сервизно обслужване на ПИС и ПГС;

2.Участникът да представи копие на валидно разрешително за осъщ. на дейностите по поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, с-ми за управление на дим и топлина, пож. кранове, пож. хидранти и носими и возими пожарогасители, издадено в съотв. с изискванията на Закона за МВР и "Наредба № Из-2815 от 07.11.2011 г. за реда за осъщ. на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пож. безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пож. безопасност";

3.Списък на техн. лица, които пряко ще бъдат ангажирани с изпълнението на предмета на поръчката с посочване на техните опит и квалификация /в оригинал от участника/;

4.Копие на валидно удостоверение за придобита електроквалификационна група (трета или по-висока група) по техника на безопасност на електросъоръжения и апарати до 1000 V за всеки от специалистите, участващи в извършването на дейностите по сервизното обслужване, съгласно списъка по предходната точка /заверено от участника копия/;

5.Декл., че участникът разполага с необходимите прибори, техн. средства и консумативи за проверка, настройка (вкл. и със спомагателни средства – стълби, удължители и др.), необходими за изпълнение предмета на поръчката, при съобразяване на категорията по електро и взривозащита на помещението, в което работят /в оригинал от участника/;

6.Списък на трансп. средства, които участникът ще използва при изп. на дейностите по предмета на поръчката – вид, марка и модел на автомобилите, както и разположение на сервизни бази /в оригинал от Участника/.

7.Копие от документ за рег. или единен идент. код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.

8.Срок на валидност на офертата – най-малко 90 дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.

9.Гаранционни срокове:

9.1.Гар. срок на изпълняваните дейности по обслужване на ПИС – не по-малко от 1 месец от датата на извършването им.

9.2.Гар. срок на изпълняваните дейности по обслужване на ПГС – не по-малко от 6 месеца от датата на извършването им.

9.3.Гар. срок на изпълняваните дейности по обслужване на пожарни кранове, пожарни хидранти и носими пожарогасители – не по-малко от 12 месеца от датата на извършването им.

10.Ценово предложение (съгл. приложен образец).

11.Точен адрес и лице за кореспонденция.

Офертите следва да са под формата на писмени предл. и да се представят в запечатан, непрозрачен плик – лично, чрез преп. поща или по куриер на следния адрес: „Булгартрансгаз“ ЕАД – ЦУ; гр. София, 1336, ж.к. „Люлин-2“, п.к. 3, Бул. „Панчо Владигеров“ No 66.

Лице за контакт:Калин Ананиев, email:kananiev@bulgartransgaz.bg, тел. +359 2/ 939 6180.

Офертата се подписва от представляващия/те, съгл. актуалното състояние на участника от Търговския регистър/Булстат рег. на

обединения по ЗЗД, в случай че обединението е регистрирано в регистър Булстат.

Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от представляващия/те участника, съгл. актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да предст. участника в общ. поръчка.

При представяне на офертите върху плика се посочва наименование на участника и реф. номер на поръчката:140-014

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 28/05/2014 дд/мм/гггг

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Наименование на поръчката:	Сервизно обслужване на пожароизвестителните, пожарогасителна система, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД
Идент. номер на поръчката:	140-014

Настоящият документ съдържа пълното описание на предмета на поръчката, техническа спецификация, условията и изискванията към изпълнението на поръчката.

1. Съществуващо положение

Експлоатираните пожароизвестителни системи (ПИС), пожарогасителна система (ПГС), системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове (ПК), пожарни хидранти (ПХ), носими и возими пожарогасители са описани по тип и количество в **Приложение № 1- Техническа спецификация.**

2. Цели на поръчката

Осигуряване на сервизно поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи, пожарогасителна система, системи за управление на дим и топлина, пожарни хидранти, пожарни кранове, и носими и возими пожарогасители в сградата на Централно управление (ЦУ) на "Булгартрансгаз" ЕАД - град София, Учебно възстановителен център (УВЦ) "Република" – курортен комплекс (к. к.) "Златни пясъци"- град Варна, РЗРБ "Ботевград" – град Ботевград, СИЕР "Вълчи дол" - град Вълчи дол, Област Варна, КС "Кардам" – с. Кардам, Област Добрич, КС "Провадия" – с. Кривня, Област Варна, ПГХ – "Чирен" – с. Чирен, община Враца, област Враца, ЮЗЕР "Ихтиман" – с. Стамболово, община Ихтиман, област София, КС "Петрич" – с. Карналово, община Петрич, област Благоевград, чрез извършване на проверки, настройки и текущи ремонти за поддържане на противопожарното оборудване в съответствие с нормативните изисквания.

3. Технически изисквания към изпълнението на сервизното обслужване

Сервизно обслужване на пожароизвестителните и пожарогасителна инсталация, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове, пожарни хидранти и носими и возими пожарогасители се извършва в обем и дейности съгласно инструкциите за експлоатация на производителя и/или Наредба № Из – 2377 / 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти и действащата нормативна уредба на Р. България, като включва минимум следното:

3.1. Дейности при извършване периодично сервизно обслужване на ПИС, ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове, пожарните хидранти и носими и возими пожарогасители.

Обхватът на дейностите, които Изпълнителят извършва при периодичното сервизно обслужване, трябва да е съгласно инструкциите за експлоатация на всяка конкретна ПИС и ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители и да включва минимум следното:

3.1.1. Проверка състоянието и работоспособността на ПИС, повторителите на ПИС, датчиците и линиите за връзка между датчиците и вторичните устройства. Почистване на датчиците от наслоявания на прах, влага и други.

3.1.2. Проверка състоянието и работоспособността на ПГС, линиите за връзка между командни устройства.

3.1.3. Симулативно задействане на всеки датчик с устройство за контролирано задаване на необходимия параметър на ПИС.

3.1.4. Извършване на всички необходими настройки на ПИС и ПГС.

3.1.5. Проверка състоянието и изправността на противопожарните кранове (противопожарните маркучи) и хидранти.

3.1.6. Проверка състоянието, изправността и годността на носимите и возими пожарогасители. Предоставяне на оборотни пожарогасители за времето на извършване проверка и изпитване, съгласно график изготвен от страните при извършването на проверката по настоящата точка.

3.1.7. Проверка състоянието, изправността и годността на системите за управление на дим и топлина,

3.1.8. За извършената проверка се съставят двустранни протоколи за всяко проверено съоръжение (ПИС и ПГС), пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители (по образец). Във всеки протокол се описват извършените дейности, записват конкретните стойности за прага на задействане на всеки канал, констатираните неизправности, извършените ремонти, настройки, вложените резервни части и др. и дава заключение за годността на всяка ПИС, ПГС, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители.

3.2. Срокове за изпълнение на дейностите по периодичното сервизно обслужване на ПИС, ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарните кранове, пожарните хидранти и носимите пожарогасители.

3.2.1. Сервизното обслужване на сградните ПИС, централи и повторителите на ПИС се извършва веднъж на 3 (три) месеца. При всяка проверка да се проверяват определено количество датчици от всяка зона така, че за 12 (дванадесет) месеца да бъдат проверени по веднъж всички (100%) датчици от всички зони.

3.2.2. Сервизното обслужване на ПГС се извършва веднъж на всеки 6 (шест) месеца от компетентно лице.

3.2.3. Сервизното обслужване на противопожарните кранове и хидранти се извършва веднъж на 12 (дванадесет) месеца. Всички шлангове трябва да бъдат изпитани на максимално работно налягане.

3.2.4. Сервизното обслужване на носимите и возими пожарогасители (CO₂) се извършва веднъж на 12 (дванадесет) месеца, като същите трябва да бъдат подложени на хидростатично изпитване.

3.2.4.1. Сервизното обслужване на носимите и возими пожарогасители (прахови и на водна основа) се извършва веднъж на 12 (дванадесет) месеца.

3.2.5. Сервизното обслужване на системите за управление на дим и топлина се извършва веднъж на всеки 6 (шест) месеца от компетентно лице.

3.2.6. Дейностите по т. 3.2 се извършват от Изпълнителя съгласно изготвен график, съгласуван с Възложителя.

3.3. Срокове за отстраняване на възникнали повреди и/или неизправности в работата на ПИС, ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове, пожарни хидранти носими и возими пожарогасители.

3.3.1. За установени проблеми в работата на ПИС, ПГС, пожарни кранове и пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители Възложителят уведомява Изпълнителя по мобилния телефон по т. 4.5.

3.3.2. Срок за реакция на Изпълнителя при възникване на проблем работата на ПИС, ПГС и системи за управление на дим и топлина - до 24 часа след часа на оповестяване.

3.3.3. Срок за отстраняване на възникнали повреди и/или неизправности в работата на ПИС, ПГС, пожарни кранове и пожарни хидранти до 48 часа след часа на оповестяване. При невъзможност за спазване на този срок, която не се дължи на Изпълнителя, Възложителят и Изпълнителят вземат подходящо решение за отстраняване на повредата/неизправността, за което се съставя протокол.

3.4. Отстраняване на възникнали проблеми в работата на ПИС, ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове, пожарни хидранти и носими и возими пожарогасители. Резервни части и консумативи и др.

3.4.1. При възникване на повреди и/или неизправности в работата на обслужваните инсталации, свързана с необходимостта от замяна на определен елемент, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мобилен телефон.

3.4.2. В срок до 2 (два) дни от уведомяването по т. 3.4.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предварителна оферта с посочени единични цени, без ДДС на елементите, подлежащи на замяна, за писмено съгласуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В срок до 2 (два) дни след получаване на писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя необходимия елемент и отстранява възникналата повреда и/или неизправност. При непостигане на съгласие по предварителната оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ самостоятелно осигурява съответния елемент, след което го предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на повредата и/или неизправността в срок до 2 (два) дни от предоставянето.

3.4.3. За извършените дейности по отстраняване на възникнали проблеми в работата на ПИС и ПГС, пожарни кранове и пожарни хидранти се съставя двустранен протокол.

3.4.4. Всички ремонтни дейности се извършват само след съгласуване с Възложителя, като в съставения за това протокол се записват причините за повредата, а повредената част се предава на Възложителя.

3.4.5. Участникът да посочи единичната цена за зареждане и хидростатично изпитване на една бутилка на носимите пожарогасители (прахови и CO₂), включително и на транспортните разходи. По тези цени, Възложителят ще възлага, а Изпълнителят ще извършва зареждането и хидростатично изпитване на бутилките.

3.4.6. Участникът да посочи цената на човеко-час на свой специалист. По тази цена Възложителят ще заплаща труда на специалистите на Изпълнителя при извършване на ремонтни и други дейности извън задължителната проверка на ПИС и ПГС.

3.4.7. Участникът да предостави необходимите данни за определяне направените от него разходи за транспорт от своята база до обекта на Възложителя и обратно при извършване на извънредни проверки извън периодичното сервизно обслужване.

4. Други изисквания към участниците:

4.1. Участникът да представи копие на валидно разрешително за осъществяване на дейностите по поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарни кранове, пожарни хидранти и носими и возими пожарогасители, издадено в съответствие с изискванията на Закона за МВР и "Наредба № 13-2815 от 07.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност".

4.2. Участникът да представи копие на удостоверение за валидна квалификационна група (трета или по-висока група) за електробезопасност при работа по

електрообзавеждането с напрежение до 1000 V за всеки свой специалист съгласно списъка по т. 5.1, участващ в извършване на дейностите по сервизното обслужване, предмет на настоящата поръчка.

4.3. Участникът да представи оригинал на декларация в свободен текст, удостоверяваща, че същият разполага с необходимите прибори, технически средства и консумативи за проверка, настройка (включително и със спомагателни средства – стълби, удължители и др.), необходими за изпълнение предмета на поръчката.

4.4. Участникът трябва да е изпълнил минимум един договор за сервизно обслужване на ПИС и един договор за сервизно обслужване на ПГС или един договор за общо сервизно обслужване на ПИС и ПГС.

4.5. Участникът да предостави номер на мобилен телефон, на който упълномощените лица на Възложителя да правят своите заявки за възникнали проблеми по ПИС и ПГИ, предмет на настоящата поръчка.

4.6. При извършване на дейностите предмет на поръчката участникът определен за Изпълнител, трябва да води дневник, в който упълномощен представител на Възложителя да отразява извършените проверки, констатираните проблеми по ПИС и ПГС, датата и часа на уведомление и пристигане на Изпълнителя, а Изпълнителят да отразява причините за възникналия проблем, начина на отстраняване и вложените резервни части и материали.

5. Изисквания към персонала на участниците:

5.1. Участникът да представи списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани пряко с изпълнението на дейностите по сервизното обслужване и списък на транспортните средства, които ще ползва при изпълнение на дейностите по предмета на поръчката.

5.2. За всеки специалист, който ще е ангажиран пряко с изпълнението на дейностите по сервизното обслужване, участникът да представи копие от удостоверение за професионално обучение, издадено от акредитирана организация за придобиване на квалификация по поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, системи за управление на дим и топлина, пожарни хидранти, пожарни кранове, и носими и возими пожарогасители, издадено съгласно Наредба Из-2815/07.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.

5.3. Участникът да представи оригинал на декларация в свободен текст (съдържаща разположение на сервизни бази, персонал и техника, с които участникът разполага) с оглед осигуряване на необходимото време за реакция при възникване на проблеми в допустимите от Възложителя срокове.

5.4. Всички дейности по сервизното обслужване, предмет на настоящата поръчка, да се извършват от специалисти на Изпълнителя, получили право на достъп до обектите на Възложителя.

6. Гаранционни условия.

6.1. Гаранционният срок на изпълняваните дейности по обслужване е минимум 1 месец за ПИС от датата на извършването им.

6.2. Гаранционният срок на изпълняваните дейности по обслужване е минимум 6 месеца за ПГС от датата на извършването им.

6.3. Гаранционният срок на изпълняваните дейности по обслужване е минимум 12 месеца за пожарни кранове, пожарни хидранти и носими пожарогасители от датата на извършването им.

7. Дейности и документи, които Възложителят ще предостави на Изпълнителя при изпълнението на поръчката:

7.1. При сключване на договор за обществена поръчка, страните ще подпишат споразумение съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, взаимно информиране за рисковете при работа и координиране на дейностите си за предпазване на работещите от тези рискове.

7.2. Преди започване на дейностите по сервизното обслужване, Възложителят ще инструктира представителите на Изпълнителя за мерките за техническа и противопожарна безопасност.

7.3. Възложителят ще предостави наличните инструкции по експлоатация на всяка ПИС и ПГС и друга налична техническа информация, свързана с предмета на настоящата поръчка.

7.4. След сключване на Договора за обществена поръчка, Възложителят ще предостави на Изпълнителя списък на своите упълномощени представители и техните номера на мобилни телефони за връзка. Тези представители ще могат да уведомяват Изпълнителя за възникнали проблеми, да съгласуват датите за извършване на текущото сервизно обслужване и да подписват двустранните протоколи.

7.5. За осигуряване на достъп до Централно Управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД (стратегически обект по смисъла на ПМС 181/2009 г., изм.с ПМС 3/2013 г.) в срок до 3 (три) дни след получаване на уведомлението за класиране на участниците, участникът определен за Изпълнител следва да представи на Възложителя трите имена, ЕГН копие от документ за самоличност и длъжност на служителите от представения списък на техническите лица по т. 5.1, които ще изпълнят дейностите, предмет на поръчката и да приложи следните документи: актуално копие на свидетелство за съдимост, актуално копие на удостоверителен документ за липса на психични заболявания и документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер (издава се от Прокуратурата) за всяко от лицата за получаване на разрешение за достъп на лицата до обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Списъкът ще бъде предоставен на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Приложение №1 Техническа спецификация – съществуващите ПИС, ПГС, пожарни кранове, пожарни хидранти и носими пожарогасители, местонахождение, кратки технически данни и количество.

Приложение №1
към Пълното описание на предмета на поръчката

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Съществуващите ПИС и ПГС, пожарни хидранти, пожарни кранове, носими и возими пожарогасители, местонахождение, кратки технически данни и количество

Сервизно поддържане на пожароизвестителните и пожарогасителни системи, пожарни хидранти, пожарни кранове, носими и возими пожарогасители, ще се извършва в следните обекти на Възложителя:

- ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД - град София;
- УВЦ "Република" – к. к. Златни пясъци - град Варна;
- СИЕР "Вълчи дол" – град Вълчи дол;
- КС "Кардам" – с. Кардам – обл. Добрич;
- КС "Провадия" – с. Кривня – обл. Варненска;
- РЗРБ "Ботевград" – град Ботевград;
- ПГХ – "Чирен" – с. Чирен, община Враца, област Враца;
- ЮЗЕР "Ихтиман" – с. Стамболово, община Ихтиман, област София;
- КС "Петрич" – с. Карналово, община Петрич, област Благоевград.

1.Описание на пожароизвестителните и пожарогасителни системи, пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими пожарогасители в сградата на Централно управление "Булгартрансгаз" ЕАД.

1.1 Описание на пожароизвестителната система в сградата на ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД;

№	Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД	Тип	Количество (бр.)
1.	Пожароизвестителна централа, 2 адресируеми кръга, 127 адреса на луп, 20 пожарни зони	KIDDE ANTARES AU 02/1/E/B/V/P	1
2.	Адресируема основа	HOCHIKI YCA-RL/3H2	171
3.	Димен оптичен датчик	HOCHIKI SLK-E	171
4.	Термичен максимално диференциален датчик	HOCHIKI DCC-1E	14
5.	Изолатор	SCI/2A	8
6.	Ел. звънец	24V	8
7.	Ръчен бутонен датчик адресируем	ACP/1A	9

8.	Акумулаторна батерия 12V/12	YUASA	2
9.	Акумулаторна батерия 12V/1.9	YUASA	1
10.	Адресен модул за ел. сирена / звънец	CHQ-B	8
11.	Релейна платка – 32 програмируеми транзисторни изхода	AU 0051	1
12.	Ел. сирена с флаш лампа		1
13.	Димен оптичен датчик бариера	HOCHIKI SPB-E	1

1.2 Описание на пожарогасителната система в сградата на ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД;

№	Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД	Тип	Количество (бр.)
1.	Помпа центробежна	LOWARA	2 бр.
2.	Магнетвентил 1 ^{1/2} "		1 бр.
3.	Спирателен кран 2"		1 бр.
4.	Обратен клапан 1 ^{1/4} "		1 бр.
5.	Дюзи за водна мъгла, Q=0,2 l/s, P=10÷12 bar.	Тотал Валтер	10 бр.
6.	Поцинкована тръба 2"		5 м.
7.	Поцинкована тръба 1 ^{1/2} "		26 м.
8.	Поцинкована тръба 1"		6 м.
9.	Поцинкована тръба 1 ^{1/4} "		9 м.
10.	Поцинкована тръба 3/4"		8 м.

1.3 Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти в сградата на ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД;

№	Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя в ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД	Тип	Количество (бр.)
1.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	16
2.	Пожарогасител	CO ₂ - 5 кг.	30
3.	Пожарен кран	плосък шланг	8
4.	Пожарен хидрант	подземен	2

2.Описание на пожароизвестителните и пожарогасителни системи, пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими пожарогасители в УВЦ "Република".

2.1. Описание на пожароизвестителната система сградата на УВЦ "Република";

№	Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя в УВЦ "Република"	Тип	Количество (бр.)
1.	Пожароизвестителна централа	Protec Algo-Tec 6300 P/C	1
2.	Адресируем контролен панел – 5 loop до 127	24 VDC	1
3.	Адресируема сирена	6000 / SSR2	
4.	Линеен модул – 2 контура – 127 адреса		3
5.	Адресируем пожарогасителен димно - оптичен	6000 / OP	287
6.	Адресируем пожароизвестителен ръчен датчик	6000 / BGK	35
7.	Адресируем термичен максимално - диференциален	6000 TEMP	141
8.	Адресируем термичен максимален датчик		3
9.	Адресируем комбиниран димно-оптичен термичен максимално-диференциален датчик	6000 / OPTH	2
10.	Основа за адресируем датчик		433
11.	Адаптер адресируем за свързване на конвенционални датчици		1
12.	Взривозащитен термичен датчик		2
13.	Светлинен сигнализатор		272
14.	Светлинен сигнализатор взривозащитено изпълнение		1
15.	Повторителен панел	Prftec Algo-Tec 6300 / RP	1
16.	Устройство крайно		23
17.	Изолаторен модул в комплект с основа		17
18.	Разширителен модул		1
19.	Акумулаторна батерия 12V/7Ah.		4
20.	Комбинирана сирена с лампа	SRZ / PVA 24-	2

3. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими пожарогасители в СИЕР Вълчи дол.

3.1. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на територията на СИЕР Вълчи дол;

№	Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя в СИЕР Вълчи дол.	Тип	Количество (бр.)
1.	Пожарогасител	Прахов 1 кг.	15
2.	Пожарогасител	Прахов 2 кг.	16
3.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	119
4.	Пожарогасител	Прахов 12	83
5.	Пожарогасител возим	Прахов 25	5

6.	Пожарогасител возим	Прахов 50	4
7.	Пожарогасител	СО ₂ 5 кг.	91
8.	Пожарогасител возим	СО ₂ 30 кг.	18
9.	Пожарогасител возим	СО ₂ 50 кг.	4
10.	Пожарогасител воден пожари клас А	9 л.	15
11.	Пожарогасител воден пожари клас В	9 л.	18
12.	Пожарен кран	плосък	17
13.	Пожарен хидрант	-	7

4. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими пожарогасители в КС Кардам.

4.1. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на територията на КС Кардам;

№	Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя в КС Кардам.	Тип	Количество (бр.)
1.	Пожарогасител	Прахов 1 кг.	8
2.	Пожарогасител	Прахов 2 кг.	2
3.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	52
4.	Пожарогасител	Прахов 12	27
5.	Пожарогасител возим	Прахов 25	1
6.	Пожарогасител возим	Прахов 50	2
7.	Пожарогасител	СО ₂ 5 кг.	46
8.	Пожарогасител воден пожари клас А	9 л.	11
9.	Пожарогасител воден пожари клас В	9 л.	11

5. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими пожарогасители в КС Провадия.

5.1. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на територията на КС Провадия;

№	Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя в КС Провадия.	Тип	Количество (бр.)
1.	Пожарогасител	Прахов 1 кг.	4
2.	Пожарогасител	Прахов 2 кг.	7
3.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	33
4.	Пожарогасител	Прахов 12	11
5.	Пожарогасител	СО ₂ 5 кг.	15
6.	Пожарогасител воден пожари клас А	9 л.	5

7.	Пожарогасител воден пожари клас В	9 л.	16
----	-----------------------------------	------	----

6. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими пожарогасители в РЗРБ Ботевград.

6.1. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на територията на РЗРБ Ботевград;

№	Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя в РЗРБ Ботевград.	Тип	Количество (бр.)
1.	Пожарогасител	Прахов 1 кг.	10
2.	Пожарогасител	Прахов 2 кг.	2
3.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	9
4.	Пожарогасител	Прахов 12	3

7. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими пожарогасители в ПГХ - Чирен.

7.1. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на територията на ПГХ - Чирен;

№	Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя в ПГХ - Чирен.	Тип	Количество (бр.)
1.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	11
2.	Пожарогасител	Прахов 12	9
3.	Пожарогасител возим	Прахов 25	6
4.	Пожарогасител	Прахов 2 кг.	6
5.	Пожарогасител	CO ₂ 5 кг.	7
6.	Пожарогасител	CO ₂ 6 кг.	33
7.	Пожарогасител возим	CO ₂ 17 кг.	1
8.	Пожарогасител возим	CO ₂ 40 кг.	2
9.	Пожарогасител на водна основа с пяна	9 л.	10
10.	Пожарогасител водна основа с добавки	9 л.	3

8. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими пожарогасители в ЮЗЕР Ихтиман.

8.1. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на територията на ЮЗЕР Ихтиман;

№	Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя в ЮЗЕР Ихтиман.	Тип	Количество (бр.)
1.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	35
2.	Пожарогасител	Прахов 12	11
3.	Пожарогасител возим	Прахов 25	2
4.	Пожарогасител на водна основа с пяна	9 л.	3
5.	Пожарогасител водна основа	9 л.	10
6.	Пожарогасител	CO ₂ 3, 5 кг.	1
7.	Пожарогасител	CO ₂ 5 кг.	12

9. Описание на пожарни хидранти, пожарни кранове и носими и возими пожарогасители в КС Петрич.

9.1. Описание на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на територията на КС Петрич;

№	Извършване сервизно поддържане в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя в КС Петрич.	Тип	Количество (бр.)
1.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	28
2.	Пожарогасител	Прахов 12	2
3.	Пожарогасител возим	Прахов 25	2
4.	Пожарогасител	CO ₂ 5 кг.	15
5.	Пожарогасител воден пожари клас А	9 л.	4

ДО
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД
БУЛ. "П. ВЛАДИГЕРОВ" 66
ГР. СОФИЯ,
Р. БЪЛГАРИЯ

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
за изпълнение на поръчка

Наименование на обществената поръчка: Сервизно обслужване на пожароизвестителните, пожарогасителна система, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД

Идент. номер на поръчката: 140-014

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

1. Ще извършим сервизно обслужване на пожароизвестителните и пожарогасителни системи в обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ по следните цени:

Таблица № 1

№	Описание на стоките и дейностите	Тип	К-во	Единична цена в лева без ДДС	Брой периодични обслужвания за срока на договора	Обща цена в лева без ДДС за извършване на всички периодични обслужвания /посочени в шеста колона/ за срока на договора – колони 4*5*6
1	2	3	4	5	6	7
I	Извършване сервизно поддържане на пожароизвестителната система в сградата на ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя					

1.	Пожароизвестителна централа, 2 адресируеми кръга, 127 адреса на луп, 20 пожарни зони	KIDDE ANTARES AU 02/1/E/B/V/ P	1		4	
2.	Адресируема основа	НОЧИКИ YCA-RL/3H2	171		1	
3.	Димен оптичен датчик	НОЧИКИ SLK-E	171		1	
4.	Термичен максимално диференциален датчик	НОЧИКИ DCC-1E	14		1	
5.	Изолатор	SCI/2A	8		4	
6.	Ел. Звънец	24V	8		4	
7.	Ръчен бутонен датчик адресируем	ACP/1A	9		4	
8.	Акумулаторна батерия 12V/12	YUASA	2		4	
9.	Акумулаторна батерия 12V/1.9	YUASA	1		4	
10.	Адресен модул за ел. сирена / звънец	CHQ-B	8		4	
11.	Релейна платка – 32 програмируеми транзисторни изхода	AU 0051	1		4	
12.	Ел. сирена с флаш лампа		1		4	
13.	Димен оптичен датчик бариера	НОЧИКИ SPB-E	1		4	
II	Извършване на сервизно поддържане на пожарогасителната система в сградата на ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя					
1.	Помпа центробежна	LOWARA	2 бр.		2	
2.	Магнетвентил 1 ^{1/2} "		1 бр.		2	
3.	Спирателен кран 2"		1 бр.		2	
4.	Обратен клапан 1 ^{1/4} "		1 бр.		2	
5.	Дюзи за водна мъгла, Q=0,2 l/s, P=10÷12 bar.	Тотал Валтер	10 бр.		2	
6.	Поцинкована тръба 2"		5 м.		2	
7.	Поцинкована тръба 1 ^{1/2} "		26 м.		2	
8.	Поцинкована тръба 1"		6 м.		2	
9.	Поцинкована тръба 1 ^{1/4} "		9 м.		2	
10.	Поцинкована тръба 3/4"		8 м.		2	

III	Извършване на сервизно поддържане на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти в сградата на ЦУ на "Булгартрансгаз" ЕАД в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя					
1.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	16		1	
2.	Пожарогасител	СО ₂ - 5 кг.	30		1	
3.	Пожарен кран	плосък шланг	8		1	
4.	Пожарен хидрант	подземен	2		1	
	ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ					
	ОБЩО за ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД					
IV	Извършване на сервизно поддържане на пожароизвестителната система в сградата на УВЦ "Република" в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя					
1.	Пожароизвестителна централа	Protec Algo-Tec 6300 P/C	1		4	
2.	Адресируем контролен панел – 5 loop до 127 адресируеми датчици	24 VDC	1		1	
3.	Адресируема сирена	6000 / SSR2			1	
4.	Линеен модул – 2 контура – 127 адреса		3		1	
5.	Адресируем пожарогасителен димно - оптичен датчик	6000 / OP	287		1	
6.	Адресируем пожароизвестителен ръчен датчик	6000 / BGK	35		1	
7.	Адресируем термичен максимално - диференциален датчик	6000 TEMP	141		1	
8.	Адресируем термичен максимален датчик		3		1	
9.	Адресируем комбиниран димно-оптичен термичен максимално-диференциален датчик	6000 / OPTH	2		1	
10.	Основа за адресируем датчик		433		1	

11.	Адаптер адресируем за свързване на конвенционални датчици		1		4	
12.	Взривозащитен термичен датчик		2		4	
13.	Светлинен сигнализатор		272		1	
14.	Светлинен сигнализатор взривозащитено изпълнение		1		4	
15.	Повторителен панел	Prftec Algo-Тес 6300 / RP	1		4	
16.	Устройство крайно		23		4	
17.	Изолаторен модул в комплект с основа		17		4	
18.	Разширителен модул		1		4	
19.	Акумулаторна батерия 12V/7Ah.		4		4	
20.	Комбинирана сирена с лампа	SRZ / PVA 24-1R	2		4	
	ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ					
	ОБЩО за УВЦ "Република"					
VI	Извършване сервизно поддържане на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на територията на СИЕР Вълчи дол в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя					
1.	Пожарогасител	Прахов 1 кг.	15		1	
2.	Пожарогасител	Прахов 2 кг.	16		1	
3.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	119		1	
4.	Пожарогасител	Прахов 12 кг.	83		1	
5.	Пожарогасител возим	Прахов 25 кг.	5		1	
6.	Пожарогасител возим	Прахов 50 кг.	4		1	
7.	Пожарогасител	CO ₂ 5 кг.	91		1	
8.	Пожарогасител возим	CO ₂ 30 кг.	18		1	
9.	Пожарогасител возим	CO ₂ 50 кг.	4		1	
10.	Пожарогасител воден пожари клас А	9 л.	15		1	
11.	Пожарогасител воден пожари клас В	9 л.	18		1	
12.	Пожарен кран	плосък шланг	17		1	

13.	Пожарен хидрант	-	7		1	
	ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ					
	ОБЩО за СИЕР Вълчи дол					
VI	Извършване сервизно поддържане на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти в сградата на КС Кардам в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя					
1.	Пожарогасител	Прахов 1 кг.	8		1	
2.	Пожарогасител	Прахов 2 кг.	2		1	
3.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	52		1	
4.	Пожарогасител	Прахов 12 кг.	27		1	
5.	Пожарогасител возим	Прахов 25 кг.	1		1	
6.	Пожарогасител возим	Прахов 50 кг.	2		1	
7.	Пожарогасител	СО ₂ 5 кг.	46		1	
8.	Пожарогасител воден пожари клас А	9 л.	11		1	
9.	Пожарогасител воден пожари клас В	9 л.	11		1	
	ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ					
	ОБЩО за КС Кардам					
VII	Извършване сервизно поддържане на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти в сградата на КС Провадия в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя					
1.	Пожарогасител	Прахов 1 кг.	4		1	
2.	Пожарогасител	Прахов 2 кг.	7		1	
3.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	33		1	
4.	Пожарогасител	Прахов 12 кг.	11		1	
5.	Пожарогасител	СО ₂ 5 кг.	15		1	
6.	Пожарогасител воден пожари клас А	9 л.	5		1	
7.	Пожарогасител воден пожари клас В	9 л.	16		1	

	ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ					
	ОБЩО за КС Провадия					
VIII	Извършване сервизно поддържане на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти в сградата на РЗРБ Ботевград в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя					
1.	Пожарогасител	Прахов 1 кг.	10		1	
2.	Пожарогасител	Прахов 2 кг.	2		1	
3.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	9		1	
4.	Пожарогасител	Прахов 12 кг.	3		1	
	ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ					
	ОБЩО за РЗРБ Ботевград					
IX	Извършване сервизно поддържане на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти на територията на ПГХ - Чирен в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя					
1.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	11		1	
2.	Пожарогасител	Прахов 12 кг.	9		1	
3.	Пожарогасител возим	Прахов 25 кг.	6		1	
4.	Пожарогасител	Прахов 2 кг.	6		1	
5.	Пожарогасител на водна основа с пяна	9 л.	10		1	
6.	Пожарогасител водна основа с добавки	9 л.	3		1	
7.	Пожарогасител	CO ₂ 5 кг.	7		1	
8.	Пожарогасител	CO ₂ 6 кг.	33		1	
9.	Пожарогасител	CO ₂ 17 кг.	1		1	
10.	Пожарогасител	CO ₂ 40 кг.	2		1	
	ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ					
	ОБЩО за ПГХ - Чирен					
X	Извършване сервизно поддържане на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни					

	хидранти на територията на ЮЗЕР Ихтиман в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя					
1.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	35		1	
2.	Пожарогасител	Прахов 12 кг.	11		1	
3.	Пожарогасител возим	Прахов 25 кг.	2		1	
4.	Пожарогасител на водна основа с пяна	9 л.	3		1	
5.	Пожарогасител водна основа	9 л.	10		1	
6.	Пожарогасител	CO ₂ 3, 5 кг.	1		1	
7.	Пожарогасител	CO ₂ 5 кг.	12		1	
	TRANСПОРТНИ РАЗХОДИ					
	ОБЩО за ЮЗЕР Ихтиман					
XI	Извършване сервизно поддържане на наличните носими и возими пожарогасители, пожарни кранове и пожарни хидранти в сградата на КС Петрич в съответствие с наличното оборудване и техническите изисквания на Възложителя					
1.	Пожарогасител	Прахов 6 кг.	28		1	
2.	Пожарогасител	Прахов 12 кг.	2		1	
3.	Пожарогасител	Прахов 25 кг.	2		1	
4.	Пожарогасител	CO ₂ 5 кг.	15		1	
5.	Пожарогасител воден пожари клас А	9 л.	4		1	
	TRANСПОРТНИ РАЗХОДИ					
	ОБЩО за КС Петрич					
	ОБЩО ЗА ВСИЧКИ ПЕРИОДИЧНИ ОБСЛУЖВАНИЯ НА ВСИЧКИ РАЙОНИ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО TRANСПОРТНИ РАЗХОДИ					

2. Цена за зареждане на една бутилка с CO₂ в размер на лева без ДДС/бутилка.

3. Цена за преизпитание на бутилка с CO₂ в размер на лева без ДДС/бутилка.

4. Цена за зареждане и преизпитание на една бутилка с CO₂ в размер на лева без ДДС/бутилка.

По тези цени Възложителят ще възлага, а Изпълнителят, при необходимост, ще извършва зареждането и/или преизпитанието на бутилките.

5. Цена на човеко-час на наш специалист в размер на лева без ДДС.

По тази цена Възложителят ще заплаща труда на специалистите на Изпълнителя при извършване на ремонтни и други дейности **при извънредни повиквания в периода извън** периодичната проверка на ПИС и ПГС.

6. Цени за транспортни разходи до отделните бази на Възложителя **при извънредни повиквания в периода извън** периодичната проверка на ПИС и ПГС:

- ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД - лева без ДДС /отиване и връщане/;
- УВЦ “Република” - лева без ДДС /отиване и връщане/;
- СИЕР „Вълчи дол“ и КС „Вълчи дол” - лева без ДДС /отиване и връщане/;
- КС „Кардам” - лева без ДДС /отиване и връщане/;
- КС „Провадия” – лева без ДДС /отиване и връщане/;
- РЗРБ Ботевград – лева без ДДС /отиване и връщане/;
- ПГХ – “Чирен” – лева без ДДС /отиване и връщане/;
- ЮЗЕР “Ихтиман” – лева без ДДС /отиване и връщане/;
- КС “Петрич” – лева без ДДС /отиване и връщане/.

По тези цени Възложителят ще заплаща транспортните разходи на Изпълнителя при извършване на ремонтни и други дейности **при извънредни повиквания в периода извън** периодичната проверка на ПИС и ПГС.

Забележка:

- Предложените цени са в лева без ДДС и включват всички разходи за извършване на сервизната поддръжка на пожароизвестителните и пожарогасителни системи в обектите на „Булгартрансгаз“ ЕАД“.
- Посочените **единични цени** са окончателни и не подлежат на увеличение.
- **Общата стойност** за изпълнение предмета на поръчката се изписва цифром и словом. В случай на несъответствие между изписаното цифром и словом се приема за вярно посоченото словом. **Общата цена** за извършване на всички периодични проверки, посочена в колона 7 от Таблица № 1 е формирана въз основа на единичните цени, посочени в колона 5 и броя на всички периодични обслужвания, които ще се извършат за срока на договора (колона 6). **При несъответствие** между предложените единични и общата цена в таблицата, **валидна ще бъде общата цена**. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена;
- Критерий за оценка на офертите е **„Най-ниска цена”**, като **за целите на оценката** цената на съответния участник се формира от предложената от участника обща цена за всички периодични обслужвания в колона № 7 от Таблица № 1 по т. 1.
- **При извънредни повиквания в периода извън** периодичната проверка на ПИС и ПГС се прилагат предложените единични цени по т. 2, 3, 4, 5 и 6 по-горе.

Делът от предмета на поръчката, който ще бъде изпълнен от подизпълнители, както и неговата стойност са, както следва: *(попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да бъдат декларирани и в офертата)*

ДРУГИ

Там, където се налага, са приложени допълнителни листа към образеца на ценовото предложение, с оглед детайлно описание на позициите по предложението, а именно:

(описват се ако има такива)

Правно-обвързващ подпис:

Наименование на Участника

Дата

 /

 /

Представяващ

Име и фамилия

Подпис

Упълномощено лице

Име и фамилия

Подпис

Д Е К Л А Р А Ц И Я,
съдържаща Списък на
основните договори за услуги
с аналогичен предмет

Долуподписаният/ната _____
с лична карта № _____, издадена на _____ от
_____ с ЕГН _____, в качеството ми на
_____ на _____,
(посочва се търговското наименование и вида търговец)

със седалище и адрес на управление:

Участник в обществена поръчка с предмет:

(посочете наименованието на поръчката и идентификационния ѝ номер от обявлението/поканата)

декларирам пред Вас следния списък на основните договори за услуги с аналогичен предмет с този на поръчката, за възлагането на която участваме, изпълнени **през последните 3 години**, считано до датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите им:

Година	Предмет и съдържание на договора	Възложител	Стойност на доставката

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Наименование на Участника _____

Дата _____ / _____ / _____

Представяващ _____

Име и фамилия _____

Подпис _____

Упълномощено лице _____

Име и фамилия _____

Подпис _____

Забележка:

Посочените в настоящия списък договори задължително следва да бъдат придружени от **Препоръки за добро изпълнение.**

Задължително е да бъдат попълнени всички Графи от Таблицата от настоящата Декларация.