




Район Вълчи дол
гр. Вълчи дол 9280, обл. Варненска
тел.: 05131 20 49, факс: 05131 23 72, www.bulgartransgaz.bg



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Относно: Представяне на оферти

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Информираме Ви, че “Булгартрансгаз” ЕАД СИЕР „Вълчи дол” набира оферти за сервизно ежегодно обслужване на пожарогасители за 2011г. в обекти както следва:

КС Вълчи дол:

51бр. въгледвуокисни в т.ч.22 бр.за изпитание през 2011г.

111 бр.прахови в т.ч.26 бр.без патрон

КС Кардам

46 бр. въгледвуокисни в т.ч.25 бр.за изпитание през 2011г.

66 бр. прахови в т.ч. 35 бр. без патрон

КС Провадия

17 бр. въгледвуокисни

40 бр. прахови в т.ч. 11 бр. без патрон

Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:

1. Сервизното обслужване включва:

- Извършване проверка на пожарогасителите в съответствие с изискванията на производителя и БДС EN3 и БДС EN 1866, в това число и на арматури, маркучи и обезопасяващи елементи

- Привеждане в изправност – пожарогасители или техни части, които повече не удовлетворяват техническите изисквания за безопасност да бъдат подменени, както и да бъдат бракувани със съгласието на собственика;

- Напълване – подмяна на гасителното средство вследствие на безупречно ново зареждане или прибавянето на същото пожарогасително средство към налични още остатъци, докато се получи количеството на зареждане съгласно изискванията

- Надписване след проверка и привеждане в изправност – на всеки пожарогасител да бъде поставен стикер от самозалепващо фолио, удостоверяващ срокът на функционална годност; инстанцията, извършила сервизното обслужване и привеждане в изправност и срокът за следващата техническа инспекция, а след проведено изпитание да се поставят и надписи, съгласно изискванията, удостоверяващи годината на изпитание и годината за следващото изпитание

2. Място и условия на предаване и приемане на пожарогасителите

КС Кардам, КС Вълчи дол и КС Провадия с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни.