

До

Всички лица, които са получили документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с наименование "Доставка на газова арматура", идент. номер 130-135

ОТНОСНО: Постъпили въпроси по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с наименование "Доставка на газова арматура", идент. номер 130-135

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за разяснения по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо рег. № БТГ-24-01-3724 от 16.09.2014 г. от лице, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следното разяснение по документацията:

Въпрос: Във връзка с потенциално участие в открита от „Булгартрансгаз“ ЕАД процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Доставка на газова арматура“, идент. № 130-135 моля за уточнение на следните технически въпроси:

1. Моля посочете дали имате изискване за конструкциите сферични кранове:

Вариант А: изцяло заварено (fully welded)

Вариант Б: разглобяемо тяло с резби (bolted body)

Вариант В: разглобяемо отгоре (top entry)

2. Моля да посочите състава на природния газ, преминаващ през арматурата?
3. Моля да посочите материалите на корпусите и вътрешните елементи на арматурата?
4. Моля да посочите желаните околна, конструктивна и работна температура на която да издържа арматурата?
5. Моля да посочите желаните конструктивно, работно, диференциално минимално и максимално налягане на което да издържа арматурата?
6. Има ли изискване за конструкциите и материалите на уплътненията?

Разяснение:

По отношение на въпроса по т. 1 по-горе: Нямаме изисквания за конструкциите на крановете с изключение на тези, дадени в пълно описание предмета на поръчката (т. 3, тире 7 и 8).

По отношение на въпроса по т. 2 по-горе: Арматурата е предназначена за работа с природен газ, който съдържа около 95,5 % метан (CH₄), както и други въглеводороди до 100 %.

По отношение на въпроса по т. 3 по-горе: Корпусите на арматурата трябва да са стоманени. Материалът на вътрешните елементи (седла, уплътнения, сфери, пружини и др.) се определя в зависимост от дадените в техническата спецификация налягане, температура и състав на флуида.

По отношение на въпроса по т. 4 по-горе: Температурата, на която ще работи арматурата е както следва:

- Тъй като арматурата, предмет на поръчката ще бъде използвана на територията на Република България, температурата на околната среда, на която следва да издържа арматурата, е необходимо да бъде съобразена с климатичните условия в Република България.
- Съгласно разяснения по документацията № БТГ-24-00-3255 от 29.08.2014 г. и № БТГ-24-02-3333 от 05.09.2014 г. и предвид температурата на работната среда в газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, която достига до 80°C, параметрите на арматурата следва да са съобразени с тази температура.
- Съгласно изискването на възложителя, посочено в т. 3 от пълното описание на предмета на поръчката, част от документацията за участие в процедурата, проектната (конструктивната) температура на арматурата трябва да съответства на чл. 12, ал. 1 от „Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ“ - от - 40°С до + 120°С.

По отношение на въпроса по т. 5 по-горе: Конструктивното, работното и диференциалното минимално и максимално налягане, на което трябва да издържа арматурата е съгласно посочените в техническата спецификация, за всяка отделна позиция, стандартни налягания ANSI 600 или ANSI 150. Само за позиция №1 е посочено диференциално налягане до 1,5 МПа, където това е необходимо за оразмеряване на регулиращия кран.

По отношение на въпроса по т. 6 по-горе: Позициите за които има изисквания за конструкциите и материалите на уплътненията, са описани в пълното описание на предмета на поръчката (т. 3, тире 7). За останалите позиции няма специфични изисквания.

Настоящото разяснение става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,

КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ

Изпълнителен директор



ОД-ВН-004, v01

„Булгартрансгаз“ ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
е: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBVGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR