

**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА**

Относно: Постъпило в срока по чл. 1016, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) писмено искане за разяснения по условията на обществена поръчка, провеждана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП, с наименование: **„Доставка на лични и колективни предпазни средства за защита“**, **идент. номер: 150-101**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл.1016, ал. 6 от ЗОП, както и във връзка с постъпилото писмено искане, предоставяме следните писмени разяснения по условията на горесцитираната обществената поръчка:

Въпрос № 1: Обръщаме Ви внимание, че по-долу изброените артикули и описаните гаранционни срокове и срокове на съхранение в позиции „VII Килимче диелектрично“, „VIII Боти диелектрични“ и „Позиция IX Ръкавици диелектрични“ са както следва по стандарт и общи правила:

- Позиция VII Килимче диелектрично: Гаранционен срок – 12 месеца; Срок за съхранение – не по-малко от 24 месеца;
- Позиция VIII Боти диелектрични: Гаранционен срок – 12 месеца; Срок за съхранение – не по-малко от 24 месеца;
- Позиция IX Ръкавици диелектрични: Гаранционен срок – 6 месеца; Срок за съхранение – не по-малко от 24 месеца;

Разяснение:

Възложителят е поставил изискване за гаранционен срок на гореизброените лични и колективни предпазни средства от 24 /двадесет и четири/ месеца, т.е това е периодът, през който може да бъде ангажирана гаранционната отговорност на изпълнителя, в случай на установяване, на отклонения в качеството и/или скрити недостатъци на доставената стока. Същият е определен с оглед гарантиране в най-голяма степен качеството на доставените лични и колективни предпазни средства за защита.

Въпрос № 2:

Позиция IX Ръкавици диелектрични – в техническите изисквания в подточка 2.7 е посочено следното: „Да са подходящи за работа с ел. уреди и мрежи с напрежение до 20М“. Моля посочете за колко kV работно напрежение трябва да са предназначени?

Разяснение:

В Техническата спецификация, в т. 2.7 от IX. „РЪКАВИЦИ ДИЕЛЕКТРИЧНИ“ е посочено напрежението, а именно: „Да са подходящи за работа в ел. уредби и мрежи с напрежение **до 20kV**;

ОД-ВН-004, v01

Въпрос № 3:

Позиция I Каски – определения от Вас срок на годност не по-малко от 5 години в т. 2.13 – да се счита за срок на съхранение.

Разяснение:

Под срок на годност се разбира време за експлоатация при спазване на изискванията в инструкцията за употреба и съхранение на съответното предпазно средство.

Въпрос № 4:

Позиция II Антифони – определения от Вас срок на годност не по-малко от 3 години в т. 2.10 – да се счита за срок на съхранение.

Разяснение:

Под срок на годност се разбира време за експлоатация при спазване на изискванията в инструкцията за употреба и съхранение на съответното предпазно средство.

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕГОВ
Изпълнителен директор

