

**БТГ 24-00-1175 / 02.06.2008**

## **ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ**

**Относно:** Покана за представяне на оферта.  
/ Наш реф. номер на поръчката:80-085 /

**Уважаеми господа,**

Информираме Ви, че "Булгартрансгаз"ЕАД набира оферти за доставка на топлообменници наричани по-долу "стока".

Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:

**1. Място и условия на доставка:**

Франко склад –складова база Яна, село Яна, област София.

**2. Срок на доставка:** Възможно най-кратък;

**3. Цена на стоката:** Оферираната от вас цена да бъде в Лева или Евро без ДДС и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката съгласно изискванията посочени в настоящата покана, в т.ч.:

- стойността на стоката;
- разходите по доставката – транспорт, мита, данъци, такси, разходи за труд и др.

**4. Документи придружаващи стоката:**

- сертификат за произход и качество от производителя;
- техническа документация за основните характеристики и параметри на стоката;
- инструкция за монтаж и експлоатация на български език

**5. Начин на плащане:** 100% след доставка и представяне на следните документите:

- оригинална фактура за дължимата сума;
- приемо-предавателен протокол подписан от представители на двете страни, удостоверяващ съответствието на доставената стока с договорените изисквания;
- документацията по т.4 от настоящата покана;
- гаранционна карта (писмена гаранция) за срока на гаранционния период;

**6. Технически параметри и изисквания:** Съгласно приложената Техническа спецификация. Стоката да отговаря на действащите нормативни изисквания и стандарти в Р. България.

**7. Гаранционни условия:** Пълна гаранция за безаварийна експлоатация при спазване на предоставените инструкции. Периода на валидност на гаранцията следва да се посочи в офертата, но да бъде не по-малко от 1 година от датата на приемане на стоката от Купувача.

**8. Срок и място за представяне на офертите:**

Офертите могат да се представят в срок до 16.00 часа на 11.06.2008г., лично, чрез факс или чрез препоръчана поща на следния адрес:

*“Булгартрансгаз” ЕАД – Централно управление  
София, 1336, ж.к. „Люлин-2”, п.к.3,  
бул. „Панчо Владигеров” No 66  
факс: +359 2/ 925 00 63,  
на вниманието на „Търговски отдел”*

Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2/ 93 96 277, Лице за контакт: Сюзел Хайрулов e-mail: Syuhel.Naygulov@bulgartransgaz.bg

**8. Съдържание на офертите:**

- подробно описание на предлаганите от Вас продукти;
- пълна информация по всички горепосочени условия;
- точен адрес и лице за кореспонденция;

Моля посочете нашият реф. номер на поръчката: 80-085

**9. Валидност на офертите:** най-малко 30 дни от обявената крайна дата за получаване на офертите.

**Приложение:**

1. Техническа спецификация;

Очакваме Вашите оферти,

С уважение:

**Ангел Семерджиев  
Изпълнителен Директор**

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката: Доставка на топлообменници

Идент. номер на обявлението: 80-085

№	Описание на продуктите и услугите	Единица мярка	К-во	Задължителни дейности от кандидата	Забележка
1	Подгревател на газ DN150 PN64 с мощност 115 kW, с топлоносител гореща вода 90/70 grad C; входния и изходният щуцер на топлоносителя да са с диаметър DN2" и да са в равнината на фланците на газа, окомплектован с предпазно-изхвърлящ клапан и автоматичен обезвъздушител на водния контур и дренажни кранове на газовия контур, както и контрафланци за тръба Ф159, уплътнителни подложки и скрепит. елементи. Подгревателят да е на крака с разстояние от оста на газа до kota терен - 800мм; дължината между фланците на газа да е Lmax=800mm.	бр	1	Доставка	
2	Подгревател на газ DN4" ANSI 600 с мощност 140 kW, с топлоносител гореща вода 90/70 grad C; изходният щуцер на топлоносителя завъртян на 45 grad C по часовниковата стрелка и на двата подгревателя, окомплектован с предпазно-изхвърлящ клапан и автоматичен обезвъздушител на водния контур и дренажни кранове на газовия контур, както и контрафланци, уплътнителни подложки и скрепит. елементи. Подгревателят да е на крака с разстояние от оста на газа до kota терен - 800мм; дължината между фланците на газа да е Lmax=800mm.	бр	2	Доставка	