



БУЛГАРТРАНСГАЗ



**До
всички заинтересовани лица**

ОТНОСНО: Писмени разяснения по условията на обществена поръчка, проведена по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с наименование „Доставка на защитни КИП кутии“, идент. номер 130-131

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с писмо с рег. номер БТГ-24-01-4531 от 06.11.2014 г. от заинтересовано лице, Ви представяме следното разяснение по условията на горесцитираната обществена поръчка:

Въпроси:

1. С цел проектиране и изработка на кутиите и закрепващите скоби за оборудването, моля да посочите размерите на оборудването което ще се разполага в кутиите.
2. Моля да посочите броя и диаметри на изходите/входелите на комуникация на кутиите.

Разяснения:

По отношение на въпроса по т. 1 по-горе: габаритите на оборудването, в т. ч. закрепващите елементи, което ще бъде монтирано в КИП кутиите по т. 1 от техническата спецификация са 300x300x250mm и габаритите на оборудването, в т. ч. закрепващите елементи, което ще бъде монтирано в КИП кутиите по т. 1 от техническата спецификация са 300x500x250mm. Стандартното закрепване на скобите за преобразуватели на налягане (диференциално налягане) е тръба 2".

По отношение на въпроса по т. 2 по-горе: предвид информацията, посочена в техническата спецификация относно оборудването, за което са предназначени КИП кутиите, предмет на поръчката, а именно преобразуватели на налягане и преобразуватели на диференциално налягане, КИП кутиите следва да разполагат с:

- КИП кутиите по т. 1 от техническата спецификация: с не по-малко от 2 броя щуцери (изходи/входове) за електрически кабели с присъединителен размер M20x1,5mm (по един за прибора и за подгръването) и с не по-малко от 2 броя отвори за преминаване на тръбичките за връзка с налягането и диференциалното налягане с диаметър не по-голям от 12mm.
- КИП кутиите по т. 2 от техническата спецификация: с не по-малко от 3 броя щуцери (изходи/входове) за електрически кабели с присъединителен размер M20x1,5mm (по един за двата прибора и един за подгръването) и с не по-малко от 4 броя отвори за преминаване на тръбичките за връзка с налягането и диференциалното налягане с диаметър не по-голям от 12mm.

Настоящото разяснение, на основание и в срока по чл. 1016, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, се публикува в профила на купувача, а именно на интернет

„Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBVBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR

страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, рубрика „Профил на купувача - обществени поръчки“ (<http://www.bulgartransgaz.bg/bg/tenders>).

С уважение,

КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ

Изпълнителен директор

