



**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
В ПРОЦЕДУРА С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР № 150-070**

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с наименование: „Извършване газифициране на течен технически азот със специализирана установка и доставка на течен технически азот за изпитания на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност, идент. номер: 150-070

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси за разяснения по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо рег. № БТГ-24-01-1652 от 15.04.2015 г., в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следните разяснения по документацията:

Въпрос № 1: В документацията е посочена доставка на прогнозно количество течен азот до 300 тона. Моля да уточните броя на обектите, до които се предвижда доставката, тяхното местоположение, както и по възможност план-график за извършване на изпитанията.

Разяснение: Във връзка с динамиката на извършване на неотложни ремонти работи по газопреносната система, както и съобразяване с динамиката на нагнетяване и съответно добив на природен газ от ПГХ Чирен, провеждането на изпитания ще се извършва в оперативен порядък, предвид което не е възможно да бъдат конкретизирани обектите от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, тяхното местонахождение и прогнозни количества течен азот.

С оглед гореспоманатото, и предвид законовата възможност, посочена в чл. 359, ал.5 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ), която допуска сроковете за периодични изпитания с изпитване на якост и плътност да бъдат удължени с шест месеца, към настоящия момент не е възможно да Ви бъде представен план-график за извършване на изпитанията.

Въпрос № 2: Моля да уточните необходимото количество течен азот, което ще се доставя до всеки от обектите или обема на тръбите (съоръженията) или диаметър и дължина/размери.

Разяснение: Необходимото количество течен азот, както и обема на тръбите, диаметъра и дължина/размери не могат да бъдат конкретизирани по изложените аргументи в разяснението по Въпрос № 1.

ОД-ВН-004, v01

Въпрос № 3: Моля да уточните дали налягането на изпитване за всички изброени в т.4 от Указанията за подготовка на офертата съоръжения е 5,94 МРа.

Разяснение: В Пълното описание на предмета на поръчката от документацията за участие е посочено, че пневматичните изпитания за якост и плътност на СПО следва да бъде извършени при налягане не по-малко от 5,94 МРа.

Въпрос № 4: Моля да уточните за отделните обекти какъв е начинът на подвързване на подаването на газифицирания азот към съответното Ваше съоръжение (например фланец, размери и др.), както и минималното разстояние от възможността за разполагане на установката за подаване на азот до Вашите съоръжения, т.е. дължината на тръбопровода от изпарителя до съоръженията.

Разяснение: Съгласно изискването, посочено в т. 7.2 от Пълното описание на предмета на поръчката от документацията за участие, участникът е необходимо да предостави техническите характеристики на присъединителната връзка на изхода на специализираната установка за нагнетяване, спрямо която Възложителят ще се съобрази за присъединяване на своята нагнетателна линия.

Дължината на нагнетателна линия, както е посочено в т. 9.1.6 от Пълното описание на предмета на поръчката от документацията за участие, е задължение и ще бъде осигурена от Възложителя.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача и се изпраща на електронния адрес, посочен от лицето, поискала разясненията, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие.

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕГОВ
Изпълнителен директор

