

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Постъпили въпроси по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с наименование „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеостени“, с идент. номер: 160-014 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси за разяснения по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо рег. № БТГ-24-00-2013 от 22.04.2016 г. от лице, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (отм.), във връзка с § 18 от ПЗР към ЗОП, Ви представяме следното разяснение по документацията:

Въпроси:

„В техническото задание изрично е поставено изискване за работа на видео-стените в режим на „непрекъсната работа 24/7/365“. От друга страна в Техническата спецификация е поставено изискване за „тип на панелите LCD с LED подсветка“. Известно е, че режим 24/7/365 могат да осигурят само видео-стени, изградени от монитори с DPL технология, особено при мониторинг на SCADA системи със статични изображения. За пояснение – дължащо се на технологията „LCD“, след 20-22 часа непрекъсната работа на LCD дисплеите, на екраните се появяват остатъчни изображения, особено при продължително изобразяване на статични изображения и „burn-in“ ефекти. Освен това, LCD технологията не може да осигури дълъг живот на дисплеите в режим 24/7/365. В инструкциите за експлоатация на всички реномирани производители се изисква режим „на почивка“ след 20-22 часа непрекъсната работа на дисплеите, задължителен за LCD технологията. В тази връзка имаме следните въпроси:“

- 1.** Ще бъдат ли допуснати до участие дисплеи с LCD технология при спазване инструкциите за експлоатация на производителите?
- 2.** Може ли да гарантирате, че във всички обекти ще бъде възможен режим „на почивка“ на дисплеите, задължителен за дисплеи с LCD панели с LED подсветка?

Разяснение:

По отношение на въпрос по т. 1 по-горе:

Поставените изисквания в Пълното описание на предмета на поръчката и техническата спецификация на Възложителя са напълно законосъобразни, тъй като има множество производители, които предлагат дисплеи с тип на панела LCD с LED подсветка с режим на работа 24/7/365. С оглед целта на поръчката, съгласно Пълното описание на предмета на поръчката – подмяна на съществуващи видеостени, които

служат за визуализация на технологични процеси по Националната газопреносна мрежа (НГПМ) и Газопреносната мрежа за транзитен пренос (ГМТП), Възложителят е заложил изискване предлаганото оборудване да е предвидено за непрекъсната работа: 24/7/365.

Ангажимент на Възложителя е да спазва инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудване, което отговаря на всички заложени параметри в Пълното описание на предмета на поръчката и техническата спецификация, включително и изискването за непрекъсната работа на оборудването в режим 24/7/365. При спазване на горното задължение на Изпълнителя е поставеното изискване в т. 9 „Изисквания за поддръжка през гаранционния срок“ от пълното описание на предмета на поръчката, част от документацията за участие както следва: „В случай, че производителят на съответното оборудване предвижда извършване на задължителна профилактика по време на гаранционния срок, участниците следва да предложат съответната профилактика за предвидения от производителя срок“.

По отношение на въпрос по т. 2 по-горе:

Съгласно поставеното от възложителя изискване в т. 2 „Цел на поръчката“ от пълното описание на предмета на поръчката, част от документацията за участие, предлаганото оборудване следва да е предвидено за непрекъсната работа: 24/7/365, без режим „на почивка“.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП (отм.), във връзка с § 18 от ПЗР към ЗОП и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,



ЛЮБОМИР СИМЕОНОВ КРЪСТЕВ

*Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“
и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД
на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП (отм.), във връзка с § 18 от ПЗР към ЗОП,
съгласно пълномощно № БТГ-92-01-72 от 18.04.2016 г.*