



БУЛГАРТРАНСГАЗ

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО	
БУЛГАРТРАНСГАЗ	
СИЕР ВЪЛЧИ ДОЛ	
Рег. №	599
дата:	30.04. 20 14 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Информираме Ви, че на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки "Булгартрансгаз" ЕАД, СИЕР «Вълчи дол» с адрес гр. Вълчи дол обл. Варна набира оферти за доставка на "Реле с основа", съгласно заложените по-долу технически условия.

Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия:

1. Предмет на поръчката:

"Реле с основа"

Идент. номер на поръчката: 1452302

2. Предмет на поръчката и място за изпълнение на доставката.

2.1. Да се доставят релета с основа, отговарящи на изискванията на Техническа спецификация – Приложение №1 към настоящата покана.

а) Доставка трябва да бъде изпълнена при спазване на следните изисквания:

- Изискванията са описани в Техническа спецификация – Приложение №1 към настоящата покана.

2.2. Място и условия за изпълнение на услугата е : КС Вълчи дол, гр. Вълчи дол, обл. Варна.

3. Цена и начин на плащане:

3.1. Оферираната цена да бъде в лева без ДДС, като се посочва обща цена и единичните цени и да включва всички разходи за изпълнение на поръчката съгласно изискванията, посочени в настоящата покана, в т.ч.:

а) стойността на релета с основа;

б) транспортни и всички други разходи за изпълнение на предмета на поръчката;

3.2. **Начин на плащане** – 100 % от цената се заплаща в срок до 10 работни дни след извършване на услугата и представяне на следните документи:

а) оригинална фактура за дължимата стойност;

б) приемно-предавателен протокол за извършване на услугата, удостоверяващ съответствието на извършената услугата с изискванията на възложителя;

в) документи, които следва да придружават изпълнението на услугата съгласно Техническа спецификация – Приложение №1.

4. Критерий за избор на изпълнител на обществената поръчка:

Критерий за оценка на офертите - "Най-ниска цена".

5. Валидност на офертите – най-малко **60 дни** от обявената крайна дата за получаване на офертите.

6. Срок за извършване на услугата след възлагане на поръчката – четири седмици

7. Гаранционен срок – минимум осемнадесет месеца след датата на доставката

8. Срок и място за представяне на офертите:

Офертите могат да се представят в срок **до 17.00 часа на 22.05.2014г.**, лично или чрез препоръчана поща на следния адрес:

“Булгартрансгаз” ЕАД, СИЕР «Вълчи дол» с адрес гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, п.к. 24

На вниманието на инж. Друмчо Йовев Друмев

Офертите постъпили в деловодството на «Булгартрансгаз» ЕАД район Вълчи дол след определения краен срок не се приемат и незабавно се връщат за сметка на подателя.

Допълнителна информация може да получите на тел.: 02/9396651. Лице за контакт: инж. Йордан Петров

9. Съдържание на офертите:

- Подробно описание на предлагания от Вас продукт;
- Копие от документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър;
- Ценово предложение;
- Подписване на офертата от представляващия/те участника или изрично упълномощено лице с прилагане на пълномощно;
- Точен адрес и лице за кореспонденция.

Офертата следва да бъде подписана от представляващия/те участника или изрично упълномощено от него лице с прилагане на пълномощно и да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител или по пощата с обратна разписка или чрез куриерска служба на адреса на по т.8 по-горе.


Върху плика участникът посочва следните означения: „Оферта“, име на Участника, наименованието и идентификационен номер на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Очакваме Вашите оферти,

С уважение,

Друмчо Друмев

Ръководител РЗ СИЕР Вълчи дол





БУЛГАРТРАНСГАЗ

Техническа спецификация

Наименование на продукта:	Реле с основа
Идент. номер на продукта:	1452302

Технически изисквания

Наименование	количество
Промислено реле с основа	150 бр.

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМИ
1	2
Тип на релето	На цокъл
Брой / тип контакти	4 НО+ 4 НЗ
Статус индикация	LED
Оперативно напрежение	230 V AC
Контрол възможност	Бутон
Номинално изолационно напрежение	250 V според IEC 300 V според CSA 300 V според UL
Номинален ток на комутирание	5 A
Материал на контактите	Сребърна сплав (Ag/Ni)
Максимално напрежение на комутирание	250 V AC/DC
Максимален капацитет на комутирание	1500VA (AC) , 168 W (DC)
Номинална електрическа консумация	1,2 VA
Електрическа издръжливост	100000 цикли
Механична издръжливост	10000000 цикли
Диелектрична якост	1500 V (между контактите) 1550 V (между контакт и бобина) 1550 V (между полюсите)
Околна работна температура	-40 ÷ +55 °C
IP степен на защита	IP40