



**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Относно: *Постъпило в срока по чл. 101 б, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) писмено искане за разяснения от заинтересовано лице за участие в обществена поръчка, провеждана по реда на глава осма „а“ от ЗОП с наименование: „Доставка на трансмитери за налягане“, с идент. № 140-146.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 101 б, ал. 6 от ЗОП и във връзка с постъпило писмено искане за разяснения по условията на горепосочената обществена поръчка, Ви представяме следните разяснения:

1. Въпрос:

Възможно ли е удължаване на срока за подаване на офертите с две седмици?

Разяснение:

Срокът за представяне на оферти по горепосочената обществена поръчка е определен съгласно изискванията на чл. 101б, ал. 4 от ЗОП, като Възложителят се е съобразил и със сложността на поръчката, и с времето, необходимо за изготвяне на офертите.

Съгласно чл. 101б, ал. 6 от ЗОП, ако в срок от три дни преди изтичане на срока за подаване на оферти, постъпи писмено искане, Възложителят е длъжен да дава само писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Удължаването на срока за представяне на оферти не представлява разяснение по условията на обществената поръчка, а тяхна промяна. Промяната може да бъде отразена само чрез оттегляне на съответната публична покана, а не чрез писмени разяснения от Възложителя.

Предвид горепосоченото, не е налице възможност срокът за представяне на оферти по настоящата публична покана да бъде удължен.

2. Въпрос:

Трансмитерите, които ще се доставят, трябва ли да бъдат придружени с кабелни щуцери?

Разяснение:

Съгласно изискването на Възложителя по т. 9 от техническата спецификация, а именно - присъединяване 1/2" NTP Female, трансмитерите трябва да бъдат придружени с кабелни щуцери, които да отговарят на изискванията по т. 6.1.2. и т. 6.1.4. от Пълното описание на предмета на поръчката.

3. Въпрос:

Възможно ли е по т. 5.3. от Пълното описание на предмета на поръчката да се представи заводски калибрационен протокол в 9 /девет/ точки от зададения обхват?

Разяснение:

Съгласно изискванията по т.5.3. от Пълното описание на предмета на поръчката за трансмитерите следва да се представи свидетелство за калибриране минимум в 3 (три) точки от зададения обхват, издадено от акредитирана лаборатория.

За трансмитерите следва да се представи **свидетелство за калибриране**, а не заводски калибрационен протокол, както и предоставеното свидетелство за калибриране следва да е издадено от **акредитирана лаборатория**.

4. Въпрос:

Изисква ли се от Изпълнителя да представи Сертификат за произход на стоката?

Разяснение:

Документите, които следва да се представят от участника в офертата му и от изпълнителя при изпълнение на предмета на договора са подробно описани съответно в т.4 и т. 5. от Пълното описание на предмета на поръчката.

5. Въпрос:

Изисква ли се от Изпълнителя да представи официално оторизационно писмо от производителя за конкретната поръчка?

Разяснение:

Документите, които следва да се представят от участника в офертата му и от изпълнителя при изпълнение на предмета на договора са подробно описани съответно в т.4 и т. 5. от Пълното описание на предмета на поръчката.

6. Въпрос:

Необходима ли е трипътна батерия за трансмитерите за диференциално налягане, и ако е да от какъв материал?

Разяснение:

За трансмитерите за налягане не се изисква трипътна батерия.

Настоящото разяснение, на основание и в срока по чл. 101б, ал. 6 от ЗОП, се публикува в профила на купувача, а именно на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, рубрика „Профил на купувача - обществени поръчки“ (<http://www.bulgartransgaz.bg/bg/tenders>).

С уважение,

КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



„Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
е: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR