

РЕШЕНИЕ

№ БТГ-РД-07-40А от18.06.2015.....

Във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с наименование: „Доставка на ремонтни комплекти за ремонт на газопроводи“, разпределена в три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Доставка на ремонтни комплекти от композитни материали, за извършване на якостни ремонти на подземни стоманени газопроводи;

Обособена позиция № 2 - Доставка на смоли/лепила и активатори/втвърдители за доокомплектоване на налични спирали „Clock spring“;

Обособена позиция № 3 - Доставка на ремонтни системи за аварийно отстраняване на пропуски от природен газ при подземни и надземни стоманени газопроводи високо налягане и извършване на обучение за работа с ремонтна система за аварийно отстраняване на пропуски“,

открита с решение № БТГ-РД-07-40 от 27.02.2015 г. на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, обявлението за която е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 01351-2015-0045 на 27.02.2015 г., идент. номер 150-043 на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

На основание чл. 73, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и като взех предвид и възприех констатациите, мотивите и предложенията в получените протокол № 1 от 07.05.2015 г. и протокол № 2 от 05.06.2015 г. от работата на назначената комисия и отразените в тях резултати от разглеждането, оценяването и класирането на подадените оферти по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2.

По Обособена позиция № 1 - Доставка на ремонтни комплекти от композитни материали, за извършване на якостни ремонти на подземни стоманени газопроводи.

РЕШИХ:

1.1. Обявявам, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, класирането на участника, чиято оферта отговаря на изискванията на Възложителя в открита процедура по ЗОП по Обособена позиция № 1 - Доставка на ремонтни комплекти от композитни материали, за извършване на якостни ремонти на подземни стоманени газопроводи, съгласно предварително обявения критерий за оценка „най-ниска цена“, както следва:

Място в класирането	Участник	Предлагана цена за изпълнение на предмета на поръчката по обособена позиция № 1 в лева, без ДДС
Първо място	„Симатекс“ ЕООД, гр. София	194 980,44

Мотиви: Класираният на първо място участник „Симатекс“ ЕООД, гр. София е представил оферта, която отговаря на изискванията и условията на възложителя от документацията за участие в процедурата.

Въз основа на представените **по обособена позиция № 1** в Плик № 1 документи за подбор и информацията, която се съдържа в тях, констатации за които са отразени в протокол № 1 от 07.05.2015 г. от работата на комисията, всички изискуеми от Възложителя документи и информация по обособена позиция № 1, са представени от участника и съответстват на критериите за подбор във връзка с посочените от Възложителя в обявлението за обществената поръчка и указанията за подготовка на офертата изисквания по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“, т. 3, 5, 6, 8, 12, 13 и 14 от ЗОП в т.ч. отговаря на минималното изискване за технически възможности по обособена позиция № 1, поставено от възложителя на основание чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, посочено в раздел III.2.3) от обявлението за обществената поръчка и т. 14.1. от Указания за подготовка на офертата и документацията за участие в процедурата, тъй като в Списъка на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 1 (Образец О16), изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите е посочена 1 изпълнена на 12.07.2013 г. доставка на ремонтни комплекти от композитни материали за якостен ремонт на стоманени газопроводи с диаметър от DN500 до DN1200 с работно налягане 5,4 МПа, която е сходна с предмета на обществената поръчка, като е приложено Удостоверение за изпълнената доставка от „Симатекс“ ЕООД, гр. София, издадено от получателя, посочен в списъка, потвърждаващо извършването на доставката по договор от 20.06.2013 г. (посочен в удостоверението), което отговаря на изискването на чл. 51, ал. 4 от ЗОП.

Констатациите за съответствието с критериите за подбор и информацията, която се съдържа в плик № 1 «Документи за подбор», са изложени в протокол № 1 от 07.05.2015 г. от работата на комисията съставен на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП и протокол № 2 от 05.06.2015 г.

От декларираните от участника обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП в декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в Декларацията (образец О9) по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, не са налице такива, които да водят до отстраняване на участника.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията и условията на възложителя.

Представено е техническо предложение, към което е приложена и количествена разбивка за съдържанието на всеки размер ремонтни комплекти от композитни материали за газопровод на Clock spring, включваща и спецификация (комплектацията) на всеки ремонтен комплект и допълнителни технически параметри на ремонтните комплекти, както и процедура за полагане.

Участникът е оферирал, че ще достави якостни ремонтни комплекти от композитни материали за ремонт на подземни стоманени газопроводи произведени от стомана X-52 по API-5L, с проектен фактор $F=0,72$ и максимално $P_{\text{раб.}}=5,4$ МПа и загуба на метал от 80% от дебелината на стената. Ремонтните комплекти ще осигурят проектен живот на ремонта посочен в т. 3.8 от техническото предложение на участника при налягане $P_{\text{раб.}}=5,4$ МПа. Същите ще включват компоненти с размери, брой навивки и тегло на смоли и активатори за ремонт на дефекти при 80% загуба на метал от дебелината на стената, подробно описани в Приложение № 1 към предложението за изпълнение на поръчката, съгласно, което се предлагат ремонтни комплекти типове: CS-121-20,

CS-121-28, CS-121-40, CS-121-48 (вкл. ремонтни спирали и всички изискуеми компоненти с посочени съответни номенклатурни номера/кодове) на производителя Clock Spring Company, L.P. с предложени количества на комплектите, които отговарят на изискванията на Възложителя.

Предложеният срок до 30 (тридесет) календарни дни от сключване на договор за доставка на 50 % от общото количество ремонтни комплекти от композитни материали и предложения срок от 30 (тридесет) календарни дни за доставка на останалото количество ремонтни комплекти след получаване на заявка от Възложителя, изпратена в рамките на 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора, отговаря на изискванията, посочени в т. 4.1 от Пълното описание предмет на поръчка и т.2 от Образец О11 - Техническо предложение от документацията за участие.

Участникът е посочил в т. 3.2 от техническото предложение, че всеки оферирани комплект ще включва всички необходими основни и спомагателни материали за извършване на якостен ремонт за съответния диаметър газопровод, съгласно техническа документация на производителя (спецификация на материали и процедура за полагане), като е приложил Приложения към Приложение № 1 „Техническа характеристика и описание на предлаганите стоки за доставка“ от техническото предложение - подробна техническа информация за оферирания ремонтна система, спецификация на необходимите материали, процедура за полагане/технология от Производител, което отговаря на изискванията на Възложителя за представяне на техническа информация за оферирания ремонтна система, спецификация на необходимите материали, процедура за полагане/технология от производител.

В съответствие с условията на Възложителя предложените ремонтни комплекти отговарят на изискванията, тъй като:

- комплектите са подходящи за извършване на якостен ремонт при експлоатационна температура на тръбата до +50°C.
- комплектите са подходящи за извършване на якостен ремонт при полагане в полеви условия при температура от 0° до + 35°C на околната среда.
- полагането на ремонтните комплекти не изисква понижаване на работното налягане в ремонтирания участък с повече от 10 % от максималното работно налягане 5,4 МРа.
- положените ремонтни комплекти няма да внасят смущения в работата на системата за катодната защита.
- комплектите гарантират постоянен ремонт с проектен живот 25 години при налягане $P_{\text{раб.}}=5,4$ МРа, от датата на полагането им, вписана в инсталационния документ от сертифициран персонал на Възложителя.
- ремонтни комплекти ще са безвредни за експлоатационния персонал при полагането им и в следствие за околната среда.
- положените ремонтни комплекти ще предоставят възможност за зариване на ремонтираната тръба до 4 часа след изпълнението на ремонта, при температура от 15÷20°C на околната среда.
- всеки ремонтен комплект ще притежава срок на годност на материалите (смоли и активатори) 12 месеца от датата на производство. Периодът между датата на производство и датата на доставка няма да е по-голям от 30 календарни дни.
- всички съставни части на комплекта ще имат дата на производство и номенклатурен номер/код.
- широчината на спиралата ще бъде не по-малка от 11,5"(inch).

В техническото предложение са потвърдени всички изисквания, условия и срокове на Възложителя по т. 4 - Рекламации от Образец О11, по т. 5 - Начин на плащане и от

