

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Постъпили въпроси по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (отм.) с наименование „Доставка на газова арматура“, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове и предпазна арматура“; обособена позиция № 2 „Доставка на трипътни сферични кранове“, идент. номер 160-005 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси за разяснения по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо рег. № БТГ-24-01-124 от 21.04.2016 г. от лице, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (отм.), Ви представяме следните разяснения по документацията:

Въпрос: Във връзка с интерес за участие в обявената от Вас по ЗОП процедура ОП Идентификационен № 160-005 с настоящото писмо бихме желали да получим допълнително уточнение и подробни разяснения по следните позиции от спецификацията на Обособена позиция 1:

1. По позиция 1: Кран газов регулиращ 12" ANSI 600 с електропривод: Моля за потвърждение на посочените данни, касаещи искания от вас електропривод, посочени в Информационен лист № 1 - Експлоатация на крана, Управление. Посочените от вас 1000 включвания на час са несъвместими с която и да е конструкция на регулиращ газов кран. Моля да ни дадете подробни разяснения за работата на регулиращия кран и на електропривода.

2. По позиции 31 Клапан предпазно-изхвърлящ 2" ANSI 150 и позиция 32 Клапан предпазно-изхвърлящ 1" ANSI 150, моля да ни уточните: Какъв е капацитетът Qm3/h на освобождаване. Има ли противоналягане?

Разяснение въпроса по т. 1: Потвърждаваме изискването за управлението на крана по позиция № 1 от техническата спецификация на обособена позиция № 1, посочено в раздел „Експлоатация на крана“ в Информационен лист № 1. Следва да се има предвид, че на пазара се предлагат електрически управления, предвидени за работа с регулиращи кранове, чиито технически характеристики отговарят на изискванията на възложителя, заложили в техническата спецификация, а именно „Всички елементи на механизма (електродвигател, силови превключватели и др.) да са разчетени за режим на непрекъсната работа и минимум 1000 включвания на час в която и да е посока (отваряне или затваряне)“.

Работата на регулиращия кран и електро-привода му се определят от логиката, заложена в програмния контролер.

Разяснение въпроса по т. 2: Възложителят не е поставено конкретно изискване за капацитета на освобождаване на клапаните по позиции № 31 и № 32 от техническата

спецификация на обособена позиция № 1 и в тази връзка, същият може да бъде предложен по преценка на участника.

Предпазно - изпускателния клапан работи без противоналягане (на атмосфера).

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП (отм.) и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,

Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“ и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП (отм.), във връзка с § 18 от ПЗР към ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-72 от 18.04.2016 г.

ОД-ВН-004, v01

„Булгартрансгаз“ ЕАД

София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
e: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR