



До  
Всички заинтересовани лица

**ОТНОСНО:** Постъпил въпрос по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с наименование „Доставка на газова арматура“, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове“; обособена позиция № 2 „Доставка на предпазни пружинни клапани за природен газ“, идент. номер 150-173 на „Булгартрансгаз“ ЕАД, открита с решение № БТГ-РД-07-109 от 30 10 2015 г.

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за разяснения по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо с рег. № БТГ-24-01-4186 от 09.11.2015 г. от лица, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следното разяснение по документацията:

**Въпрос 1:** В случай, че се ползва съществуващия пулт за управление на вентила, е необходима техническа информация за пулта и управлението, включително позиция при аварийна ситуация, време на отваряне/ затваряне, крайни изключватели и др.?

**Разяснение:** Съществуващият пулт за управление, който ще се ползва за пробковите кранове от обособена позиция № 1, е производство на „Експериментален Калининградски Завод“ и е тип ЭПУУ-2. Исканите пояснения към техническата документация са, както следва:

- положение на крана при аварийна ситуация – нормално затворен;
- време на отваряне/ затваряне – 6 сек.;
- крайни изключватели – има.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,

**ГЕОРГИ ГЕГОВ**

Изпълнителен директор

