



БУЛГАРТРАНСГАЗ

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО



БУЛГАРТРАНСГАЗ

Изх. № БТГ

24-00-3190

дата:

31.07.2015 20 г.

До

Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Постъпили въпроси по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с наименование „Доставка на акумулаторни батерии“ с идент. номер 150-110 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси за разяснение по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писма рег. № БТГ-24-01-3240 от 29.07.2015 г. и № БТГ-24-01-3225 от 29.07.2015 г. от лица, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следното разяснение по документацията:

Въпроси:

1. По позиция № 1, допуска ли се като алтернатива на описания тип батерия да предложим батерия 2V / 200 Ah? Батерията ще доставим със съответния за нея стилаж. В този случай акумулаторната батерия 220V / 200 Ah ще бъде съставена от 36 моноблока 6V / 200 Ah, което със своята компактност, ще се отрази на заемания от акумулаторната батерия обем в помещението. Батерията напълно отговаря на изискванията за гаранционен срок и в ценово отношение разликата е около два пъти по ниска.

2. В забележката към позиция № 5 е посочено, че батерията се състои от 18 акумулатора свързани последователно. Означава ли това, че заявените в Описанието 6 бр., ще заменят част от работещите блокове на инсталацията?

3. Относно изискуемия минимален капацитет посочете при колко часов разряд е дефиниран по съответните позиции:

- Позиция 1: Акумулаторни батерии 2V / 200 Ah - ≥ 200 Ah/C?
- Позиция 2: Акумулаторни батерии 2V / 320 Ah - ≥ 320 Ah/C?
- Позиция 3: Акумулаторни батерии 12V / 80 Ah - ≥ 80 Ah/C?
- Позиция 4: Акумулаторни батерии 12V / 80 Ah - ≥ 80 Ah/C?
- Позиция 5: Акумулаторни батерии 12V / 125 Ah - ≥ 125 Ah/C?
- Позиция 6: Акумулаторни батерии 12V / 40 Ah - ≥ 40 Ah/C?

4. Колко е вътрешното съпротивление и остатъчния капацитет на акумулаторите, които не подлежат на подмяна по „Позиция 5: Акумулаторни батерии 12 V / 125 Ah“?

5. От колко време са в експлоатация акумулаторите по „Позиция 5: Акумулаторни батерии 12 V / 125 Ah“?

ОД-ВН-004, v01



6. Акумулаторните батерии по „Позиция 4: Акумулаторни батерии 12 V / 80 Ah“ в помещение ли ще бъдат монтирани, или в шкаф на открито?

7. В колко реда трябва да бъдат монтирани „стелаж едноредов“ по поз.1 и поз.2, ако са няколко реда по колко броя акумулатори на ред ще бъдат монтирани?

Разяснение:

По отношение на въпрос по т.1 по-горе: В техническата спецификация по позиция №1 е посочено, че акумулаторните батерии трябва да са 2V / 200 Ah. В т.24 от указанията за подготовка на офертата е посочено, че не се допуска представяне на варианти.

По отношение на въпроса по т.2 по-горе: Поставеният въпрос няма характер на искане за разяснение по документацията за участие в процедурата по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, поради което за „Булгартрансгаз“ ЕАД не е налице правно основание да предостави разяснения, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОП.

По отношение на въпроса по т.3 по-горе:

- по Позиция 1 - време за разряд - 10 часа.
- по Позиция 2 - за батерии 220 V / 320 Ah - време за разряд - 10 часа , за батерии 27 V / 320 Ah - време за разряд - 3 часа.
- по Позиция 3 - време за разряд - 8 часа.
- по Позиция 4 - време за разряд - 4 часа.
- по Позиция 5 - акумулаторните батерии захранват 37 луминисцентни лампи от 8 W. Използват се около 15 сек. при отпадане захранване 20 kV по двата въвода докато се включи аварийният агрегат. Зареждат се от токоизправител тип ЗТ 220/15, който автоматично определя работата на батерията.
- по Позиция 6 - време за разряд - 12 часа.

По отношение на въпроса по т.4 по-горе: Поставеният въпрос няма характер на искане за разяснение по документацията за участие в процедурата по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, поради което за „Булгартрансгаз“ ЕАД не е налице правно основание да предостави разяснения, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОП.

По отношение на въпроса по т.5 по-горе: Поставеният въпрос няма характер на искане за разяснение по документацията за участие в процедурата по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, поради което за „Булгартрансгаз“ ЕАД не е налице правно основание да предостави разяснения, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОП.

По отношение на въпроса по т.6 по-горе: Поставеният въпрос няма характер на искане за разяснение по документацията за участие в процедурата по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, поради което за „Булгартрансгаз“ ЕАД не е налице правно основание да предостави разяснения, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОП.

По отношение на въпроса по т.7 по-горе:

- по Позиция 1 - един стелаж от 3 реда по 36 акумулаторни батерии.



БУЛГАРТРАНСГАЗ

- по Позиция 2 - Акумулаторното помещение, където ще бъдат монтирани батериите е с размери: широчина 4 м и дължина 4.5 м. В помещението, трябва да бъдат монтирани стелаж/и за батерия 27 V / 320 Ah: 2 реда по 7 акумулаторни батерии, а за батерия 220 V / 320 Ah - 110 акумулатора, които да бъдат на стелаж/и, така конструирани, че да са съобразени с размерите на помещението.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,

ДЕЛЯН ДИМИТРОВ

Пълномощник на изпълнителния директор
съгласно пълномощно № БТГ-92-01-182 от 29.07.2015 г.



ОД-ВН-004, v01