



**ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
И ПОСОЧИЛИ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ**

В открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на преобразуватели на налягане", открита с решение № БТГ-РД-07-24/ 03.08.2012 г. на Изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" ЕАД и идент. № 120-054

Относно: Постъпили въпроси за разяснения по документацията за участие.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване с рег. № БТГ-843-2823/ 17.08.2012 г. за разяснения по документацията за участие на основание чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), Ви представяме отговори на поставените въпроси, както следва:

Въпрос №1: В техническата част на заданието няма изискване трансмитерите да имат цифрова комуникация (напр. Foundation Fieldbus или Profibus PA), а само аналогов сигнал 4-20 mA с HART. При това положение да се взема ли предвид изискването за точност : в цифров режим +/- 0,075/0,0625 % от калибрирания обхват?

Разяснение по документацията: Преобразувателите поз. №№ 1, 2, 5 и 6 трябва да поддържат аналогов режим - сигнал 4-20 mA и осигурят точност +/-0,1% от калибрирания обхват. Те трябва да поддържат цифров режим - HART протокол и осигурят точност +/- 0,075% от калибрирания обхват.

Преобразувателите поз. №№ 3 и 4 трябва да поддържат аналогов режим - сигнал 4-20 mA и осигурят точност +/-0,075% от калибрирания обхват. Те трябва да поддържат цифров режим - HART протокол и осигурят точност +/- 0,0625% от калибрирания обхват.

Въпрос №2: Моля за уточнение типа на резбовите присъединявания:

- точка 1 до 6 - посоченото резбово присъединяване 1/2" NPT да бъде мъжко (М) или женско (F). Ако отделните точки се различават, моля да опишете за всяка отделна точка желаното присъединяване.
- точка 3 и 4 - за трансмитерите за диференциално налягане моля да посочите типа на тапите на измервателните камери: тапи без възможност за дрениране/обезвъздушаване или тапи с допълнителна възможност за дрениране/обезвъздушаване.

- точка 7 - възможно ли е да предложим отвора за тест на вентилния блок да бъде с присъединяване ¼" NPTF, вместо посоченото ½" NPT или да се спазва записаното в заданието.

Разяснения по документацията: Типът на резбовите съединения са, както следва:

- За всички позиции с №№ 1 до 6, присъединяването следва да бъде ½" NPT F (женско).
- Типът на тапите на измервателните камери следва да бъде с допълнителна възможност за дрениране/обезвъздушаване.
- Във връзка със запитването по позиция № 7, не се допуска предлагане на продукти с параметри, различни от предвидените в Техническата спецификация от документацията за участие.

Настоящото разяснение на основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП се изпраща до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция и става неразделна част от документацията за участие, която ще се предоставя на други лица.

С уважение,

КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

