



**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР № 150-043**

Относно: Постъпило искане за разяснения по документацията за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: **„Доставка на ремонтни комплекти за ремонт на газопроводи“**, разпределена в три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Доставка на ремонтни комплекти от композитни материали, за извършване на якостни ремонти на подземни стоманени газопроводи;

Обособена позиция № 2 - Доставка на смоли/лепила и активатори/втвърдители за доокомплектоване на налични спирали „Clock spring“

Обособена позиция № 3 - Доставка на ремонтни системи за аварийно отстраняване на пропуски от природен газ при подземни и надземни стоманени газопроводи високо налягане и извършване на обучение за работа с ремонтна система за аварийно отстраняване на пропуски,

открита с решение № БТГ-РД-07-40 от 27.02.2015г., с идентификационен № 150-043

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило писмо с рег. № БТГ-24-01-1009/13.03.2015 г. с искане за разяснения по документацията за участие на горепосочената процедура на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме разяснения по документацията за участие в срок, както следва:

Въпрос: Във връзка с подготовка на предложение за участие в открита процедура за определяне на изпълнител по ОП с идентификационен номер 150-043, Обособена позиция 3, бихме желали да получим информация относно външния диаметър на тръбите, според спецификацията:

- DN150
- DN500
- DN700
- DN1000
- DN1200

Разяснение на въпрос: Външният диаметър на стоманените газопроводни тръби вложени при изграждането на преносните газопроводи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, според предоставената спецификация са както следва:

- За DN150, стоманени тръби с външен диаметър 159 мм.
- За DN500, стоманени тръби с външни диаметри 508 мм, 521 мм, 530 мм.
- За DN700, стоманени тръби с външни диаметри 711,2 мм, 720 мм.
- За DN1000, стоманени тръби с външни диаметри 1016 мм, 1020 мм.

ОД-ВН-004, v01

- За DN1200, стоманени тръби с външни диаметри 1219 мм, 1220 мм.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача и се изпраща на електронния адрес, посочен от лицето, поискало разяснението, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие.

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕГОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

