

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР № 150-165**

ОТНОСНО: *Постъпило искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на резервни части за системи за автоматично управление (САУ) и силова част”, идент. номер: 150-165*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос за разяснение по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо с вх. № БТГ-24-01-369 от 22.01.2016 г. в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следното разяснение по документацията:

Въпрос:

Във връзка с техническата спецификация по обществена поръчка 150-165 моля да предоставите разяснения, че посоченият от Вас в техническата спецификация Безотказен безжичен предавател за положение Metrix, модел Metrix 5488E е със следните параметри: 5488E – 101S (DINrail - 0.75..0..+75 mils, 4 – 20 mA трансмитер.

Разяснение:

Използваният в момента и описан в Техническата спецификация от документацията за участие Безотказен безжичен предавател за положение Metrix, модел Metrix 5488E е със следните параметри: 5488E – 101S (DINrail - 0.75..0..+75 mils, 4 – 20 mA) трансмитер. Следва да се има предвид, че необходимите резервни части ще се монтират на системите за управление на агрегатите, произведени от Compressor Controls Corporation и същите са елементи от системите за управление. Съгласно експлоатационната документация от производителя и изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата, резервните части трябва да са същите или еквивалентни на вложените.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача и се изпраща на електронния адрес, посочен от лицето, поискало разяснението, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП и става неразделна част от документацията за участие.

С уважение,
ГЕОРГИ ГЕГОВ
Изпълнителен директор



ОД-ВН-004, v01