


София 1336, ж.к. "Люлин" 2, бул. "П. Владигеров" № 66, п.к. 3
тел.: 02 939 63 00, факс: 02 925 00 63, www.bulgartransgaz.bg

ДО
ВСИЧКИ ЛИЦА,
ЗАКУПИЛИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ОБЕКТ:
„ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАД ЗА ПРОБИВНА МАШИНА
„УИЛЯМСъН” КЪМ БАЗА НА БТРВ – БОТЕВГРАД”
И ИДЕНТ. № 100-002



ОТНОСНО: Постъпили въпроси за разяснения по документацията за участие.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания за разяснение по документацията за участие, на основание чл. 10, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви представяме отговорите на поставените въпроси, както следва:

1. Въпрос

При изпълнение на отделните видове СМР може ли да се счита, че при сключване на договор с друга фирма за отдаване под наем на работна ръка и ресурси за изпълнение на СМР, която има необходимите сертификати и лицензи от Акредитирани институции е изпълнено условието на заданието на поръчката, т.е. технически възможности, без да се счита това условие като при наемане на подизпълнител. Към договора ще бъдат приложени всички лицензи и разрешителни и всички отговорности и разпореждания с договорираните ресурси се прехвърлят от Наемодателя към Наемателя. Става въпрос за отдаването под наем на човешки ресурси и техника от фирма, имаща право да изпълнява лицензионни видове СМР, монтаж и пускови работи по кранови устройства и съоръжения.

1. Разяснение по Въпрос 1:

Съгласно Чл. 51а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) „Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Условията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица”.

Под "ресурси" следва да се разбираят активи /техника, сгради и т.н./, както и персонал, но не и оборот, брой договори и т.н. Причината за това е, че с оборота и броя изпълнени договори участникът доказва своите собствени възможности и резултати за минал период.

ЗОП не поставя изисквания относно формата на доказателствата, чрез които се удостоверява възможността за ползване на чужд ресурс. Това могат да бъдат договори за наем или декларации, от които да е видно, че предоставящото лице изразява недвусмислено съгласие да представи ресурса си на участника в обществената поръчка.

В случай, че в документацията се изисква предоставяне на сертификати, удостоверения, лицензии от участника, които се издават на юридическо лице и то е носител на тези права, не е допустимо чрез наемането на физически лица от носителя на правата да се счита, че участникът, който е наел тези лица е изпълнил условията и отговаря на изискванията за технически възможности от Документацията за участие. В този случай, би следвало да се използват възможностите на ЗОП, а именно чрез използване на подизпълнител или сключване на договор за обединение.

В останалите случаи, когато в документацията се изискват документи, които се издават на физически лица, то е допустимо използването на чужди човешките ресурси, при условие че бъдат представени горепосочените доказателства.

Няма ограничение за използването на ресурси под формата на техника, като осигуряването на използването се удостоверява с договор или декларация за ползването й.

В случай на участник под формата на обединение, то ресурсите на всеки от членовете на обединението се считат, че са ресурси на участника в процедурата.

2. Въпрос

Може ли да се използва друг производител и доставка от други доставчици на крановото съоръжение и материалите, като бъдат спазени всички условия на проекта – характеристики и условия отразени в обяснителната записка?

2. Разяснение по Въпрос 2:

Участниците могат да предлагат в оферата съоръжения и материали от различни производители и марки, но същите следва да отговарят напълно на техническите характеристики и параметри на предвиденото в проекта изделие/материал.

3. Въпрос

На какво разстояние се намира депото за депониране на изкопаните земни маси и на кого са задълженията по осигуряване на необходимите разрешителни и такси по същите?

3. Разяснение по Въпрос 3:

Депото за депониране на изкопаните земни маси се намира на около 5 км от строителната площадка. Осигуряването на разрешителните и таксите за депонирането е задължение на изпълнителя.

4. Въпрос

Бихте ли уточнили размерите на индустрисалната врата с автоматичен ролетен механизъм (по количествена сметка е 320/420, а по чертеж е 360/420) и същата с какъв вид отваряне да е – ръчно или дистанционно.

4. Разяснение по Въпрос 4:

Вратата е с размери 360/420 см (виж спецификация на дограмата) и е с механизирано задвижване – електро и ръчно.

5. Въпрос

Бихте ли уточнили вида на дограмата – алуминиева или PVC, както и колко камерна, ако е PVC (между количествената сметка и чертежите има разногласие).

5. Разяснение по Въпрос 5:

Дограмата е алуминиева с прекъснат термомост и стъклопакет. **На всички прозорци да се предвидят предпазни (охранителни) метални решетки**, които следва да се включват в Количествените и Количествено-стойностните сметки в оферата на участниците.

6. Въпрос

Бихте ли ни предоставили детайл на вътрешния парапет на стълбището?

6. Разяснение по Въпрос 6:

Изгледът на парапета на вътрешното стълбище е показан в част архитектурна на CD към документацията, като файлът е с наименование floorplans final.dwg. Детайл на парапета е приложен към настоящето писмо.

7. Въпрос

Бихте ли ни предоставили детайл на бетоновия кожух, който се прави на PVC тръба Ø110 по част Електро?

7. Разяснение по Въпрос 7:

Въз основа на добрата си строителна практика Участниците трябва да предвидят готови бетонови блокове или бетонова тръба с подходящ диаметър, положена в изкоп с размери 80x40 см.

8. Въпрос

Какъв е максималният срок за изпълнение на поръчката?

8. Разяснение по Въпрос 8

Максималният срок за изпълнение на обекта на поръчката е 360 (триста и шестдесет) дни и същият е посочен в обявленето на обществената поръчка, в техническата спецификация, в образеца на техническото предложение и в проекта на договора част от документацията.

9. Въпрос

При различия в количествата и видове СМР в документацията за участие и работния проект как ще се процедира?

9. Разяснение по Въпрос 9:

В документацията за участие са представени количествени сметки от работния проект под следните форми – на хартиен носител към документа Техническа спецификация и на CD. Съгласно т. 1 от Техническата спецификация „В случай на несъответствие между хартиения и електронния носител, за вярно се приема записаното на хартиения носител. При необходимост или съмнение за несъответствие участниците могат да поискат от лицето за контакти да ползват за справка работните проекти на хартиен носител.“

При подготовката на оферата си участниците изработват Количествените и количествено-стойностните сметки на база количествените сметки от проекта по различните части, освен в случаите, когато няма представена такава. Когато участник установи, че има пропуски или разлики в количествената сметка от проекта и количествата спрямо приложения чертеж, той може да допълни в отделни позиции тези видове и количества работи в неговата количествена и количествено-стойностна сметка, като изрично напише, че тези количества са съгл. чертеж №....

Обръщаме внимание, че спецификация за обзавеждане на коти: ±0.00; +2.80; +5.60 са дадени единствено на електронния носител в чертежи с №№ 25/27;26/27 и 27/27 и следва да се включат в Количествените и Количествено-стойностните сметки в оферата на участниците.

10. Въпрос

В част Метални конструкции е предписан ултразвуков контрол и рентгенография. Проектантът би ли уточнил за кой тип заваръчни съединения да се прилага и какъв клас на дефектност?

10. Разяснение по Въпрос 10:

В забележките към чертежите по част „Конструктивна“ (забележка № 7) е записано, че всички заваръчни шевове трябва да се подложат 100 % на физичен контрол чрез ултразвук и 2% на рентген. В случай на необходимост проектантът в качеството му на авторски надзор, в процеса на изпълнение на заваръчните съединения, ще даде необходимите предписания.

Направените по-горе разяснения стават неразделна част от документацията за участие в процедурата.


С уважение,

Иван Дреновички

Изпълнителен директор



Склад за пребивна машина "Уйлямсън" към
база на БТРВ, УГИ III, кв.192, гр. Ботевград
Детайл на парапет М 1:10



Заделките са с задължителен характер.

1. Всички стоманобетонови работи да се извършат здравокачествено съгласно специални енергийно-конструктивни естестви и външните товари да поддържат също същото състояние на обект.
2. Всички наконструиранни елементи и външните товари да поддържат също същото състояние на обект.
3. Всички парцели до съществуващи парцели да са разделени по място, от място.
4. Всички разширения до зидарии да са извършени като на етапи са от място.
5. Ремонти на покритията и фасадите до от място.
6. Всички парцели, които покрайнината до съществуващи парцели да са разделени по място.
7. Всички парцели, които покрайнината до съществуващи парцели да са разделени по място.
8. Всички парцели, които покрайнината до съществуващи парцели да са разделени по място.
9. Всички парцели, които покрайнината до съществуващи парцели да са разделени по място.
10. Всички парцели, които покрайнината до съществуващи парцели да са разделени по място.
11. Гледане към източните панели на обекта, на същни нюанси ще са създадени чрез създаване на прозорци със същото състояние на обекта.
12. Демонтирането на панели на място, които са извършени по място.
13. Съставяне на съществуващи парцели до съществуващи парцели.
14. При извършване на строителството да се спазват всички изисквани по-

П. Самоков, ул. "Димитър Димов" №2, ап. 1			
ДЕБЕГ	Съдържание за предварителна изработка на проекта "Установка" към база на БТР-и ул. III, дб.192, гр. Ботевград	ДАТА 05.09.2009	
ВЪВЗНОДИТЕЛ	Будацерпринсес	МАШ. № 1:10	
ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРА	РН	Детали на теренет
ЧЕРТЕЖ	Файл	РН	"Будацерпринсес" ЕАН
ВЪВЗНОДИТЕЛ			
УПРАВЛЕНИЕ			дир. Д. Николов
ПРОЕКТАГЕ			дир. А. Бончеврачев
			инж. М. Панев
АРХИТЕКТУРА			инж. А. Конева
КОНСТРУКЦИИ			инж. А. Солдова
СЪСТАВЧИКИ			инж. В. Петровски
СЪПЛАСВАЧ	Вик		инж. П. Боянов
СЪПЛАСВАЧ	Овик		инж. П. Радев
СЪПЛАСВАЧ	"ЕЛЕКТРО"		
СЪПЛАСВАЧ	ТЕХНОЛОГИИ		
СЪПЛАСВАЧ	ВП		

ADM studio пр. Самоков, ул. "Димитър Димитров" №22, ап.3