

**ДО  
ВСИЧКИ ЛИЦА  
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ПО ПРОЦЕДУРАТА**



**Относно:** Постъпил въпрос от лице, закупило документация по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки с предмет „Доставка на газова арматура”, разпределена на обособени позиции, както следва:

**Обособена позиция № 1** с наименование – Регулираща, спирателна и предпазна арматура за природен газ.

**Обособена позиция № 2** с наименование - Арматура за газотурбинен агрегат 6,3 MW.

**Обособена позиция № 3** с наименование - Пробкова арматура, с идент. № 120-053

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпил въпрос за разяснение по документацията за участие по горепосочената поръчка с писмо (Вх. № БТГ-1281-4526/12.12.2012 г.) от лице, закупило документация по процедурата на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви представяме следното разяснение по документацията:

**Въпрос № 1:** „Поз. 36 от обособена позиция № 1 изисква Клапан предпазно-изхвърлящ DN 25 PN 63 с пропускателна способност  $Q=4500 \text{ Nm}^3/\text{h}$  при налягане 3.05 MPa и ниво на сработване 3.05 MPa.

Становището на производителя, който представляваме е, че при така зададените параметри на арматурата, посоченият дебит е невъзможно да бъде постигнат, което според нас означава, че е възможно да има техническа грешка в посочения дебит, или в посочения размер на арматурата.

Моля за Вашето потвърждение на посочените размери и параметри.”

**Разяснение по документацията:** За оборудването по позиция № 36 от обособена позиция № 1 потвърждаваме посочените в техническата спецификация размери и параметри, а именно: Клапан предпазно-изхвърлящ DN25 PN63, с пропускателна способност  $Q=4500 \text{ Nm}^3/\text{h}$  при налягане 3.05MPa и ниво на сработване 3.05MPa, допустима грешка +/-5%. Комплект с контрафланци, уплътнения, шпилки и гайки.

Заложените технически характеристики на тези клапани са съобразени и изцяло отговарят на техническите изисквания от изработения технически проект за обектите, за които е предназначено това оборудването. От направено проучване по време на проектирането е установено, че съществуват клапани с посочените технически характеристики.

Настоящото разяснение на основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП се изпраща до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция и става неразделна част от документацията за участие, която ще се предоставя на други лица.

*С уважение,*

**КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ**  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

