



ДО
ВСИЧКИ ФИРМИ,
ПОЛУЧИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА -
НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С
ИДЕНТ. № 090-076

ОТНОСНО: Отговори на въпроси във връзка с малка обществена поръчка за изпълнение на обект: **Възстановяване на ЛТ ламарина по технологични сгради на АГРС ТЕЦ север Пловдив**

Уважаеми господа,

На основание чл. 10 от НВМОП и т. 10 от „Указанията към участниците по провеждането на процедурата” Ви представяме отговори на зададените по време на проведения на 11.06.2009г. оглед на място, въпроси:

1. Въпрос: Може ли да бъде заменена ЛТ ламарина с $d=1\text{mm}$ с $d=0.7\text{mm}$, тъй като няма по складовете $d=1\text{mm}$?

Отговор: Може, при условие че по сертификат гаранционния срок е 15 години.

2. Въпрос: В количествената сметка е предвидено пълна подмяна на покривните ЛТ ламарини, а в техническите условия се допуска подмяната да е частична. Какво трябва да се предвиди?

Отговор: В офертата да се даде цена за пълна подмяна на покривните ламарини, а на място, съвместно с инвеститорския контрол да се прецизира дали може да се използват някои от съществуващите.

3. Въпрос: С какво да се боядиса радиатора в битовото помещение?

Отговор: С блажна боя.

4. Въпрос: Къде е вододела за наклон на армираната циментова замазка?

Отговор: В средата между двете огради по дългата страна на площадката.

Допълнителни въпроси могат да се задават писмено.
Лице за контакт: инж. Евгения Стойчева

ЕС/КС-ИП

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД:

АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ

