

До
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Постъпили въпроси по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (отм.) с наименование „Доставка на газова арматура“, разпределена в две обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове и предпазна арматура“; обособена позиция № 2 „Доставка на трипътни сферични кранове“, идент. номер 160-005 на „Булгартрансгаз“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси за разяснения по документацията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка с писмо № БТГ-24-01-267 от 09.05.2016 г. от лице, на основание и в срока по чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (отм.), Ви представяме следните разяснения по документацията:

Въпрос: Във връзка с потенциално участие на „.....“ в открита от „Булгартрансгаз“ ЕАД процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование „Доставка на газова арматура“ – идент. No 160-005, моля за уточнение на следните технически въпроси по обособена позиция № 1 „Доставка на спирателни кранове и предпазна арматура“:

Въпрос 1: (за цялата спецификация, където не е посочено): Има ли изискване за типа на материала стомана, от който да е изработена арматурата? Имайки предвид че посочените тръби, към които ще се заваряват присъединителните фланци са от материал L360N (X52), това предпочитана марка стомана и за арматурата ли е?

Отговор: Изискване за типа на материала (стоманата) има и то е дадено в приложените информационни листове в ред „Материал на конструкцията“. Стомана L360 N (X52) не е марка стомана за арматурата, а стоманата на тръбата към която ще бъдат заварявани контрафланците.

Въпрос 2: (за цялата спецификация, където е приложимо): Какъв да бъде типа на уплътнителните гарнитури за фланците на арматурата фланцови тип? Дали се предпочита да бъдат спирало-навити, метални, графитни или друг тип? Ако е възможно моля да посочите и желаните материали на изработка на гарнитурите.

Отговор: Уплътнителните гарнитури могат да бъдат от всякакъв тип, стига да осигуряват сигурно уплътняване между фланците (RF), в зависимост от работното налягане на арматурата.

Въпрос 3: (за цялата спецификация, където е приложимо): Във информационните листа (datasheet) в раздела допълнителни изисквания е определено боядисване и/или защитно покритие. Дали може да се предостави по-детайлна спецификация на стандартите, норми и тип изпълнение за начина на полагане на боята и/или защитното покритие?

Отговор: В информационни листове е определен вида на боядисване или защитното покритие. Начина на изпълнение и технологията на полагане на боята или защитното покритие се определят от завода производител.

Въпрос 4: (По отношение на поз. 18 Кран газов сферичен 4" ANSI1500 пълнопроходен, ръчно управление с предавателна кутия, фланцови): Според производителя на арматура за клас ANSI1500 налягане е препоръчително за плътно прихващане да се използват фланци с лица тип RTJ вместо описаните в информационния лист (datasheet) No18 фланци тип RF. Дали е възможно да се приеме техническо предложение за кранове с лица на фланците тип RTJ?

Отговор: Както е посочено в ред „Присъединяване“ от информационен лист № 18, фланците за позиция № 18 следва да бъдат тип RF.

Въпрос 5: (По отношение на поз. 31 и 32 Клапан предпазно-изхвърлящ): Дали предпазно-изхвърлящите вентили трябва да са оборудвани с ръкохватка за ръчно освобождаване или не е необходимо?

Отговор: Възложителят не е поставил изискване предпазно-изхвърлящите клапани по позиции № 31 и 32 да бъдат с ръкохватка за ръчно (принудително) изпускане на налягането.

Настоящото разяснение се публикува в профила на купувача на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП (отм.) и става неразделна част от документацията за участие в процедурата.

С уважение,

Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“ и пълномощник на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП (отм.), във връзка с § 18 от ПЗР към ЗОП, съгласно пълномощно № БТГ-92-01-72 от 18.04.2016 г.

