

**ДО  
ВСИЧКИ ЛИЦА  
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ЗА УЧАСТИЕ  
В ПРОЦЕДУРАТА  
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ:  
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОЧИСТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ  
НА ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА РУСЕ“**



**ОТНОСНО:** Направени писмени запитвания с вх. № БТГ – 827 – 3274/27.07.2013г след запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка на обект: **«Изграждане на очистни съоръжения на газопроводно отклонение за РУСЕ»** с подобекти: **«Очистно съоръжение (ОС) – пуск на ГО за Русе»** и **«Очистно съоръжение (ОС) – прием на ГО за Русе»** с идентификационен номер **130-037**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с отправените въпроси на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за съществуващи разлики в количествата, отразени в проекта на хартиен и електронен носители в горе цитираната поръчка за подобект 1 **«Очистно съоръжение (ОС) – пуск на ГО за Русе»**, част «Конструктивна», фаза РП за позиция II, фундамент Ф1,Ф2,Ф3 и позиция III, Ограда, както следва:

**За подобект 1 «Очистно съоръжение (ОС) – пуск на ГО за Русе»**

II. Фундаменти Ф1, Ф2, Ф3.		Електронен носител	Хартиен носител	
1	ИЗКОП НА ЯМИ ЗА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СТЬЛБОВЕ И ДРУГИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - дълбочина на ямата до 2 м, сечение от 2,01 до 10,00 м2	м3	15,850	16,700
2	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ	м2	11,870	14,750
3	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А I и А II	кг	49,400	59,000
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А III	кг	9,300	18,600
5	ПОЛАГАНЕ НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ, МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ, ПОДЛОЖЕН БЕТОН И НАСТИЛКИ ОТ МАРКИ: М100	м3	0,560	0,750

6	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ - КРАН	м3	3,020	3,450
---	---	----	-------	-------

И

III. Ограда.			Електронен носител	Хартиен носител
1	ИЗКОП С ОГРАНИЧЕНИ ШИРИНИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ, РЪЧНО - неукрепени изкопи, ширина на изкопа до 0,60 м, дълбочина до 2 м	м3	32,000	30,000
2	ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - земна почва	м3	32,000	30,000
3	КОФРАЖ ЗА НЕАРМИРАНИ И АРМИРАНИ БЕТОНОВИ СТЕНИ, КАНАЛИ, ПАРАПЕТИ, АСАНСЬОРНИ ШАХТИ, ДЕБ. ДО 15 СМ.	м2	206,000	136,000
4	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - ОБИКНОВЕНА И СРЕДНА СЛОЖНОСТ ПРИ ДЕБЕЛИНА 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А I и А II	кг	1 100,000	935,000
5	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М200 В ОСНОВИ НА СТЕНИ, КОЛОНИ И ФУНД. ПЛОЧИ - КРАН	м3	40,000	38,000
6	ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТРУКЦИИ ОТ ПРОФИЛНИ СТОМАНИ СЪС СРЕДНО ТЕГЛО НА ЕДИН ДЕТАЙЛ 40КГ	т	4,620	3,570
7	МОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ ПАНА, НОСАЧИ, БОДЛИВА ТЕЛ	кг	4 657,550	3609,150
8	МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	276,000	268,000

**Въпрос № 1:** Моля да укажете кои са верните количества, които са необходими за изготвяне приложенията към ценовата оферта?

**Отговор:** В част "Конструктивна" Ви информирам, **че върнатата количествена сметка за обекта е на хартиения носител.**

**За подобект 2 «Очистно съоръжение (ОС) – прием на ГО за Русе»**

В приложените проектни части към документацията, на хартиен и електронен (CD) за Подобект 2 «**Очистно съоръжение (ОС) – прием на ГО за Русе**» в хартиеното копие е включена част «Електрическа», наименована «Количествена сметка - СМР», а на електронен носител липсва като количествена сметка, така и проектна документация за част "Електрическа". Съответно тази част не е предвидена в образеца на Предлагана цена (Образец 03) и по-специално в раздел Количествено – стойностната сметка за подобект 2 «**Очистно съоръжение (ОС) – прием на ГО за Русе**».

**Въпрос № 2:** Съществува ли в подобект 2 «**Очистно съоръжение (ОС) – прием на ГО за Русе**» част «Електрическа», като при положителен отговор, моля да изпратите съответната проектна документация към нея?

**Отговор:** Под т. 1.2.1. в "Пълно описание на предмета на поръчката" на стр.2 за Подобект 2 - "**Очистно съоръжение – прием на ГО за Русе**" е записано:

"Проекти за Кондезатосборник и мълниезащита (част "Електрическа") не са разработени, тъй като ще се ползват разработените в цитирания проект за "ГИС Русе – изток."

Поясняваме: Изграждането и монтажа на Приемната камера, обект на настоящата поръчка се реализира на площадката на ГИС Русе – изток, която е обект на друга поръчка.

В Обяснителната записка на част "Технологична" от проекта за изграждане и монтаж на приемната камера, на стр. 5 е описано заземлението под заглавие **"Защитно заземление през протектор"**, затова е приложена към тази част "Количествена сметка – СМР". Допусната е техническа грешка в изписването за частта на проекта. Част **"Електрическа"** трябва да бъде изписано Част **"Технологична"**.

Отговор:  
С уважение,

**Кирил Темелков**  
Изпълнителен Директор  
на "Булгартрансгаз" ЕАД

