

**ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**



**ОТНОСНО:** Постъпили въпроси за обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с идент. № 150-019, даден от Възложителя, и с уникален № 01351-2015-0016 в Регистъра на обществените поръчки (РОП), воден от Агенцията по обществени поръчки (АОП), с предмет: **ГИС „Разград“ – изграждане на нов ГИС.**

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка на постъпили въпроси с писмо вх. № БТГ 24-01-580/13.02.2015 г., на основание на чл.29, ал.2 от ЗОП, Ви представям следните разяснения:

**Въпрос 1:** Какъв е диаметърът и вида на крановете в част ТТ и в поз.116?

**Отговор 1:** Като спирателна арматура на ново проектния ГИС Разград са предвидени кранове газови сферични за подземен монтаж Dn100 (ANSI 600) – 1бр. и Dn80 PN64 – 3бр, с краища на заварка, за надземен монтаж Dn100 PN64 – 1бр.

В позиция 116 от Количествено-стойностна сметка (Образец О10 – 2) да се счита следното:

- Доставка и монтаж на кран стоманен газов, сферичен пълнопроходен DN80 (3"); ANSI class 600, за подземен монтаж, фабрично изолиран, ръчно управление с предавателна кутия, височина на надстройката H = 1800, на заварка към тръба Ø88,9(3")x3,6мм от стомана L245NB – 3бр.

**Въпрос 2:** Какви са дължините на тръбите Ø60,3(2")x3,6мм БДС EN 10208-2 (API 5L) от стомана L245 NB в част ТТ, позиции 123 и 124?

**Отговор 2:** Позиции 123 и 124 се обединяват в една позиция и да се счита следното: Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна Ø60,3(2")x3,6мм БДС EN 10208-2 (API 5L) от стомана L245 NB с изолация от полиетилен по DIN 30670 – N-n – количество 45 метра.

**Въпрос 3:** С какъв импулсен вход трябва да бъдат микропроцесорните разходомери в поз. 183, част АТП от Количествено-стойностна сметка (Образец О10 – 2)?

**Отговор 3:** Да бъдат предвидени два импулсни канала - ниска честота от разходомери за газ.

**Въпрос 4:** В част АТП поз.194 от Количествено-стойностна сметка (Образец О10 – 2) Какво е количеството на взривозащитените много входови клемни кутии?

**Отговор 4:** Поз.194 част АТП от Количествено-стойностна сметка (Образец О10 – 2) да се счита:

- Доставка и монтаж на взривозащитена многовходова клемна кутия изпълнение Ех II 2G ЕЕх ia IIA T1, размери 200/230/200 мм, 20 бр. входове(изходи) с метални кабелни адаптори 3/4", с монтирани 30бр. клеми на DIN шина – брой 1.

**С УВАЖЕНИЕ,**



**ДЕЛЯН ДИМИТРОВ**

*Пълномощник на*

*Изпълнителния директор*

*на "Булгартрансгаз" ЕАД*

*съгласно Пълномощно № БТГ-92-01-77/13.02.2015 г.*

