

София 1336, ж.к. "Люлин" 2, бул. "П. Владигеров" № 66, п.к. 3
 тел.: 02 939 63 00, факс: 02 925 00 63, www.bulgartransgaz.bg



**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ**

Относно: постъпил въпрос от лице, закупило документация в открита процедура по ЗОП по Обособена позиция №1 на поръчка с предмет: "Доставка на газова арматура" с идент. №80-020

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 2, от Закона за обществените поръчки Ви представяме отговор на поставен въпрос относно документацията за участие в горепосочената процедура, както следва:

Въпрос:	Отговор:
<p>Арматури по позиции 2 и 8 от Обособена позиция №1 от Техническата спецификация се изискват от Вас да бъдат окомплектовани с електрозадвижване 24V DC. Специалистите на нашия контрагент считат, че електроприводи с това напрежение не могат да задвижват арматура с размер DN 200 и DN 150. Ето защо ние ви молим за Вашето становище и препоръка за предпочитан от Вас производител, марка и тип на електроприводи, с които да бъдат окомплектовани арматурите по тези две позиции.</p>	<p>Съгласно изискванията на ЗОП (чл. 32, ал. 2), Възложителят не може да определи Техническата спецификация по т. 2 и т. 8 чрез посочване на конкретни производител, марка и тип на електроприводите. Подобно изпълнение чрез електрозадвижване на електроприборите с 24V DC е технически възможно и изискванията на Възложителя за изпълнение по цитираните точки остават съгласно тези от Техническата спецификация от документацията за участие в горепосочената поръчка.</p>

С уважение,

Ангел Семерджиев
 Изпълнителен директор

