



**ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Относно: Постъпил сигнал за нередност по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: **„Доставка на средства за първоначално пожарогасене”, Идент. № 150-026**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка чл. 27а, ал. 1 от ЗОП, относно постъпил сигнал за нередност с писмо от заинтересовано лице по горепосочената процедура относно прилагането на НАРЕДБА № Из-1543 от 27.07.2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност, Ви информираме за следното:

В документацията за участие възложителят е посочил, че пожарогасителите и противопожарните одеяла трябва да притежават гасителна ефективност, удовлетворяваща изискванията за минимални категории пожари (изпитвателни огнища), съгласно разпоредбите на:

- за носимите пожарогасители - т. 6.4 от БДС EN 3-7:2004+A1:2007 "Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване";
- за возимите пожарогасители - т. 8 от БДС EN 1866-1:2008 "Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване";
- за носимите пожарогасители - т. 15 от БДС EN 3-7:2004+A1:2007 "Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване";
- за возимите пожарогасители - т. 8 от БДС EN 1866-1:2008 "Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване".
- за противопожарните одеяла – т. 4 от БДС EN 1869:2002 „Противопожарни одеяла“

Във връзка с горното към Техническо предложение участниците следва да приложат: Копие от валидно/и разрешение/я по чл. 7, ал.2 от Наредба № Из-1543 от 27.07.2012 г. /посоченият документ се прилага от участник, който е производител на предлаганите продукти за пожарогасене или упълномощен представител на производителя/ или

Копие от декларация/и по чл. 8, т. 2 от Наредба № Из-1543 от 27.07.2012 г. /посоченият документ се прилага от участник, който е дистрибутор или вносител на предлаганите продукти за пожарогасене/.

В полученото писмо заинтересованото лице твърди, че посочените по-горе изисквания

не отговарят на законовите и подзаконовни актове и следва да отпаднат с мотива, че Законът за МВР публикуван в ДВ., бр.53 от 27.06.2014 г. отменя подзаконовия нормативен акт Наредба Из-1543 от 27.07.2012 г. и всички произтичащи от нея изисквания.

В тази връзка Ви предоставям следната информация:

В чл. 17 от Закона за МВР (обн., ДВ, бр.53 от 27.06.2014 г., изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2015 г.) е регламентиран обхвата на дейността по осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации, както и органите по пожарна безопасност, които я осъществяват.

Съгласно чл. 17, ал.6 от Закона за МВР и чл. 68 от Правилника за прилагане на закона за МВР изискванията към продуктите за пожарогасене във връзка с оценяване на съответствието им и осъществяването на контролна дейност за тези продукти се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.

Съгласно §29 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за МВР (**обн., ДВ, бр.53 от 27.06.2014 г.**, изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2015 г.) Министърът на вътрешните работи издава подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона в срок 4 месеца от влизането му в сила.

В параграф §8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за МВР (отм.ДВ, бр.53 от 27.06.2014 г.), както и в параграф §26 Преходните и заключителните разпоредби на Закона за МВР (Обн.,ДВ, бр.53 от 27.06.2014 г.), в сила към настоящия момент, е посочено че подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на отменения Закон за Министерството на вътрешните работи, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконовни нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон, от което следва, че посочената Наредба Из-1543 от 27.07.2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност е приложима, предвид заложените изисквания в Закона за МВР (обн., ДВ, бр.53 от 27.06.2014 г., изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2015 г.), както и в правилника за прилагане на ЗМВР относно дейността по оценяване на съответствието и контролна дейност на продукти за пожарогасене.

Към датата на обявяване на процедурата с предмет: „Доставка на средства за първоначално пожарогасене“, Идент. № 150-026 - **27.02.2015 г.** няма влязла в сила наредба по прилагането на Закона за МВР (обн., ДВ, бр.53 от 27.06.2014 г., изм. и доп., бр. 14 от 20.02.2015 г.), регламентираща посочените дейности, съгласно чл. 17, ал.6 от същия.

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕГОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД



ОД-ВН-004, 001

„Булгартрансгаз“ ЕАД
София 1336, п.к. 3
бул. „Панчо Владигеров“ № 66
идент. № 175203478
идент. № по ДДС: BG 175203478

т: 02/ 939 63 00
ф: 02/ 925 00 63
е: info@bulgartransgaz.bg
w: www.bulgartransgaz.bg

Централна Кооперативна Банка АД
BIC: CECBBSF
IBAN: BG63CECB97901075872900 - ЛЕВА
IBAN: BG45CECB97901475872900 - EUR